

#112672#

Отчёт по теплотреблению за период с 31.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Тобольская 27-33, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6342  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207805  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.01.2025	5,657	0,037	245,37	241,66	239,24	238,64	0,6	24	0	0	75,2	51,7	23,51	0,54	0,48	4,2
02.01.2025	5,642	0,032	242,74	239,06	236,65	236,08	0,57	24	0	0	75,2	51,4	23,72	0,52	0,49	4
03.01.2025	5,763	0,023	243,18	239,65	237,09	236,72	0,37	24	0	0	75,1	50,9	24,24	0,52	0,49	-0,5
04.01.2025	5,849	0,019	233,5	229,9	227,51	227,16	0,35	24	0	0	76,1	50,5	25,64	0,53	0,5	-0,9
05.01.2025	5,971	0,019	226,92	223,27	220,99	220,62	0,37	24	0	0	77,1	50,2	26,94	0,53	0,49	-1,8
06.01.2025	5,907	0,017	240,82	237,25	234,66	234,38	0,28	24	0	0	76	50,8	25,11	0,55	0,48	-1,4
07.01.2025	5,793	0,02	248	244,48	241,76	241,46	0,3	24	0	0	75,4	51,5	23,9	0,54	0,49	4,9
08.01.2025	5,928	0,016	248,56	245,03	242,31	242,05	0,26	24	0	0	75,3	50,9	24,41	0,53	0,49	2,3
09.01.2025	5,811	0,017	245,13	241,74	238,99	238,76	0,23	24	0	0	75,4	51,1	24,27	0,53	0,49	0,7
10.01.2025	5,747	0,011	246,73	243,42	240,57	240,43	0,14	24	0	0	75,1	51,3	23,86	0,52	0,5	-
11.01.2025	5,84	0,007	249,21	245,9	243	242,92	0,08	24	0	0	75	51	24,02	0,52	0,49	-
12.01.2025	5,908	0,008	251,16	247,82	244,94	244,83	0,11	24	0	0	74,9	50,8	24,1	0,52	0,49	-
13.01.2025	5,835	0,005	246,96	243,72	240,73	240,75	-0,02	24	0	0	75,3	51,1	24,25	0,52	0,5	-
14.01.2025	5,821	0,005	247,13	243,94	240,94	240,94	0	24	0	0	75,2	51,1	24,16	0,54	0,49	-
15.01.2025	5,71	0,013	246,41	243,13	240,2	240,1	0,1	24	0	0	75,4	51,6	23,76	0,54	0,48	-
16.01.2025	5,645	0,011	245,49	242,23	239,31	239,2	0,11	24	0	0	75,4	51,8	23,57	0,54	0,48	-
17.01.2025	5,725	0,015	245,77	242,43	239,6	239,42	0,18	24	0	0	75,3	51,5	23,84	0,54	0,48	-
18.01.2025	5,761	0,014	244,63	241,26	238,43	238,29	0,14	24	0	0	75,5	51,4	24,14	0,53	0,49	-
19.01.2025	5,768	0,014	242,18	238,85	236,11	235,92	0,19	24	0	0	75,4	51	24,39	0,52	0,49	-
20.01.2025	5,716	0,008	238,22	234,99	232,22	232,12	0,1	24	0	0	75,6	51	24,6	0,52	0,49	-
21.01.2025	5,694	0,007	238,24	235,01	232,2	232,1	0,1	24	0	0	75,7	51,2	24,5	0,52	0,49	-
22.01.2025	5,672	0,005	238,14	234,98	232,1	232,08	0,02	24	0	0	75,7	51,2	24,45	0,53	0,49	-
23.01.2025	5,761	0,006	241	237,79	234,89	234,87	0,02	24	0	0	75,7	51,2	24,51	0,54	0,48	-
Итого:	132,924	0	5595,49	5517,51	5454,44	5449,84	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,924															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.12.2024	329,077	15384,81	15102,04	15028,2	14919,43
23.01.2025	462,001	20980,3	20619,55	20482,64	20369,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 14:43:10