

#116771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	5,748	0,014	249,43	246,09	243,2	243,01	0,19	24	0	0	75,2	51,6	23,6	0,56	0,48	-
25.01.2025	5,68	0,017	246,93	243,55	240,73	240,5	0,23	24	0	0	75,4	51,8	23,55	0,55	0,47	-
26.01.2025	5,691	0,015	243,37	239,97	237,24	236,98	0,26	24	0	0	75,4	51,5	23,93	0,56	0,47	-
27.01.2025	5,522	0,021	242,32	238,95	236,23	235,94	0,29	24	0	0	75,2	51,9	23,31	0,57	0,46	-
28.01.2025	5,452	0,021	239,98	236,63	233,98	233,63	0,35	24	0	0	75,3	52	23,22	0,57	0,46	-
29.01.2025	5,398	0,019	240,07	236,77	234,04	233,74	0,3	24	0	0	75,2	52,2	22,97	0,56	0,47	-
30.01.2025	5,499	0,021	243,42	240,05	237,34	237	0,34	24	0	0	75,1	52	23,1	0,55	0,47	-
31.01.2025	5,441	0,019	237,48	234,21	231,51	231,26	0,25	24	0	0	75,3	51,9	23,43	0,53	0,48	-
01.02.2025	5,564	0,02	242,12	238,77	236,09	235,8	0,29	24	0	0	75,1	51,6	23,51	0,52	0,48	-
02.02.2025	5,634	0,014	239,24	235,9	233,24	233	0,24	24	0	0	75,4	51,3	24,1	0,53	0,49	-
03.02.2025	5,563	0,019	238,33	235,06	232,36	232,11	0,25	24	0	0	75,4	51,5	23,89	0,55	0,48	-
04.02.2025	5,581	0,02	240,67	237,29	234,6	234,31	0,29	24	0	0	75,6	51,8	23,73	0,54	0,49	-
05.02.2025	5,631	0,018	239,99	236,64	233,91	233,69	0,22	24	0	0	75,6	51,6	24,03	0,55	0,47	-
06.02.2025	5,538	0,021	242,14	238,76	236,08	235,75	0,33	24	0	0	75,2	51,9	23,38	0,53	0,49	-
07.02.2025	5,607	0,018	240,33	236,95	234,3	234,01	0,29	24	0	0	75,3	51,4	23,89	0,52	0,5	-
08.02.2025	5,759	0,014	239,42	236,04	233,35	233,12	0,23	24	0	0	75,8	51,2	24,63	0,52	0,5	-
09.02.2025	5,999	0,009	233,05	229,59	226,91	226,8	0,11	24	0	0	77,4	51	26,41	0,52	0,5	-
10.02.2025	6,054	0,006	230,71	227,25	224,41	224,38	0,03	24	0	0	78,9	51,9	26,97	0,51	0,5	-
11.02.2025	6,17	0,003	231,26	227,95	224,9	225,08	-0,18	24	0	0	79,1	51,6	27,48	0,51	0,5	-
12.02.2025	6,164	0,001	235,12	231,76	228,71	228,84	-0,13	24	0	0	78,8	51,9	26,99	0,52	0,5	-
13.02.2025	5,942	0	229,87	226,69	223,7	223,88	-0,18	24	0	0	78,1	51,5	26,59	0,53	0,48	-
14.02.2025	4,874	0,014	193,17	190,27	188,21	187,99	0,22	24	0	1	76,1	50,3	25,84	0,52	0,5	-
15.02.2025	6,092	0,058	230,96	226,4	224,89	223,7	1,19	24	0	0	77,2	50,4	26,83	0,51	0,5	-
16.02.2025	6,133	0,065	228,48	223,81	222,39	221,12	1,27	24	0	0	77,9	50,6	27,3	0,52	0,5	-
17.02.2025	6,069	0,067	234,63	230	228,51	227,22	1,29	24	0	0	76,9	50,6	26,28	0,52	0,5	-
18.02.2025	5,997	0,072	258,03	253,38	251,47	250,12	1,35	24	0	0	75,9	52,4	23,57	0,52	0,5	-
19.02.2025	6,271	0,096	312,66	307,44	304,64	302,95	1,69	24	0	0	76,1	55,9	20,27	0,51	0,5	-
20.02.2025	6,456	0,081	286,08	280,95	278,35	276,9	1,45	24	0	0	78,4	55,6	22,89	0,52	0,51	-
21.02.2025	6,425	0,097	299,71	294,35	291,85	290,13	1,72	24	0	0	77,1	55,4	21,68	0,52	0,5	-
22.02.2025	6,512	0,11	335,48	329,91	326,93	325,03	1,9	24	0	0	75,9	56,3	19,59	0,52	0,5	-
23.02.2025	6,148	0,093	315,88	310,73	307,99	306,3	1,69	24	0	0	75	55,4	19,66	0,52	0,5	-
Итого:	180,614	0	7720,33	7602,11	7522,06	7504,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	180,614															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	462,001	20980,3	20619,55	20482,64	20369,27
23.02.2025	642,615	28700,63	28221,66	28004,7	27873,56

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:07:24