

# #16026#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6342  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207805  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	5,648	0,196	223,57	216,52	218,41	214,27	4,14	24	0	0	71,8	46,8	24,98	0,53	0,48	8,2
25.02.2021	5,394	0,188	215,48	208,63	210,65	206,55	4,1	24	0	0	70,8	46	24,72	0,53	0,49	10,7
26.02.2021	5,812	0,212	253,63	246,25	247,92	243,56	4,36	24	0	0	70,9	48,3	22,6	0,52	0,49	4,9
27.02.2021	6,139	0,229	281,81	274,01	275,42	270,82	4,6	24	0	0	71,1	49,7	21,47	0,52	0,49	3,2
28.02.2021	6,334	0,222	275,49	267,65	269,19	264,66	4,53	24	0	0	71,6	48,9	22,72	0,52	0,49	3
01.03.2021	6,229	0,228	278,62	270,78	272,18	267,6	4,58	24	0	0	72	50	22,05	0,52	0,49	2,5
02.03.2021	6,189	0,22	275,57	267,78	269,25	264,74	4,51	24	0	0	71,5	49,3	22,17	0,52	0,49	3,2
03.03.2021	6,205	0,214	248,27	240,65	242,23	237,88	4,35	24	0	0	74	49,2	24,73	0,52	0,49	1,3
04.03.2021	6,492	0,23	276,71	268,69	270,07	265,5	4,57	24	0	0	73,5	50,3	23,19	0,52	0,49	1,3
05.03.2021	6,606	0,228	261,36	253,29	254,69	250,2	4,49	24	0	0	76	51	25,04	0,52	0,49	-0,7
06.03.2021	6,419	0,219	252,71	244,82	246,32	241,93	4,39	24	0	0	75,4	50,3	25,17	0,52	0,49	1,4
07.03.2021	6,643	0,228	268,8	260,66	262,26	257,65	4,61	24	0	0	74	49,5	24,48	0,52	0,49	1,7
08.03.2021	6,886	0,242	286,65	278,23	279,49	274,78	4,71	24	0	0	75,1	51,4	23,78	0,52	0,49	0
09.03.2021	6,761	0,226	250,67	242,5	243,93	239,52	4,41	24	0	0	78	51,3	26,79	0,52	0,49	-1,7
10.03.2021	6,591	0,225	247,31	239,26	240,76	236,34	4,42	24	0	0	77,4	51	26,44	0,52	0,49	-0,7
11.03.2021	6,717	0,223	246,06	237,94	239,57	235,12	4,45	24	0	0	77,3	50,2	27,1	0,53	0,48	-0,8
12.03.2021	6,107	0,213	247,72	240,16	241,75	237,43	4,32	23	1	1	73,5	49,1	24,4	0,53	0,49	4,6
13.03.2021	6,116	0,207	251,02	243,54	245,24	240,93	4,31	24	0	0	71,9	47,8	24,11	0,52	0,49	4,9
14.03.2021	6,33	0,213	262,98	255,29	256,94	252,52	4,42	24	0	0	71,7	47,9	23,83	0,52	0,49	3,7
15.03.2021	6,13	0,216	262,61	254,95	256,52	252,07	4,45	24	0	0	72	48,9	23,06	0,52	0,48	3,2
16.03.2021	6,366	0,249	296,69	288,43	289,72	284,87	4,85	24	0	0	72,6	51,4	21,11	0,52	0,49	2,5
17.03.2021	6,495	0,254	287,48	279,03	280,7	275,68	5,02	24	0	0	72,7	50,4	22,24	0,52	0,49	1,6
18.03.2021	6,469	0,252	291,46	283,08	284,54	279,6	4,94	24	0	0	73	51,2	21,86	0,52	0,5	1
19.03.2021	6,762	0,255	292,52	283,94	285,3	280,38	4,92	24	0	0	74,7	51,9	22,81	0,52	0,49	-1,1
20.03.2021	6,737	0,239	263,16	254,82	256,36	251,7	4,66	24	0	0	76,5	51,2	25,34	0,52	0,49	-1,1
21.03.2021	6,639	0,227	251,98	243,83	245,64	241,05	4,59	24	0	0	75,3	49,2	26,11	0,53	0,48	1,8
22.03.2021	6,3	0,227	250,71	242,73	244,55	239,94	4,61	24	0	0	74,3	49,4	24,84	0,54	0,48	2,6
23.03.2021	5,957	0,214	234,77	227,18	229,23	224,72	4,51	24	0	0	72,6	47,6	25,06	0,54	0,47	-
Итого:	177,473	0	7335,81	7114,64	7158,83	7032,01	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	177,473															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1578,185	108339,3	105686,3	104915,32	103126,67
23.03.2021	1755,658	115675,11	112800,94	112074,15	110158,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 18:54:15