

#121383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,222	0,111	357,04	351,65	348,38	346,45	1,93	24	0	0	73,8	56,3	17,55	0,53	0,49	-
25.02.2025	7,048	0,181	444,81	437,77	433,34	430,39	2,95	24	0	0	76,4	60,6	15,84	0,53	0,48	-
26.02.2025	6,855	0,189	463,77	456,74	451,78	448,72	3,06	24	0	0	76,6	61,8	14,74	0,53	0,48	-
27.02.2025	6,24	0,254	473,09	465,45	460,97	456,92	4,05	24	0	0	76,2	63,2	12,96	0,52	0,49	-
28.02.2025	6,057	0,152	385,53	379,61	376,26	373,71	2,55	24	0	0	73,5	57,8	15,7	0,52	0,5	-
01.03.2025	5,918	0,09	325,23	320,36	317,48	315,89	1,59	24	0	0	73	54,7	18,36	0,52	0,5	-
02.03.2025	6,124	0,125	359,72	354,14	351,08	348,9	2,18	24	0	0	73,5	56,4	17,1	0,53	0,49	-
03.03.2025	6,193	0,147	396,24	390,25	386,7	384,2	2,5	24	0	0	73,5	57,9	15,63	0,53	0,49	-
04.03.2025	6,204	0,155	414,3	408,22	404,39	401,74	2,65	24	0	0	73,4	58,5	14,95	0,54	0,48	-
05.03.2025	6,238	0,189	467,88	461,23	456,61	453,48	3,13	24	0	0	73,6	60,4	13,24	0,54	0,48	-
06.03.2025	5,881	0,153	394,7	388,85	385,26	382,64	2,62	24	0	0	73,4	58,5	14,85	0,54	0,48	-
07.03.2025	5,368	0,059	254,3	250,29	248,3	247,19	1,11	24	0	0	72,9	51,5	21,39	0,54	0,47	-
08.03.2025	5,271	0,049	250,2	246,46	244,23	243,38	0,85	24	0	0	73	51,6	21,41	0,54	0,47	-
09.03.2025	5,272	0,055	251,73	247,9	245,78	244,81	0,97	24	0	0	72,9	51,7	21,25	0,56	0,46	-
10.03.2025	5,066	0,048	247,63	244,02	241,77	240,93	0,84	24	0	0	72,9	52,1	20,76	0,54	0,48	-
11.03.2025	4,324	0,039	184,38	181,31	180,09	179,3	0,79	24	0	0	72,3	48,5	23,78	0,55	0,48	-
12.03.2025	3,701	0,037	138,74	135,95	135,55	134,7	0,85	24	0	0	71,6	44,5	27,05	0,54	0,49	-
13.03.2025	4,007	0,044	148,49	145,39	145,1	144,06	1,04	24	0	0	71,2	43,9	27,32	0,53	0,49	-
14.03.2025	4,138	0,051	148,67	145,4	145,27	144,1	1,17	24	0	0	71,6	43,4	28,15	0,53	0,49	-
15.03.2025	4,71	0,061	179,6	175,82	175,41	174,08	1,33	24	0	0	72,2	45,6	26,52	0,53	0,5	-
16.03.2025	4,409	0,052	156,1	152,65	152,53	151,32	1,21	24	0	0	71,5	42,9	28,59	0,52	0,5	-
17.03.2025	4,85	0,067	175,96	172,01	171,94	170,46	1,48	24	0	0	71,6	43,7	27,85	0,53	0,5	-
18.03.2025	4,28	0,055	155,61	152,16	152,05	150,79	1,26	24	0	0	71,4	43,6	27,81	0,54	0,49	-
19.03.2025	4,658	0,061	174,21	170,47	170,2	168,84	1,36	24	0	0	71,8	44,8	27,03	0,55	0,48	-
20.03.2025	4,261	0,059	168,03	164,59	164,14	162,91	1,23	24	0	0	72	46,3	25,65	0,55	0,48	-
21.03.2025	3,964	0,041	149,93	146,98	146,53	145,59	0,94	24	0	0	71,4	44,6	26,78	0,55	0,48	-
22.03.2025	4,041	0,046	159,14	156	155,51	154,46	1,05	24	0	0	71,4	45,7	25,69	0,54	0,49	-
23.03.2025	3,993	0,032	159,73	156,91	156,21	155,44	0,77	24	0	0	70	44,6	25,37	0,54	0,48	-
Итого:	145,293	0	7584,76	7458,58	7402,86	7355,4	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,293															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	642,615	28700,63	28221,66	28004,7	27873,56
23.03.2025	787,908	36285,39	35680,24	35407,56	35228,96

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 7:25:06