

#297015#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,543	0,069	159,67	155,72	156,04	154,38	1,66	24	0	0	71,3	42,6	28,68	0,54	0,47	-
20.03.2026	4,521	0,064	153,08	149,24	149,62	148,06	1,56	24	0	0	71	41,2	29,8	0,54	0,48	-
21.03.2026	4,489	0,074	159,88	155,89	156,25	154,5	1,75	24	0	0	71,2	43	28,27	0,55	0,47	-
22.03.2026	4,574	0,076	161,28	157,18	157,62	155,82	1,8	24	0	0	71,2	42,7	28,55	0,56	0,46	-
23.03.2026	4,03	0,069	139,09	135,44	135,94	134,3	1,64	24	0	0	71,3	42,2	29,14	0,57	0,46	-
24.03.2026	3,895	0,061	131,28	127,9	128,33	126,88	1,45	24	0	0	70,9	41	29,92	0,58	0,45	-
25.03.2026	3,84	0,061	130,57	127,19	127,65	126,19	1,46	24	0	0	70,9	41,2	29,61	0,55	0,47	-
26.03.2026	4,306	0,069	149,39	145,58	146,02	144,35	1,67	24	0	0	70,9	41,8	29,03	0,54	0,47	-
27.03.2026	4,42	0,078	158,46	154,39	154,86	153,03	1,83	24	0	0	71,1	43	28,06	0,55	0,47	-
28.03.2026	4,319	0,073	151,97	148,07	148,52	146,78	1,74	24	0	0	71,2	42,6	28,61	0,56	0,46	-
29.03.2026	4,038	0,065	138,35	134,75	135,22	133,62	1,6	23	0	0	71	41,6	29,38	0,55	0,46	-
30.03.2026	4,278	0,068	144,75	141	141,47	139,86	1,61	24	0	0	71,2	41,4	29,77	0,55	0,46	-
31.03.2026	4,42	0,072	151,85	147,93	148,45	146,7	1,75	24	0	0	71	41,7	29,3	0,54	0,47	-
01.04.2026	4,397	0,077	155,98	151,92	152,43	150,61	1,82	24	0	0	71,2	42,8	28,36	0,54	0,47	-
02.04.2026	4,311	0,12	157,23	152,34	153,67	150,96	2,71	24	0	0	71,1	43,8	27,3	0,55	0,47	-
03.04.2026	4,146	0,089	144,22	140	140,95	138,81	2,14	24	0	0	71,1	42,3	28,79	0,55	0,47	-
04.04.2026	4,144	0,079	141,24	137,26	138,04	136,14	1,9	24	0	0	70,9	41,4	29,46	0,56	0,46	-
05.04.2026	4,099	0,077	139,73	135,88	136,59	134,75	1,84	24	0	0	71	41,5	29,47	0,56	0,46	-
06.04.2026	4,246	0,098	142,47	138,03	139,3	136,93	2,37	24	0	0	70,8	41	29,8	0,55	0,47	-
07.04.2026	4,714	0,096	159,94	155,34	156,39	154,08	2,31	24	0	0	70,5	40,9	29,56	0,54	0,47	-
08.04.2026	3,984	0,083	139,17	135,22	136,05	134,09	1,96	20	4	1	70,7	42	28,68	0,53	0,48	-
09.04.2026	4,843	0,101	170,74	165,94	166,89	164,53	2,36	24	0	0	70,8	42,4	28,44	0,54	0,47	-
10.04.2026	4,598	0,099	162,19	157,62	158,56	156,28	2,28	24	0	0	70,9	42,5	28,41	0,55	0,47	-
11.04.2026	4,47	0,086	153,77	149,44	150,29	148,2	2,09	24	0	0	71	41,8	29,18	0,55	0,47	-
12.04.2026	4,129	0,081	144,83	140,83	141,56	139,63	1,93	24	0	0	71	42,4	28,6	0,56	0,46	-
13.04.2026	4,073	0,076	138,97	135,12	135,85	134,02	1,83	24	0	0	70,9	41,4	29,43	0,57	0,45	-
14.04.2026	3,9	0,074	135,71	131,98	132,66	130,88	1,78	24	0	0	70,8	42	28,85	0,57	0,45	-
15.04.2026	3,719	0,072	126,26	122,7	123,45	121,71	1,74	24	0	0	70,6	41,1	29,55	0,55	0,46	-
16.04.2026	4,063	0,076	139,03	135,17	135,9	134,07	1,83	24	0	0	70,9	41,5	29,36	0,55	0,46	-
17.04.2026	4,063	0,077	139,98	136,1	136,81	134,98	1,83	24	0	0	70,9	41,7	29,18	0,56	0,46	-
18.04.2026	3,934	0,073	135,37	131,59	132,31	130,5	1,81	24	0	0	70,8	41,6	29,19	0,57	0,45	-
Итого:	131,506	0	4556,45	4432,76	4453,69	4395,64	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,506															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1956,986	98490,38	96846,49	96124,02	95549,11
18.04.2026	2088,492	103046,83	101279,25	100577,71	99944,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:41:01