

# #16012#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6342  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207805  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	5,272	0,096	222,52	217,85	217,46	215,5	1,96	24	0	0	71,5	47,6	23,82	0,55	0,48	3,9
25.03.2022	5,053	0,079	197,6	193,35	193,12	191,42	1,7	24	0	0	71,2	45,4	25,78	0,55	0,48	7
26.03.2022	5,37	0,084	213,29	208,7	208,48	206,64	1,84	24	0	0	71	45,6	25,38	0,54	0,49	6,2
27.03.2022	5,478	0,094	226,05	221,28	220,86	218,91	1,95	23	0	0	71,6	47,3	24,37	0,56	0,48	5,2
28.03.2022	5,107	0,071	192,89	188,68	188,55	186,93	1,62	24	0	0	71	44,2	26,7	0,55	0,49	7
29.03.2022	5,386	0,09	219,11	214,42	214,11	212,24	1,87	24	0	0	71,3	46,5	24,76	0,52	0,51	4
30.03.2022	6,182	0,143	300,82	294,74	293,73	290,99	2,74	24	0	0	72,7	52,2	20,58	0,53	0,5	0,2
31.03.2022	6,298	0,136	285,42	279,38	278,38	275,78	2,6	24	0	0	74,7	52,6	22,13	0,54	0,5	-
01.04.2022	6,091	0,119	267,67	262	261,17	258,81	2,36	24	0	0	73,8	51	22,87	0,53	0,5	-
02.04.2022	6,262	0,136	292,34	286,34	285,53	282,86	2,67	24	0	0	72,2	50,8	21,46	0,53	0,5	-
03.04.2022	6,152	0,128	278,15	272,4	271,6	269,14	2,46	24	0	0	72,5	50,4	22,19	0,54	0,5	-
04.04.2022	5,819	0,11	255,47	250,17	249,56	247,33	2,23	24	0	0	71,8	49	22,88	0,53	0,5	-
05.04.2022	5,805	0,106	252,4	247,16	246,62	244,41	2,21	24	0	0	71,6	48,5	23,12	0,55	0,49	-
06.04.2022	5,537	0,097	232,49	227,62	227,19	225,16	2,03	24	0	0	71,6	47,6	23,95	0,57	0,47	-
07.04.2022	4,243	0,046	145,12	141,86	141,88	140,74	1,14	24	0	0	70,4	40,8	29,59	0,55	0,48	-
08.04.2022	5,163	0,069	192,93	188,73	188,57	187,01	1,56	24	0	0	71	44	27,02	0,54	0,49	-
09.04.2022	5,462	0,088	221,55	216,85	216,52	214,62	1,9	24	0	0	71,4	46,6	24,82	0,54	0,49	-
10.04.2022	5,53	0,083	216,2	211,56	211,28	209,49	1,79	24	0	0	71,4	45,6	25,8	0,54	0,49	-
11.04.2022	5,374	0,09	221,02	216,37	215,99	214,09	1,9	24	0	0	71,4	46,9	24,48	0,54	0,49	-
12.04.2022	5,426	0,096	232,76	227,96	227,42	225,43	1,99	24	0	0	71,6	48,1	23,44	0,56	0,48	-
13.04.2022	4,767	0,072	189,98	185,96	185,65	184,09	1,56	24	0	0	71,3	46	25,28	0,57	0,47	-
14.04.2022	3,871	0,046	134,66	131,62	131,66	130,54	1,12	24	0	0	70,3	41,2	29,06	0,55	0,48	-
15.04.2022	4,93	0,068	189,95	185,95	185,66	184,17	1,49	24	0	0	71	44,8	26,19	0,55	0,49	-
16.04.2022	5,087	0,075	211,92	207,72	207,11	205,55	1,56	24	0	0	71,2	47	24,21	0,55	0,49	-
17.04.2022	5,042	0,075	211,55	207,36	206,73	205,16	1,57	24	0	0	71,4	47,3	24,03	0,56	0,48	-
18.04.2022	5,174	0,077	216,93	212,61	212	210,36	1,64	24	0	0	71,3	47,2	24,05	0,56	0,47	-
19.04.2022	4,893	0,064	192,08	188,13	187,73	186,3	1,43	24	0	0	71,1	45,3	25,72	0,57	0,46	-
20.04.2022	4,053	0,056	153,71	150,47	150,31	149,09	1,22	24	0	0	70,5	43,9	26,63	0,58	0,46	-
21.04.2022	3,901	0,048	144,71	141,66	141,51	140,39	1,12	24	0	0	70,3	43,1	27,22	0,58	0,46	-
22.04.2022	4,088	0,051	152,13	148,93	148,76	147,61	1,15	24	0	0	70,4	43,2	27,15	0,57	0,47	-
23.04.2022	4,248	0,052	158,53	155,19	154,95	153,79	1,16	23	1	1	70,6	43,5	27,09	0,57	0,46	-
Итого:	161,064	0	6621,95	6483,02	6470,09	6414,55	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	161,064															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	3043,377	173169,58	169369,66	168243,06	166073,53
23.04.2022	3204,441	179791,53	175852,68	174713,15	172488,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2022 7:51:37