

#126501#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,04	0,034	151,49	148,65	148,03	147,25	0,78	24	0	0	71,5	44,4	27,07	0,55	0,48	5,5
25.03.2025	3,899	0,037	158,93	156,1	155,29	154,46	0,83	24	0	0	71,9	47	24,86	0,55	0,47	4,4
26.03.2025	3,609	0,04	134,44	131,66	131,38	130,47	0,91	24	0	0	71,3	44,2	27,17	0,55	0,48	6,9
27.03.2025	3,682	0,044	136,84	133,91	133,7	132,68	1,02	24	0	0	71,6	44,4	27,2	0,56	0,47	5,7
28.03.2025	3,263	0,039	123,89	121,36	121,05	120,19	0,86	24	0	0	71,4	44,7	26,65	0,57	0,47	8,9
29.03.2025	3,03	0,031	120,29	117,96	117,55	116,81	0,74	24	0	0	71,1	45,6	25,5	0,55	0,47	9,9
30.03.2025	3,421	0,038	124,74	122,12	121,89	121,01	0,88	23	0	0	71,3	43,6	27,76	0,56	0,47	6,8
31.03.2025	3,614	0,041	136,08	133,26	132,99	132,04	0,95	24	0	0	71,2	44,3	26,86	0,55	0,48	5,9
01.04.2025	3,972	0,052	149,58	146,41	146,2	145,03	1,17	24	0	0	71	44,2	26,83	0,56	0,47	-
02.04.2025	3,443	0,043	134,52	131,76	131,49	130,49	1	24	0	0	71	45,1	25,87	0,57	0,47	-
03.04.2025	2,938	0,032	117,33	115,06	114,72	113,94	0,78	24	0	0	70,7	45,4	25,28	0,56	0,47	-
04.04.2025	3,457	0,036	131,75	129,14	128,78	127,92	0,86	24	0	0	70,9	44,3	26,56	0,54	0,49	-
05.04.2025	4,68	0,064	184	180,18	179,81	178,41	1,4	24	0	0	71,2	45,5	25,71	0,52	0,5	-
06.04.2025	5,314	0,077	222,2	217,86	217,11	215,52	1,59	24	0	0	71,7	47,6	24,15	0,53	0,49	-
07.04.2025	4,647	0,067	191,05	187,21	186,63	185,23	1,4	24	0	0	72	47,4	24,55	0,54	0,49	-
08.04.2025	4,604	0,059	179,02	175,3	174,89	173,59	1,3	24	0	0	71,6	45,6	26,01	0,54	0,48	-
09.04.2025	4,339	0,06	168,62	165,08	164,74	163,45	1,29	24	0	0	71,8	45,8	26,01	0,53	0,49	-
10.04.2025	4,647	0,072	187,49	183,55	183,23	181,7	1,53	24	0	0	71,3	46,3	24,98	0,53	0,49	-
11.04.2025	4,02	0,056	163,16	159,89	159,55	158,31	1,24	24	0	0	70	45,1	24,86	0,54	0,48	-
12.04.2025	3,732	0,046	157,92	155	154,43	153,44	0,99	24	0	0	70,2	46,3	23,89	0,56	0,47	-
13.04.2025	2,851	0,033	121,96	119,7	119,31	118,52	0,79	24	0	0	69,6	46	23,6	0,56	0,46	-
14.04.2025	2,293	0,026	106,28	104,48	103,99	103,4	0,59	24	0	0	69,2	47,4	21,77	0,55	0,45	-
15.04.2025	2,035	0,032	102,97	101,22	100,76	100,09	0,67	24	0	0	69,1	49,2	19,86	0,55	0,44	-
16.04.2025	2,208	0,03	107,85	106,06	105,53	104,89	0,64	24	0	0	69,1	48,4	20,65	0,54	0,44	-
17.04.2025	1,594	0,03	95,24	93,8	93,21	92,64	0,57	24	0	0	68,4	51,7	16,75	0,56	0,44	-
18.04.2025	1,001	0,035	89,24	88,13	87,39	86,8	0,59	24	0	0	67,9	56,8	11,07	0,55	0,44	-
19.04.2025	1,025	0,036	91,56	90,45	89,69	89,08	0,61	24	0	0	67,8	56,8	11,04	0,55	0,44	-
20.04.2025	1,027	0,036	91,88	90,74	89,99	89,4	0,59	24	0	0	67,9	56,8	11,04	0,56	0,44	-
21.04.2025	1,011	0,032	91,9	90,8	89,99	89,47	0,52	24	0	0	67,6	56,7	10,87	0,56	0,44	-
22.04.2025	1,017	0,033	94,48	93,4	92,52	92	0,52	24	0	0	67,6	57	10,65	0,55	0,44	-
23.04.2025	1,049	0,028	91,47	90,43	89,55	89,1	0,45	24	0	0	67,7	56,3	11,4	0,55	0,44	-
Итого:	95,462	0	4158,17	4080,67	4065,39	4037,33	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,462															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	787,908	36285,39	35680,24	35407,56	35228,96
23.04.2025	883,37	40443,56	39760,91	39472,95	39266,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:10:48