

#16019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	1,424	0,018	71,23	70,09	69,77	69,36	0,41	24	0	0	66,8	46,7	20,12	0,51	0,45	-
25.04.2023	1,474	0,019	74,25	73,07	72,75	72,32	0,43	24	0	0	66,8	46,8	19,97	0,5	0,45	-
26.04.2023	1,5	0,021	75,94	74,72	74,44	73,95	0,49	24	0	0	66,6	46,8	19,84	0,5	0,45	-
27.04.2023	1,534	0,019	77,4	76,15	75,83	75,37	0,46	24	0	0	66,8	46,8	20,01	0,5	0,45	-
28.04.2023	1,48	0,021	76,49	75,29	74,95	74,51	0,44	24	0	0	66,6	47,1	19,51	0,5	0,45	-
29.04.2023	1,476	0,02	73,77	72,58	72,27	71,83	0,44	24	0	0	67,1	47	20,11	0,5	0,45	-
30.04.2023	1,557	0,021	76,26	74,99	74,72	74,22	0,5	24	0	0	66,7	46,2	20,55	0,5	0,45	-
01.05.2023	1,609	0,02	77,96	76,68	76,36	75,9	0,46	24	0	0	67,1	46,2	20,82	0,53	0,45	-
02.05.2023	1,494	0,017	76,84	75,62	75,25	74,82	0,43	24	0	0	67,2	47,6	19,58	0,53	0,45	-
03.05.2023	1,42	0,019	75,22	74,04	73,69	73,21	0,48	24	0	0	67,1	48,2	18,97	0,51	0,45	-
04.05.2023	1,479	0,024	75,71	74,5	74,18	73,71	0,47	24	0	0	66,9	47,3	19,65	0,5	0,45	-
05.05.2023	1,504	0,023	78,38	77,13	76,82	76,3	0,52	24	0	0	66,6	47,3	19,27	0,5	0,45	-
06.05.2023	1,539	0,024	79,53	78,24	77,91	77,4	0,51	24	0	0	66,9	47,4	19,45	0,5	0,45	-
07.05.2023	1,581	0,022	77,04	75,76	75,48	74,98	0,5	24	0	0	67,1	46,4	20,62	0,5	0,45	-
08.05.2023	1,496	0,02	73,99	72,77	72,51	72,03	0,48	24	0	0	66,9	46,6	20,33	0,5	0,45	-
09.05.2023	1,55	0,019	73,95	72,72	72,44	71,98	0,46	24	0	0	67,1	46	21,09	0,5	0,44	-
10.05.2023	1,388	0,017	70,33	69,2	68,9	68,45	0,45	24	0	0	67	47,1	19,84	0,47	0,44	-
11.05.2023	1,411	0,022	68,12	66,96	66,76	66,29	0,47	24	0	0	66,4	45,5	20,84	0,46	0,44	-
12.05.2023	1,39	0,021	67,03	65,87	65,7	65,21	0,49	24	0	0	66,2	45,4	20,8	0,46	0,44	-
13.05.2023	1,411	0,024	68,5	67,31	67,14	66,63	0,51	24	0	0	66,1	45,5	20,66	0,46	0,44	-
14.05.2023	1,436	0,021	68,3	67,12	66,93	66,46	0,47	24	0	0	66,3	45,2	21,15	0,48	0,44	-
15.05.2023	1,291	0,019	66,42	65,33	65,09	64,65	0,44	24	0	0	66,5	47	19,54	0,48	0,44	-
16.05.2023	1,344	0,019	68,88	67,75	67,5	67,05	0,45	24	0	0	66,5	47	19,56	0,48	0,44	-
17.05.2023	1,347	0,022	70,72	69,58	69,32	68,83	0,49	24	0	0	66,3	47,2	19,09	0,48	0,44	-
18.05.2023	1,394	0,02	73,33	72,16	71,85	71,41	0,44	24	0	0	66,5	47,3	19,15	0,48	0,44	-
19.05.2023	1,398	0,023	72,56	71,38	71,11	70,62	0,49	24	0	0	66,4	47,1	19,35	0,48	0,44	-
20.05.2023	1,231	0,017	62,96	61,93	61,67	61,26	0,41	21	3	1	66,6	47	19,67	0,48	0,44	-
21.05.2023	1,545	0,025	73,58	72,33	72,12	71,59	0,53	24	0	0	66,6	45,4	21,12	0,48	0,44	-
22.05.2023	1,33	0,02	68,24	67,13	66,89	66,43	0,46	24	0	0	66,4	46,9	19,55	0,49	0,44	-
23.05.2023	1,291	0,02	66,16	65,1	64,84	64,4	0,44	24	0	0	66,6	47	19,62	0,5	0,42	-
Итого:	43,324	0	2179,09	2143,5	2135,19	2121,17	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,324															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	4513,197	246978,9	241923,4	240332,73	237689,73
23.05.2023	4556,521	249157,99	244066,9	242467,92	239810,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 11:46:33