

#130957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК  
Тобольская 27-33, Калининград  
4817  
6342  
ВКТ-7  
00207805  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.04.2025 | 1,044       | 0,037        | 96,74      | 95,59      | 94,73   | 94,16   | 0,57      | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 56,8      | 10,66 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 25.04.2025 | 1,052       | 0,039        | 101,64     | 100,5      | 99,59   | 98,95   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 67,1      | 56,9      | 10,16 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 26.04.2025 | 1,11        | 0,038        | 102,51     | 101,28     | 100,44  | 99,77   | 0,67      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 56,6      | 10,65 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 27.04.2025 | 1,156       | 0,034        | 98,92      | 97,72      | 96,86   | 96,31   | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 55,9      | 11,6  | 0,55       | 0,44       | -              |
| 28.04.2025 | 1,097       | 0,035        | 96,05      | 94,92      | 94,08   | 93,5    | 0,58      | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 56,4      | 11,31 | 0,55       | 0,44       | -              |
| 29.04.2025 | 1,091       | 0,034        | 96,4       | 95,23      | 94,38   | 93,81   | 0,57      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 56,6      | 11,18 | 0,56       | 0,44       | -              |
| 30.04.2025 | 1,07        | 0,035        | 95,98      | 94,83      | 93,99   | 93,4    | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 56,6      | 11    | 0,55       | 0,45       | -              |
| 01.05.2025 | 1,053       | 0,035        | 95,61      | 94,46      | 93,63   | 93,03   | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 56,9      | 10,84 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 02.05.2025 | 1,128       | 0,037        | 96,96      | 95,74      | 94,94   | 94,34   | 0,6       | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 56,3      | 11,52 | 0,55       | 0,44       | -              |
| 03.05.2025 | 1,122       | 0,038        | 95,82      | 94,59      | 93,84   | 93,19   | 0,65      | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 56,3      | 11,56 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 04.05.2025 | 1,091       | 0,044        | 94,27      | 93         | 92,3    | 91,59   | 0,71      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 56,4      | 11,39 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 05.05.2025 | 1,16        | 0,041        | 101,62     | 100,29     | 99,52   | 98,83   | 0,69      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 56,1      | 11,25 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 06.05.2025 | 1,15        | 0,041        | 97,9       | 96,57      | 95,91   | 95,19   | 0,72      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 55,8      | 11,58 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 07.05.2025 | 1,117       | 0,043        | 100,71     | 99,36      | 98,64   | 97,91   | 0,73      | 24          | 0          | 0      | 67        | 56,1      | 10,89 | 0,54       | 0,46       | -              |
| 08.05.2025 | 1,218       | 0,049        | 103,86     | 102,39     | 101,76  | 100,93  | 0,83      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 55,7      | 11,49 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 09.05.2025 | 1,145       | 0,037        | 96,57      | 95,3       | 94,57   | 93,94   | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 55,8      | 11,72 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 10.05.2025 | 1,172       | 0,041        | 100,06     | 98,72      | 98,01   | 97,3    | 0,71      | 24          | 0          | 0      | 67,3      | 55,8      | 11,53 | 0,53       | 0,46       | -              |
| 11.05.2025 | 1,196       | 0,041        | 99,02      | 97,73      | 97      | 96,32   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 67,3      | 55,4      | 11,95 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 12.05.2025 | 1,183       | 0,04         | 98,7       | 97,37      | 96,68   | 95,97   | 0,71      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 55,6      | 11,82 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 13.05.2025 | 1,094       | 0,038        | 94,96      | 93,73      | 92,98   | 92,35   | 0,63      | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 56,4      | 11,35 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 14.05.2025 | 1,11        | 0,039        | 97,85      | 96,56      | 95,81   | 95,15   | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 56,2      | 11,18 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 15.05.2025 | 1,105       | 0,054        | 114,32     | 112,92     | 111,95  | 111,08  | 0,87      | 24          | 0          | 0      | 68        | 58,6      | 9,4   | 0,55       | 0,45       | -              |
| 16.05.2025 | 1,292       | 0,043        | 106,2      | 104,77     | 104,02  | 103,29  | 0,73      | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 55,4      | 12    | 0,54       | 0,45       | -              |
| 17.05.2025 | 1,318       | 0,043        | 100,19     | 98,81      | 98,13   | 97,42   | 0,71      | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 54,6      | 13,02 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 18.05.2025 | 1,388       | 0,038        | 98,82      | 97,44      | 96,77   | 96,12   | 0,65      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 53,8      | 14,01 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 19.05.2025 | 1,242       | 0,036        | 94,96      | 93,66      | 92,97   | 92,38   | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 54,6      | 13,02 | 0,54       | 0,45       | -              |
| 20.05.2025 | 1,284       | 0,037        | 96,93      | 95,61      | 94,91   | 94,27   | 0,64      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 54,6      | 13,16 | 0,55       | 0,45       | -              |
| 21.05.2025 | 1,248       | 0,042        | 96,43      | 95,13      | 94,44   | 93,77   | 0,67      | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 55        | 12,83 | 0,55       | 0,44       | -              |
| 22.05.2025 | 1,231       | 0,04         | 95,1       | 93,75      | 93,11   | 92,43   | 0,68      | 24          | 0          | 0      | 68        | 55,2      | 12,81 | 0,55       | 0,44       | -              |
| 23.05.2025 | 1,223       | 0,044        | 95,37      | 94,04      | 93,41   | 92,69   | 0,72      | 24          | 0          | 0      | 68        | 55,4      | 12,64 | 0,55       | 0,44       | -              |
| Итого:     | 34,89       | 0            | 2960,47    | 2922,01    | 2899,37 | 2879,39 | 0         | 720         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 34,89       |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.04.2025 | 883,37   | 40443,56 | 39760,91 | 39472,95 | 39266,29 |
| 23.05.2025 | 918,26   | 43404,03 | 42682,92 | 42372,32 | 42145,68 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:46:25