

#16007#

Отчёт по теплотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,768	0,044	124,54	122,17	121,81	120,86	0,95	24	0	0	69,8	47,5	22,33	0,53	0,44	-
27.04.2022	1,502	0,033	84,19	82,77	82,45	81,81	0,64	24	0	0	67,4	49,6	17,83	0,53	0,44	-
28.04.2022	1,4	0,033	79,12	77,79	77,47	76,88	0,59	24	0	0	67,5	49,9	17,67	0,54	0,44	-
29.04.2022	1,393	0,033	79,9	78,57	78,26	77,64	0,62	24	0	0	67,6	50,2	17,37	0,53	0,44	-
30.04.2022	1,499	0,027	80,58	79,19	78,88	78,29	0,59	24	0	0	67,7	49,1	18,62	0,53	0,44	-
01.05.2022	1,477	0,028	78,59	77,23	76,96	76,37	0,59	24	0	0	67,7	48,9	18,8	0,53	0,44	-
02.05.2022	1,43	0,027	79,04	77,71	77,39	76,8	0,59	24	0	0	67,6	49,5	18,13	0,53	0,44	-
03.05.2022	1,564	0,034	83,32	81,86	81,61	80,93	0,68	24	0	0	67,5	48,8	18,76	0,53	0,44	-
04.05.2022	1,37	0,03	77,4	76,1	75,82	75,2	0,62	24	0	0	67,6	49,9	17,68	0,54	0,44	-
05.05.2022	1,409	0,027	77,51	76,19	75,87	75,3	0,57	24	0	0	67,6	49,4	18,23	0,53	0,44	-
06.05.2022	1,408	0,024	74,36	73,09	72,85	72,3	0,55	24	0	0	67,3	48,4	18,94	0,53	0,44	-
07.05.2022	1,482	0,025	74,21	72,89	72,67	72,14	0,53	24	0	0	67,2	47,2	20,01	0,53	0,44	-
08.05.2022	1,51	0,028	76,71	75,36	75,13	74,57	0,56	24	0	0	67,2	47,4	19,74	0,53	0,44	-
09.05.2022	1,369	0,027	75,13	73,85	73,59	73,03	0,56	24	0	0	67,1	48,9	18,22	0,53	0,44	-
10.05.2022	1,513	0,026	74,55	73,22	73,02	72,46	0,56	24	0	0	67,5	47,2	20,34	0,54	0,44	-
11.05.2022	1,404	0,024	71,04	69,8	69,55	69,06	0,49	24	0	0	67,3	47,4	19,89	0,53	0,44	-
12.05.2022	1,559	0,095	184,69	182,37	180,59	179,05	1,54	24	0	0	70,4	62,3	8,06	0,52	0,44	-
13.05.2022	1,921	0,242	417,74	413,07	408,13	404,53	3,6	24	0	0	71,7	67,6	4,09	0,52	0,44	-
14.05.2022	1,963	0,244	414,23	409,51	404,71	401,09	3,62	24	0	0	71,6	67,4	4,23	0,52	0,44	-
15.05.2022	2,008	0,234	409,34	404,69	399,93	396,4	3,53	24	0	0	71,7	67,2	4,41	0,52	0,44	-
16.05.2022	1,883	0,237	411,27	406,67	401,81	398,26	3,55	24	0	0	71,7	67,6	4,06	0,52	0,45	-
17.05.2022	1,941	0,233	410,1	405,56	400,68	397,2	3,48	24	0	0	71,7	67,4	4,24	0,52	0,45	-
18.05.2022	1,97	0,232	406,75	402,2	397,36	393,89	3,47	24	0	0	71,9	67,5	4,34	0,52	0,44	-
19.05.2022	1,934	0,238	415,59	411	405,95	402,44	3,51	24	0	0	72,1	67,9	4,16	0,53	0,44	-
20.05.2022	1,834	0,252	430,76	426,07	420,8	417,09	3,71	24	0	0	71,9	68,2	3,74	0,52	0,44	-
21.05.2022	1,918	0,248	427,4	422,67	417,55	413,88	3,67	24	0	0	71,8	67,8	3,99	0,52	0,44	-
22.05.2022	2,005	0,235	407,51	402,89	398,16	394,63	3,53	24	0	0	71,7	67,3	4,41	0,53	0,44	-
23.05.2022	1,865	0,243	429,58	424,96	419,59	415,99	3,6	24	0	0	72,1	68,3	3,84	0,53	0,44	-
Итого:	47,299	0	6055,15	5979,45	5918,59	5868,09	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,299															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	3213,853	180157,24	176210,82	175070,69	172842,76
23.05.2022	3261,152	186212,39	182190,27	180989,28	178710,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:41:11