

#16018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,194	0,02	59,97	58,98	58,77	58,34	0,43	24	0	1	67	47	19,98	0,49	0,44	-
25.05.2023	1,292	0,023	67,52	66,39	66,18	65,66	0,52	24	0	0	66,6	47,4	19,18	0,49	0,44	-
26.05.2023	1,306	0,018	68,71	67,58	67,36	66,89	0,47	24	0	0	66,1	47,1	19,08	0,48	0,44	-
27.05.2023	1,327	0,022	69,5	68,33	68,13	67,59	0,54	24	0	0	66,3	47,2	19,1	0,47	0,44	-
28.05.2023	1,481	0,021	70,17	68,95	68,75	68,26	0,49	24	0	0	66,4	45,2	21,24	0,48	0,44	-
29.05.2023	1,335	0,02	67,93	66,78	66,55	66,07	0,48	24	0	0	66,4	46,7	19,73	0,48	0,44	-
30.05.2023	1,275	0,023	68,68	67,55	67,31	66,82	0,49	24	0	0	66,2	47,5	18,62	0,48	0,44	-
31.05.2023	1,323	0,022	67,54	66,41	66,2	65,7	0,5	24	0	0	66,4	46,8	19,66	0,48	0,44	-
01.06.2023	1,309	0,02	67,5	66,36	66,15	65,65	0,5	24	0	0	66,4	46,9	19,45	0,48	0,44	-
02.06.2023	1,329	0,022	72,72	71,54	71,27	70,78	0,49	24	0	0	66,2	47,9	18,32	0,48	0,44	-
03.06.2023	1,391	0,023	71,79	70,6	70,36	69,86	0,5	24	0	0	66,5	47,1	19,42	0,47	0,44	-
04.06.2023	1,41	0,022	70,02	68,81	68,63	68,09	0,54	24	0	0	66,4	46,2	20,21	0,48	0,44	-
05.06.2023	1,309	0,018	68,31	67,17	66,93	66,48	0,45	24	0	0	66,4	47,1	19,25	0,48	0,44	-
06.06.2023	1,266	0,019	64,68	63,6	63,38	62,91	0,47	24	0	0	66,7	47,2	19,58	0,49	0,44	-
07.06.2023	1,23	0,022	65,5	64,42	64,18	63,72	0,46	24	0	0	66,6	47,7	18,86	0,5	0,44	-
08.06.2023	1,233	0,017	62,73	61,7	61,46	61,06	0,4	24	0	0	67	47,2	19,78	0,49	0,44	-
09.06.2023	1,169	0,021	64,8	63,76	63,49	63,06	0,43	24	0	0	66,6	48,4	18,1	0,49	0,44	-
10.06.2023	1,232	0,022	67,08	66	65,76	65,29	0,47	24	0	0	66,7	48,3	18,37	0,48	0,44	-
11.06.2023	1,233	0,019	68,35	67,25	66,97	66,5	0,47	24	0	0	66,3	48,3	18,08	0,48	0,44	-
12.06.2023	1,275	0,021	67	65,9	65,62	65,19	0,43	24	0	0	66,8	47,6	19,11	0,49	0,44	-
13.06.2023	1,191	0,019	66,59	65,55	65,24	64,83	0,41	24	0	0	66,6	48,6	18	0,5	0,44	-
14.06.2023	1,18	0,02	63,37	62,35	62,07	61,63	0,44	24	0	0	66,9	48,2	18,68	0,5	0,44	-
15.06.2023	1,163	0,018	64,6	63,59	63,28	62,88	0,4	24	0	0	66,7	48,6	18,09	0,51	0,44	-
16.06.2023	1,098	0,02	62,11	61,15	60,85	60,45	0,4	24	0	0	66,8	49,1	17,73	0,5	0,44	-
17.06.2023	1,231	0,019	65,1	64,04	63,8	63,37	0,43	24	0	0	66,8	47,8	18,98	0,5	0,44	-
18.06.2023	1,175	0,021	63,74	62,72	62,45	62	0,45	24	0	0	66,7	48,2	18,47	0,51	0,44	-
19.06.2023	1,146	0,019	63,47	62,47	62,17	61,77	0,4	24	0	0	66,9	48,7	18,15	0,51	0,44	-
20.06.2023	1,12	0,022	61,71	60,73	60,46	60,05	0,41	24	0	0	66,9	48,6	18,21	0,51	0,44	-
21.06.2023	1,057	0,017	58,93	58,01	57,73	57,33	0,4	24	0	0	66,8	48,8	17,99	0,51	0,44	-
22.06.2023	1,044	0,018	59,74	58,82	58,54	58,12	0,42	24	0	0	66,6	49,2	17,49	0,51	0,44	-
23.06.2023	1,037	0,017	58,19	57,28	57,01	56,63	0,38	23	1	1	66,8	48,9	17,88	0,51	0,44	-
Итого:	38,361	0	2038,05	2004,79	1997,05	1982,98	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,361															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	4556,521	249157,99	244066,9	242467,92	239810,9
23.06.2023	4594,882	251196,04	246071,69	244464,97	241793,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:10:57