

#133978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,249	0,039	94,26	92,96	92,3	91,67	0,63	24	0	0	67,9	54,8	13,17	0,54	0,45	-
25.05.2025	1,275	0,042	94,67	93,33	92,72	92,01	0,71	24	0	0	68	54,7	13,31	0,54	0,44	-
26.05.2025	1,251	0,041	93,38	92,03	91,42	90,72	0,7	24	0	0	67,8	54,6	13,25	0,55	0,44	-
27.05.2025	1,187	0,039	91,18	89,86	89,26	88,59	0,67	24	0	0	68	55,1	12,88	0,55	0,44	-
28.05.2025	1,18	0,037	87,72	86,46	85,86	85,26	0,6	24	0	0	68,2	54,9	13,34	0,55	0,44	-
29.05.2025	1,124	0,043	89,53	88,19	87,67	86,93	0,74	24	0	0	67,7	55,3	12,36	0,55	0,44	-
30.05.2025	1,217	0,049	112,39	110,85	110,09	109,22	0,87	24	0	0	67	56,4	10,62	0,55	0,44	-
31.05.2025	1,257	0,051	133,69	132,07	131,01	130,07	0,94	24	0	0	66,2	57	9,17	0,55	0,44	-
01.06.2025	1,273	0,054	128,7	127,09	126,14	125,16	0,98	24	0	0	66,5	56,9	9,64	0,55	0,44	-
02.06.2025	1,219	0,052	124	122,45	121,5	120,59	0,91	24	0	0	66,8	57,2	9,59	0,54	0,44	-
03.06.2025	1,237	0,054	123,84	122,27	121,37	120,43	0,94	24	0	0	66,6	56,9	9,73	0,32	0,28	-
04.06.2025	0,99	0,013	53,06	52,43	52,06	51,92	0,14	24	0	0	63,9	45,1	18,83	0,17	0,17	-
05.06.2025	0,535	0	22,63	22,62	22,39	22,62	-0,23	24	0	0	47,4	23,1	24,24	0,17	0,18	-
06.06.2025	0,433	0	21,14	21,16	20,9	21,16	-0,26	24	0	0	43	22	21,09	0,18	0,18	-
07.06.2025	0,344	0	19,08	19,12	18,87	19,12	-0,25	24	0	0	39,3	20,8	18,53	0,18	0,19	-
08.06.2025	0,266	0	17,46	17,54	17,44	17,54	-0,1	24	0	0	35,7	20,3	15,38	0,18	0,19	-
09.06.2025	0,167	0	14,75	14,87	14,75	14,87	-0,12	24	0	0	30,3	18,8	11,55	0,18	0,18	-
10.06.2025	0,112	0	12,26	12,37	12,26	12,37	-0,11	24	0	0	27,1	18	9,15	0,19	0,19	-
11.06.2025	0,07	0	10,41	10,51	10,41	10,51	-0,1	24	0	1	24,4	17,5	6,88	0,22	0,22	-
12.06.2025	0,04	0	8,61	8,73	8,61	8,73	-0,12	24	0	1	21,6	16,9	4,64	0,22	0,22	-
13.06.2025	0,024	0	7,04	7,18	7,04	7,18	-0,14	24	0	1	20	16,5	3,57	0,21	0,22	-
14.06.2025	0,017	0	5,39	5,5	5,39	5,5	-0,11	24	0	1	19,4	16,5	2,93	0,21	0,22	-
15.06.2025	0,007	0	3,37	3,55	3,37	3,55	-0,18	24	0	1	19,4	16,7	2,72	0,2	0,21	-
16.06.2025	0,002	0	2,47	2,62	2,47	2,62	-0,15	24	0	1	19,4	16,9	2,46	0,39	0,37	-
17.06.2025	0,504	0,033	108,4	106,99	107,61	106,41	1,2	24	0	1	35,8	31,4	4,43	0,51	0,44	-
18.06.2025	1,25	0,048	109,15	107,67	106,96	106,14	0,82	24	0	0	66,5	55,2	11,27	0,52	0,44	-
19.06.2025	1,232	0,043	94,14	92,77	92,2	91,46	0,74	24	0	0	67,4	54,6	12,9	0,53	0,44	-
20.06.2025	1,179	0,04	92,3	90,97	90,38	89,68	0,7	24	0	0	67,6	55	12,61	0,53	0,44	-
21.06.2025	1,177	0,04	88,42	87,11	86,59	85,91	0,68	24	0	0	67,8	54,6	13,13	0,53	0,44	-
22.06.2025	1,227	0,045	90,38	89,01	88,55	87,78	0,77	24	0	0	67,6	54,3	13,36	0,52	0,43	-
23.06.2025	1,18	0,044	87,86	86,5	85,99	85,29	0,7	24	0	0	67,8	54,6	13,25	0,53	0,44	-
Итого:	24,225	0	2041,68	2016,78	2003,58	1991,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,225															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	918,26	43404,03	42682,92	42372,32	42145,68
23.06.2025	942,485	45445,71	44699,7	44375,9	44136,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 13:37:20