

#16024#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	1,019	0	41,04	40,68	40,29	40,43	-0,14	24	0	0	64,2	38,7	25,47	0,52	0,43	-
25.06.2021	1,019	0	41,13	40,79	40,39	40,55	-0,16	24	0	0	64,1	38,6	25,42	0,52	0,43	-
26.06.2021	1,05	0	42,93	42,56	42,14	42,29	-0,15	24	0	0	64,2	39,1	25,11	0,52	0,43	-
27.06.2021	1,125	0	44,28	43,87	43,43	43,62	-0,19	24	0	0	64,5	38,4	26,13	0,53	0,43	-
28.06.2021	1,031	0	41,86	41,5	41,08	41,25	-0,17	24	0	0	64,2	38,9	25,31	0,53	0,43	-
29.06.2021	1,053	0	42,6	42,24	41,8	41,97	-0,17	24	0	0	64,3	38,9	25,38	0,53	0,43	-
30.06.2021	1,038	0	41,88	41,52	41,09	41,25	-0,16	24	0	0	64,3	38,9	25,41	0,52	0,43	-
01.07.2021	1,03	0	41,78	41,44	41	41,18	-0,18	24	0	0	64,2	38,9	25,3	0,52	0,43	-
02.07.2021	1,014	0	42,39	42,03	41,6	41,77	-0,17	24	0	0	64,1	39,5	24,54	0,53	0,43	-
03.07.2021	0,998	0	41,05	40,73	40,27	40,47	-0,2	24	0	0	64,2	39,3	24,94	0,53	0,43	-
04.07.2021	1,064	0	42,74	42,36	41,92	42,1	-0,18	24	0	0	64,6	39	25,61	0,53	0,43	-
05.07.2021	1,017	0	41,58	41,23	40,8	40,98	-0,18	24	0	0	64,4	39,2	25,17	0,53	0,43	-
06.07.2021	1,012	0	41,67	41,33	40,88	41,07	-0,19	24	0	0	64,3	39,3	24,96	0,53	0,39	-
07.07.2021	0,306	0	13,54	13,43	13,29	13,34	-0,05	24	0	1	63,8	40,6	23,19	0,6	0,4	-
08.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,5	24,4	1,06	0,6	0,4	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	24	0,81	0,6	0,4	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,3	23,5	0,79	0,6	0,4	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,7	23,1	0,59	0,6	0,4	-
12.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,7	23,1	0,56	0,6	0,4	-
13.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,2	23,5	0,7	0,6	0,4	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,1	23,4	0,7	0,6	0,4	-
15.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	17	7	1	24,2	23,5	0,67	0,6	0,4	-
16.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,6	23,8	0,84	0,6	0,4	-
17.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	23,8	0,76	0,6	0,24	-
18.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24	23,3	0,62	0,53	0,2	-
19.07.2021	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	1	22,7	22,6	0,18	0,44	0,46	-
20.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	21,9	0,55	0,52	0,48	-
21.07.2021	0,874	0,009	60,4	59,65	59,63	59,28	0,35	24	0	1	49,6	35	14,58	0,53	0,42	-
22.07.2021	0,948	0,007	45,53	44,84	44,67	44,44	0,23	21	3	1	64,7	43,7	21,02	0,52	0,42	-
23.07.2021	0,861	-0,208	52,18	56,76	51,2	56,25	-5,05	24	0	0	64,5	43,4	21,1	0,52	0,43	-
Итого:	16,459	0	718,6	716,99	705,5	712,27	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,459															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 710

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2006,256	126984,17	123834,44	123134,6	121070,14
23.07.2021	2022,715	127702,77	124551,43	123840,1	121782,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 14:03:47