

#16008#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	1,23	0,025	59,49	58,29	58,34	57,75	0,59	24	0	0	65,3	44,6	20,63	0,51	0,41	-
25.06.2022	1,137	0,017	52,68	51,62	51,66	51,2	0,46	24	0	1	64,6	42,9	21,7	0,54	0,43	-
26.06.2022	1,201	0,023	56,38	55,23	55,25	54,75	0,5	24	0	0	65,4	44	21,33	0,54	0,43	-
27.06.2022	1,121	0,025	59,44	58,28	58,29	57,71	0,58	24	0	0	64,9	46,2	18,75	0,54	0,43	-
28.06.2022	1,137	0,025	57,49	56,34	56,39	55,82	0,57	24	0	0	64,9	45,2	19,7	0,55	0,43	-
29.06.2022	1,133	0,028	59,45	58,28	58,33	57,68	0,65	24	0	0	64,9	46	18,87	0,55	0,43	-
30.06.2022	1,144	0,022	58,6	57,42	57,46	56,87	0,59	24	0	0	65,1	45,6	19,44	0,54	0,44	-
01.07.2022	1,106	0,023	57,79	56,67	56,66	56,13	0,53	24	0	0	64,7	45,7	19,04	0,53	0,43	-
02.07.2022	1,103	0,026	59,38	58,24	58,22	57,66	0,56	24	0	0	64,1	45,5	18,54	0,53	0,43	-
03.07.2022	1,212	0,028	60,5	59,28	59,32	58,72	0,6	24	0	0	64,6	44,7	19,94	0,53	0,43	-
04.07.2022	1,148	0,026	58,23	57,04	57,09	56,5	0,59	24	0	0	65	45,3	19,66	0,53	0,43	-
05.07.2022	1,051	0,023	52,85	51,77	51,81	51,28	0,53	22	2	1	64,9	45,1	19,83	0,53	0,43	-
06.07.2022	1,187	0,027	59,32	58,11	58,16	57,53	0,63	24	0	0	64,7	44,7	19,96	0,54	0,43	-
07.07.2022	1,173	0,026	59,89	58,7	58,73	58,14	0,59	24	0	0	64,8	45,3	19,53	0,53	0,44	-
08.07.2022	1,18	0,028	60,31	59,09	59,14	58,52	0,62	24	0	0	64,5	45	19,47	0,53	0,43	-
09.07.2022	1,225	0,028	60,18	58,92	59	58,37	0,63	24	0	0	64,3	44	20,31	0,53	0,44	-
10.07.2022	1,271	0,027	60,34	59,09	59,17	58,54	0,63	24	0	0	64,2	43,2	21,01	0,53	0,44	-
11.07.2022	1,237	0,026	61,28	60,09	60,1	59,54	0,56	24	0	0	64,1	44	20,15	0,53	0,44	-
12.07.2022	1,235	0,025	59,47	58,27	58,34	57,76	0,58	24	0	0	63,8	43,1	20,74	0,53	0,44	-
13.07.2022	1,225	0,027	59,97	58,78	58,83	58,25	0,58	24	0	0	64	43,5	20,41	0,53	0,43	-
14.07.2022	1,179	0,027	59,4	58,22	58,27	57,67	0,6	24	0	0	64,1	44,3	19,78	0,52	0,44	-
15.07.2022	1,189	0,026	58,34	57,18	57,26	56,64	0,62	24	0	0	64	43,7	20,3	0,52	0,44	-
16.07.2022	1,225	0,026	58,96	57,78	57,89	57,26	0,63	24	0	0	63,8	43,1	20,72	0,53	0,44	-
17.07.2022	1,295	0,025	59,31	58,11	58,19	57,62	0,57	24	0	0	64,1	42,3	21,81	0,53	0,44	-
18.07.2022	1,226	0,024	60,52	59,33	59,36	58,8	0,56	24	0	0	64,4	44,1	20,25	0,53	0,44	-
19.07.2022	1,25	0,027	60,31	59,11	59,17	58,56	0,61	24	0	0	64,6	43,9	20,66	0,53	0,43	-
20.07.2022	1,211	0,024	59,37	58,2	58,2	57,66	0,54	24	0	0	64,5	44,2	20,35	0,53	0,43	-
21.07.2022	1,174	0,027	59,23	58,08	58,08	57,5	0,58	24	0	0	64,7	44,9	19,75	0,53	0,43	-
22.07.2022	1,134	0,025	58,26	57,12	57,12	56,59	0,53	24	0	0	64,6	45,2	19,44	0,53	0,43	-
23.07.2022	1,146	0,026	59,26	58,12	58,11	57,56	0,55	24	0	0	64,4	45,1	19,3	0,53	0,43	-
Итого:	35,485	0	1766	1730,76	1731,94	1714,58	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,485															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	3294,08	191314,62	187231,54	185980,7	183658,17
23.07.2022	3329,565	193080,62	188962,3	187712,64	185372,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:24:05