

#16021#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	1,073	0,02	61,11	60,17	59,88	59,45	0,43	24	0	0	66,8	49,2	17,59	0,51	0,44	-
25.06.2023	1,151	0,02	62,21	61,22	60,96	60,53	0,43	24	0	0	66,9	48,4	18,5	0,51	0,44	-
26.06.2023	1,066	0,021	60,63	59,68	59,4	58,98	0,42	24	0	0	66,7	49,1	17,59	0,51	0,44	-
27.06.2023	1,059	0,018	58,25	57,34	57,09	56,69	0,4	22	2	1	66,6	48,4	18,21	0,3	0,3	-
28.06.2023	0,222	0,006	25,39	25,24	25,03	25,04	-0,01	24	0	1	55,6	47,2	8,41	0,12	0,15	-
29.06.2023	-0,077	0	7,78	8,01	7,78	8,01	-0,23	24	0	1	28,3	40,3	-12,03	0,19	0,21	-
30.06.2023	-0,028	0	5,46	5,72	5,46	5,72	-0,26	24	0	1	25,8	34	-8,17	0,32	0,34	-
01.07.2023	-0,042	-0,036	1,03	2,95	1,03	2,95	-1,92	24	0	1	24	29,8	-5,79	0,32	0,35	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	27,6	-4,26	0,32	0,35	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	25	-2,61	0,33	0,36	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	23,8	-1,81	0,33	0,36	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	22,8	-1,07	0,32	0,35	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	22,2	-0,52	0,33	0,36	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,6	0	0,33	0,36	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	21	0,56	0,33	0,36	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	20,5	1,07	0,37	0,4	-
10.07.2023	0,05	0,003	20,7	20,48	20,66	20,46	0,2	24	0	1	25	22,8	2,19	0,51	0,43	-
11.07.2023	1,248	0,03	73,68	72,46	72,2	71,63	0,57	24	0	0	66,5	49,6	16,89	0,54	0,44	-
12.07.2023	1,109	0,025	67,17	66,08	65,8	65,3	0,5	24	0	0	66,7	50,2	16,48	0,54	0,43	-
13.07.2023	1,011	0,033	70,76	69,69	69,31	68,76	0,55	24	0	0	67,2	53,1	14,17	0,54	0,44	-
14.07.2023	0,968	0,033	74,04	72,98	72,51	71,96	0,55	24	0	0	67,6	54,8	12,88	0,54	0,43	-
15.07.2023	0,97	0,036	76,6	75,51	75,03	74,43	0,6	24	0	0	67,6	55,1	12,49	0,54	0,44	-
16.07.2023	0,986	0,032	73,99	72,93	72,46	71,92	0,54	24	0	0	67,6	54,4	13,19	0,53	0,44	-
17.07.2023	0,969	0,031	72,2	71,2	70,71	70,21	0,5	24	0	0	67,4	54,1	13,34	0,53	0,44	-
18.07.2023	0,958	0,031	74,25	73,24	72,73	72,2	0,53	24	0	0	67,4	54,6	12,74	0,53	0,44	-
19.07.2023	0,998	0,032	77,31	76,25	75,71	75,19	0,52	24	0	0	67,3	54,5	12,8	0,53	0,44	-
20.07.2023	0,997	0,034	77,36	76,31	75,76	75,22	0,54	24	0	0	67,5	54,8	12,74	0,53	0,44	-
21.07.2023	0,991	0,032	77,43	76,39	75,84	75,33	0,51	24	0	0	67,6	54,9	12,69	0,53	0,44	-
22.07.2023	1,029	0,028	76,21	75,16	74,63	74,12	0,51	24	0	0	67,6	54,2	13,44	0,52	0,44	-
23.07.2023	1,092	0,027	78,29	77,22	76,66	76,17	0,49	24	0	0	67,7	53,8	13,91	0,52	0,44	-
Итого:	17,8	0	1271,85	1256,23	1246,64	1240,27	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,8															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	4594,882	251196,04	246071,69	244464,97	241793,88
23.07.2023	4612,682	252467,89	247327,92	245711,61	243034,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 13:28:36