

#142416#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 27-33, Калининград

4817

6342

ВКТ-7

00207805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,193	0,044	91,63	90,24	89,74	89,01	0,73	24	0	0	67,5	54,7	12,85	0,53	0,44	-
25.06.2025	1,204	0,046	93,94	92,56	92,01	91,25	0,76	24	0	0	67,5	54,8	12,64	0,52	0,43	-
26.06.2025	1,118	0,043	85,01	83,72	83,24	82,55	0,69	24	0	0	67,8	54,8	12,96	0,52	0,43	-
27.06.2025	1,146	0,039	85,74	84,47	83,98	83,31	0,67	24	0	0	67,5	54,3	13,22	0,52	0,44	-
28.06.2025	1,156	0,038	87	85,73	85,21	84,55	0,66	24	0	0	67,7	54,6	13,11	0,52	0,44	-
29.06.2025	1,189	0,039	88,35	87,03	86,52	85,85	0,67	24	0	0	67,6	54,3	13,29	0,52	0,44	-
30.06.2025	1,158	0,042	88,8	87,45	86,95	86,22	0,73	24	0	0	67,7	54,8	12,85	0,52	0,43	-
01.07.2025	1,145	0,042	85,59	84,31	83,82	83,15	0,67	24	0	0	67,8	54,6	13,22	0,53	0,43	-
02.07.2025	1,054	0,037	80,8	79,6	79,13	78,5	0,63	24	0	0	67,9	55	12,85	0,53	0,43	-
03.07.2025	1,02	0,04	79,32	78,15	77,68	77,04	0,64	24	0	0	67,8	55,1	12,65	0,53	0,43	-
04.07.2025	1,057	0,039	83,27	82,05	81,53	80,88	0,65	24	0	0	67,8	55,2	12,53	0,53	0,44	-
05.07.2025	1,093	0,041	84,02	82,76	82,29	81,6	0,69	24	0	0	67,9	55,1	12,81	0,52	0,43	-
06.07.2025	1,072	0,037	81,85	80,65	80,15	79,52	0,63	24	0	0	67,8	54,9	12,95	0,53	0,43	-
07.07.2025	1,031	0,035	79,24	78,07	77,58	76,95	0,63	24	0	0	67,8	55	12,86	0,53	0,43	-
08.07.2025	1,144	0,041	84,71	83,44	82,95	82,28	0,67	24	0	0	67,7	54,4	13,33	0,53	0,43	-
09.07.2025	1,128	0,046	87,44	86,11	85,64	84,87	0,77	24	0	0	67,6	54,9	12,69	0,53	0,44	-
10.07.2025	1,124	0,045	91,85	90,49	89,94	89,19	0,75	24	0	0	67,5	55,4	12,04	0,53	0,43	-
11.07.2025	1,08	0,043	86,3	85,03	84,54	83,82	0,72	24	0	0	67,6	55,3	12,29	0,53	0,43	-
12.07.2025	1,106	0,037	83,71	82,5	81,97	81,35	0,62	24	0	0	67,8	54,7	13,09	0,53	0,43	-
13.07.2025	1,064	0,04	82	80,8	80,29	79,63	0,66	24	0	0	67,9	55,1	12,79	0,53	0,43	-
14.07.2025	1,073	0,041	82,54	81,31	80,84	80,16	0,68	24	0	0	68	55,2	12,81	0,53	0,43	-
15.07.2025	1,028	0,035	80,52	79,33	78,86	78,23	0,63	24	0	0	67,8	55,3	12,57	0,53	0,43	-
16.07.2025	1,008	0,04	81,9	80,7	80,19	79,51	0,68	24	0	0	67,8	55,7	12,08	0,53	0,43	-
17.07.2025	0,958	0,035	77,86	76,77	76,24	75,66	0,58	24	0	0	67,8	55,7	12,14	0,53	0,43	-
18.07.2025	0,917	0,036	78,67	77,61	77,04	76,48	0,56	24	0	0	67,8	56,4	11,47	0,53	0,43	-
19.07.2025	0,941	0,037	80,2	79,1	78,57	77,96	0,61	24	0	0	67,5	56	11,5	0,53	0,43	-
20.07.2025	1,026	0,034	83,04	81,89	81,31	80,72	0,59	24	0	0	67,7	55,5	12,22	0,54	0,43	-
21.07.2025	1,012	0,035	79,44	78,31	77,77	77,17	0,6	24	0	0	68,1	55,5	12,55	0,53	0,43	-
22.07.2025	0,98	0,034	79,09	77,97	77,45	76,87	0,58	24	0	0	68	55,7	12,24	0,53	0,43	-
23.07.2025	1,015	0,034	81,14	80,01	79,46	78,86	0,6	24	0	0	67,9	55,6	12,37	0,53	0,43	-
Итого:	32,24	0	2514,97	2478,16	2462,89	2443,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,24															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	942,485	45445,71	44699,7	44375,9	44136,69
23.07.2025	974,725	47960,68	47177,86	46838,79	46579,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:49:52