

#16009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 1,189 | 0,026 | 56,56 | 55,44 | 55,48 | 54,92 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 43,5 | 20,94 | 0,53 | 0,43 | - |
| 25.07.2022 | 1,168 | 0,023 | 59,7 | 58,54 | 58,53 | 57,98 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 45,2 | 19,56 | 0,53 | 0,43 | - |
| 26.07.2022 | 1,163 | 0,023 | 58,37 | 57,23 | 57,24 | 56,7 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,9 | 19,93 | 0,53 | 0,44 | - |
| 27.07.2022 | 1,183 | 0,024 | 59,47 | 58,33 | 58,33 | 57,78 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 44,5 | 19,84 | 0,52 | 0,44 | - |
| 28.07.2022 | 1,151 | 0,022 | 58,2 | 57,07 | 57,11 | 56,54 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 44,3 | 19,73 | 0,53 | 0,44 | - |
| 29.07.2022 | 1,183 | 0,023 | 60,18 | 59,03 | 59,01 | 58,49 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 44,7 | 19,66 | 0,53 | 0,44 | - |
| 30.07.2022 | 1,191 | 0,023 | 58,89 | 57,74 | 57,72 | 57,18 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 44,2 | 20,18 | 0,53 | 0,44 | - |
| 31.07.2022 | 1,216 | 0,024 | 59,2 | 58,06 | 58,07 | 57,54 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 43,7 | 20,54 | 0,54 | 0,44 | - |
| 01.08.2022 | 1,193 | 0,024 | 60,52 | 59,35 | 59,36 | 58,8 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 45 | 19,7 | 0,53 | 0,44 | - |
| 02.08.2022 | 1,205 | 0,024 | 59,35 | 58,2 | 58,2 | 57,62 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 44,4 | 20,24 | 0,53 | 0,43 | - |
| 03.08.2022 | 1,166 | 0,026 | 59,03 | 57,9 | 57,89 | 57,31 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 45,2 | 19,71 | 0,53 | 0,43 | - |
| 04.08.2022 | 1,135 | 0,021 | 57,53 | 56,43 | 56,41 | 55,9 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 65 | 45,4 | 19,68 | 0,53 | 0,43 | - |
| 05.08.2022 | 1,088 | 0,024 | 58,59 | 57,49 | 57,44 | 56,93 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 46,2 | 18,55 | 0,54 | 0,43 | - |
| 06.08.2022 | 1,119 | 0,023 | 58,68 | 57,57 | 57,54 | 57,01 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 45,6 | 18,99 | 0,53 | 0,44 | - |
| 07.08.2022 | 1,168 | 0,024 | 58,95 | 57,83 | 57,79 | 57,27 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 44,7 | 19,8 | 0,53 | 0,44 | - |
| 08.08.2022 | 1,151 | 0,021 | 59,93 | 58,8 | 58,75 | 58,21 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 45,3 | 19,21 | 0,53 | 0,44 | - |
| 09.08.2022 | 1,125 | 0,021 | 58,23 | 57,14 | 57,11 | 56,58 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 45,4 | 19,25 | 0,53 | 0,43 | - |
| 10.08.2022 | 1,143 | 0,02 | 57,43 | 56,35 | 56,31 | 55,82 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,8 | 19,98 | 0,54 | 0,44 | - |
| 11.08.2022 | 1,191 | 0,021 | 59,82 | 58,69 | 58,66 | 58,16 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 44,9 | 19,92 | 0,53 | 0,43 | - |
| 12.08.2022 | 1,12 | 0,02 | 57,26 | 56,19 | 56,12 | 55,66 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 65 | 45,4 | 19,59 | 0,53 | 0,43 | - |
| 13.08.2022 | 1,129 | 0,021 | 57,56 | 56,48 | 56,43 | 55,93 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 45,3 | 19,61 | 0,53 | 0,43 | - |
| 14.08.2022 | 1,116 | 0,021 | 57,45 | 56,38 | 56,33 | 55,83 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 45,4 | 19,43 | 0,54 | 0,43 | - |
| 15.08.2022 | 1,096 | 0,019 | 56,8 | 55,74 | 55,68 | 55,2 | 0,48 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 45,7 | 19,28 | 0,54 | 0,43 | - |
| 16.08.2022 | 1,087 | 0,022 | 56,49 | 55,43 | 55,39 | 54,9 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 45,9 | 19,18 | 0,53 | 0,43 | - |
| 17.08.2022 | 1,039 | 0,02 | 55,53 | 54,5 | 54,45 | 53,98 | 0,47 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 46,4 | 18,69 | 0,53 | 0,43 | - |
| 18.08.2022 | 1,029 | 0,022 | 56,02 | 54,97 | 54,94 | 54,44 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 46,6 | 18,3 | 0,54 | 0,43 | - |
| 19.08.2022 | 1,023 | 0,023 | 56,41 | 55,36 | 55,33 | 54,81 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 46,8 | 18,05 | 0,53 | 0,43 | - |
| 20.08.2022 | 1,029 | 0,025 | 57,78 | 56,7 | 56,67 | 56,12 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 47,1 | 17,71 | 0,53 | 0,43 | - |
| 21.08.2022 | 1,046 | 0,023 | 56,2 | 55,14 | 55,14 | 54,56 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 46,1 | 18,5 | 0,52 | 0,44 | - |
| 22.08.2022 | 1,035 | 0,025 | 58,07 | 56,99 | 56,96 | 56,39 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 46,7 | 17,68 | 0,53 | 0,43 | - |
| 23.08.2022 | 1,025 | 0,024 | 57,68 | 56,61 | 56,55 | 56,01 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 47,1 | 17,68 | 0,54 | 0,43 | - |
| Итого: | 34,902 | 0 | 1801,88 | 1767,68 | 1766,94 | 1750,57 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,902 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.07.2022 | 3329,565 | 193080,62 | 188962,3 | 187712,64 | 185372,75 |
| 23.08.2022 | 3364,467 | 194882,5 | 190729,98 | 189479,58 | 187123,32 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:31:10