

#28818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,036	0,03	76,42	75,38	74,84	74,36	0,48	24	0	0	67,6	54	13,5	0,52	0,44	-
25.07.2023	1,001	0,031	74,13	73,12	72,63	72,11	0,52	24	0	0	67,6	54,2	13,36	0,52	0,44	-
26.07.2023	0,995	0,032	75,86	74,85	74,31	73,8	0,51	24	0	0	67,5	54,5	12,99	0,52	0,45	-
27.07.2023	1,022	0,03	75,21	74,18	73,65	73,18	0,47	24	0	0	67,3	53,8	13,54	0,52	0,44	-
28.07.2023	0,973	0,032	76,03	75	74,47	73,96	0,51	24	0	0	67,6	55	12,65	0,54	0,44	-
29.07.2023	0,999	0,029	74,37	73,36	72,83	72,37	0,46	24	0	0	67,6	54,2	13,35	0,53	0,44	-
30.07.2023	1,032	0,03	76,35	75,35	74,79	74,3	0,49	24	0	0	67,7	54,2	13,47	0,53	0,44	-
31.07.2023	0,983	0,026	73,65	72,71	72,14	71,71	0,43	24	0	0	67,5	54,2	13,28	0,52	0,44	-
01.08.2023	0,989	0,028	76,85	75,87	75,26	74,82	0,44	24	0	0	67,7	54,9	12,79	0,52	0,44	-
02.08.2023	0,989	0,031	78,42	77,42	76,82	76,33	0,49	24	0	0	67,6	55,1	12,52	0,53	0,44	-
03.08.2023	0,983	0,027	77,99	77	76,37	75,91	0,46	24	0	0	67,7	55,1	12,55	0,53	0,44	-
04.08.2023	0,945	0,032	78,05	77,08	76,45	75,98	0,47	24	0	0	67,5	55,5	12,02	0,53	0,44	-
05.08.2023	0,979	0,029	72,88	71,92	71,38	70,93	0,45	24	0	0	67,5	54,2	13,35	0,52	0,44	-
06.08.2023	0,987	0,037	76,51	75,45	74,97	74,39	0,58	24	0	0	67,4	54,7	12,73	0,53	0,45	-
07.08.2023	0,988	0,037	76,46	75,38	74,91	74,32	0,59	24	0	0	67,4	54,6	12,76	0,52	0,44	-
08.08.2023	1,017	0,036	81,06	79,94	79,39	78,8	0,59	24	0	0	67,6	55,2	12,37	0,53	0,44	-
09.08.2023	0,989	0,031	78,38	77,29	76,74	76,21	0,53	24	0	0	67,6	55,1	12,5	0,53	0,44	-
10.08.2023	1,029	0,032	77,85	76,78	76,25	75,71	0,54	24	0	0	67,6	54,5	13,08	0,53	0,44	-
11.08.2023	0,997	0,033	76,22	75,16	74,64	74,12	0,52	24	0	0	67,5	54,6	12,94	0,53	0,44	-
12.08.2023	1,038	0,036	76,75	75,63	75,16	74,56	0,6	24	0	0	67,8	54,4	13,34	0,53	0,44	-
13.08.2023	1,015	0,033	73,29	72,22	71,78	71,24	0,54	24	0	0	67,7	53,9	13,76	0,54	0,44	-
14.08.2023	1,013	0,036	74,99	73,88	73,47	72,87	0,6	24	0	0	67,6	54,3	13,36	0,54	0,44	-
15.08.2023	0,907	0,032	68,66	67,65	67,24	66,69	0,55	24	0	0	67,7	54,7	13,05	0,54	0,44	-
16.08.2023	0,913	0,032	67,64	66,65	66,25	65,74	0,51	24	0	0	67,4	54,1	13,35	0,53	0,44	-
17.08.2023	0,887	0,033	70,7	69,69	69,23	68,71	0,52	24	0	0	67,6	55,2	12,4	0,53	0,44	-
18.08.2023	0,909	0,03	66,53	65,56	65,14	64,65	0,49	24	0	0	67,7	54,1	13,56	0,54	0,44	-
19.08.2023	0,884	0,03	67,31	66,36	65,94	65,44	0,5	24	0	0	67,6	54,7	12,95	0,53	0,44	-
20.08.2023	0,879	0,027	60,39	59,5	59,14	58,72	0,42	24	0	0	67,9	53,4	14,49	0,54	0,44	-
21.08.2023	0,888	0,031	64	63,06	62,67	62,19	0,48	24	0	0	68	54,3	13,74	0,53	0,44	-
22.08.2023	0,918	0,028	63,63	62,69	62,29	61,83	0,46	24	0	0	68	53,7	14,3	0,53	0,44	-
23.08.2023	0,917	0,027	64,76	63,82	63,4	62,97	0,43	24	0	0	68	53,9	14,1	0,53	0,44	-
Итого:	30,101	0	2271,34	2239,95	2224,55	2208,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,101															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	4612,682	252467,89	247327,92	245711,61	243034,15
23.08.2023	4642,783	254739,23	249567,87	247936,16	245243,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:35:16