

#145283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 27-33, Калининград

4817

6342

ВКТ-7

00207805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,018	0,036	81,92	80,77	80,21	79,63	0,58	24	0	0	67,8	55,6	12,26	0,53	0,43	-
25.07.2025	1,032	0,035	82,89	81,76	81,16	80,56	0,6	24	0	0	67,9	55,6	12,27	0,54	0,43	-
26.07.2025	0,972	0,033	79,96	78,89	78,3	77,74	0,56	24	0	0	67,9	55,9	12	0,53	0,43	-
27.07.2025	0,99	0,031	79,99	78,89	78,33	77,76	0,57	24	0	0	67,9	55,7	12,2	0,54	0,43	-
28.07.2025	0,835	0,032	70,81	69,87	69,36	68,84	0,52	24	0	0	67,6	56	11,62	0,54	0,43	-
29.07.2025	0,606	0,041	91,85	90,92	89,9	89,3	0,6	24	0	1	68,8	62,5	6,29	0,54	0,43	-
30.07.2025	0,907	0,027	70,45	69,53	68,98	68,54	0,44	24	0	0	67,4	54,6	12,75	0,53	0,43	-
31.07.2025	0,936	0,027	72,62	71,65	71,11	70,69	0,42	24	0	0	67,6	54,7	12,82	0,54	0,43	-
01.08.2025	0,889	0,027	69,65	68,75	68,19	67,78	0,41	23	1	1	67,7	55	12,69	0,53	0,43	-
02.08.2025	0,933	0,03	76,85	75,84	75,28	74,79	0,49	24	0	0	67,6	55,5	12,02	0,53	0,43	-
03.08.2025	0,928	0,026	72,27	71,34	70,77	70,34	0,43	24	0	0	67,4	54,6	12,73	0,53	0,43	-
04.08.2025	0,954	0,029	77,08	76,09	75,47	74,99	0,48	24	0	0	67,6	55,3	12,3	0,53	0,44	-
05.08.2025	0,963	0,03	80,02	79,01	78,39	77,88	0,51	24	0	0	67,3	55,4	11,9	0,53	0,43	-
06.08.2025	0,978	0,037	83,19	82,12	81,49	80,94	0,55	24	0	0	67,5	55,8	11,64	0,53	0,44	-
07.08.2025	0,653	0,042	97,46	96,47	95,38	94,73	0,65	24	0	1	68,7	62,3	6,42	0,53	0,43	-
08.08.2025	0,933	0,031	73,26	72,3	71,75	71,29	0,46	24	0	0	67,4	54,8	12,63	0,52	0,44	-
09.08.2025	0,978	0,027	74,77	73,81	73,22	72,78	0,44	24	0	0	67,3	54,3	13,02	0,52	0,44	-
10.08.2025	0,958	0,029	74,38	73,41	72,86	72,4	0,46	24	0	0	67,2	54,4	12,78	0,53	0,43	-
11.08.2025	0,92	0,029	76,3	75,33	74,74	74,26	0,48	24	0	0	67,3	55,4	11,93	0,54	0,43	-
12.08.2025	0,96	0,028	76,74	75,75	75,16	74,67	0,49	24	0	0	67,4	55	12,36	0,54	0,43	-
13.08.2025	0,928	0,026	69,73	68,83	68,28	67,83	0,45	24	0	0	67,6	54,4	13,23	0,53	0,43	-
14.08.2025	0,891	0,025	71,32	70,43	69,85	69,44	0,41	24	0	0	67,3	54,9	12,42	0,53	0,43	-
15.08.2025	0,879	0,028	71,21	70,27	69,74	69,28	0,46	24	0	0	67,4	55,2	12,21	0,52	0,43	-
16.08.2025	0,866	0,025	74,34	73,43	72,82	72,39	0,43	24	0	0	67,1	55,5	11,56	0,53	0,43	-
17.08.2025	0,945	0,031	77,18	76,18	75,63	75,1	0,53	24	0	0	67,1	55	12,1	0,52	0,43	-
18.08.2025	0,941	0,031	79,84	78,82	78,18	77,68	0,5	24	0	0	67,4	55,8	11,67	0,52	0,43	-
19.08.2025	0,941	0,03	78,27	77,28	76,66	76,16	0,5	24	0	0	67,5	55,7	11,86	0,52	0,43	-
20.08.2025	0,935	0,03	80,21	79,18	78,53	78,03	0,5	24	0	0	67,3	55,8	11,56	0,53	0,43	-
21.08.2025	0,923	0,032	77,64	76,64	76,03	75,52	0,51	24	0	0	67,6	55,9	11,75	0,52	0,43	-
22.08.2025	0,958	0,032	79,57	78,56	77,95	77,42	0,53	24	0	0	67,4	55,5	11,88	0,52	0,43	-
23.08.2025	1,01	0,036	84,1	82,99	82,38	81,79	0,59	24	0	0	67,3	55,4	11,89	0,51	0,44	-
Итого:	28,56	0	2405,87	2375,11	2356,1	2340,55	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,56															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	974,725	47960,68	47177,86	46838,79	46579,83
23.08.2025	1003,285	50366,55	49552,97	49194,89	48920,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:41:10