

#92432#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00207805	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	117,596	98,49	19.106

Подпись исполнителя _____



#92431#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6342
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207805
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2024	-	0,839	0,013	69,45	68,81	68,03	67,86	0,17	24	0	0	66,8	54,6	12,16	0,54	0,42
02.08.2024	-	0,822	0,016	66,94	66,36	65,6	65,44	0,16	24	0	0	67,1	54,7	12,39	0,54	0,42
03.08.2024	-	0,853	0,014	69,03	68,41	67,62	67,46	0,16	24	0	0	67,2	54,7	12,49	0,54	0,42
04.08.2024	-	0,856	0,016	64,33	63,7	63,03	62,85	0,18	24	0	0	67,1	53,7	13,44	0,54	0,42
05.08.2024	-	0,834	0,016	69,39	68,78	67,98	67,8	0,18	24	0	0	67	54,9	12,14	0,54	0,42
06.08.2024	-	0,841	0,014	68,74	68,15	67,36	67,19	0,17	24	0	0	66,9	54,5	12,37	0,54	0,42
07.08.2024	-	0,831	0,009	68,08	67,56	66,71	66,62	0,09	24	0	0	66,9	54,5	12,4	0,53	0,42
08.08.2024	-	0,833	0,013	63,69	63,14	62,43	62,27	0,16	24	0	0	67	53,8	13,2	0,54	0,42
09.08.2024	-	0,795	0,009	65,86	65,35	64,51	64,41	0,1	24	0	0	67,1	54,8	12,28	0,54	0,42
10.08.2024	-	0,824	0,011	69,14	68,63	67,74	67,65	0,09	24	0	0	67,1	55	12,07	0,53	0,42
11.08.2024	-	0,871	0,014	70,17	69,57	68,76	68,61	0,15	24	0	0	66,8	54,3	12,53	0,53	0,42
12.08.2024	-	0,882	0,01	72,66	72,09	71,19	71,1	0,09	24	0	0	66,9	54,6	12,29	0,53	0,42
13.08.2024	-	0,811	0,007	67,6	67,12	66,24	66,2	0,04	23	1	1	66,9	54,8	12,17	0,54	0,42
14.08.2024	-	0,838	0,008	69,34	68,84	67,91	67,87	0,04	24	0	0	67,4	55,1	12,29	0,54	0,42
15.08.2024	-	0,847	0,008	68,14	67,64	66,75	66,68	0,07	24	0	0	67,4	54,8	12,63	0,54	0,42
16.08.2024	-	0,807	0,009	66,91	66,42	65,54	65,48	0,06	24	0	0	67,2	55	12,25	0,54	0,42
17.08.2024	-	0,809	0,012	64,18	63,63	62,9	62,77	0,13	24	0	0	66,9	54,2	12,7	0,53	0,42
18.08.2024	-	0,818	0,006	67,5	67,05	66,12	66,11	0,01	24	0	0	67,2	54,8	12,36	0,54	0,42
19.08.2024	-	0,816	0,007	67,78	67,3	66,39	66,36	0,03	24	0	0	67	54,7	12,26	0,54	0,42
20.08.2024	-	0,825	0,009	71,2	70,72	69,74	69,71	0,03	24	0	0	67,2	55,4	11,79	0,54	0,42
21.08.2024	-	0,784	0,01	66,64	66,14	65,29	65,19	0,1	24	0	0	67	55,1	11,86	0,55	0,42
22.08.2024	-	0,832	0,008	72,94	72,42	71,46	71,42	0,04	24	0	0	67,1	55,5	11,59	0,55	0,42
23.08.2024	-	0,838	0,009	72,77	72,27	71,28	71,22	0,06	24	0	0	67,2	55,5	11,67	0,55	0,42
Итого:	-	19,106	0,248	1572,48	1560,1	1540,58	1538,27	2,31	551	1	-	67,06	54,74	12,32	0,54	0,42

Общее время работы системы 552 час.
 Период нормальной работы системы 551 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2024	98,49	6110,92	6045,68	5984,13	5970,08
23.08.2024	117,596	7683,4	7605,78	7524,71	7508,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения