

# #16022#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК  
Тобольская 27-33, Калининград  
4817  
6342  
ВКТ-7  
00207805  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,328	0,263	522,54	517,99	510,68	506,86	3,82	22	2	1	71,2	69,1	2,06	0,5	0,44	-
25.08.2021	1,353	0,195	419,92	416,38	410,37	407,54	2,83	24	0	0	71,2	68,3	2,81	0,5	0,44	-
26.08.2021	1,422	0,191	422,48	418,9	412,91	410,1	2,81	24	0	0	71	68	2,96	0,5	0,44	-
27.08.2021	1,538	0,334	567,53	561,9	554,63	549,82	4,81	24	0	0	71,2	69,1	2,16	0,51	0,44	-
28.08.2021	1,411	0,228	457,26	453,23	446,86	443,54	3,32	24	0	0	71,3	68,7	2,63	0,51	0,44	-
29.08.2021	1,486	0,188	445,76	442,31	435,67	432,97	2,7	24	0	0	71,1	68,1	2,97	0,5	0,44	-
30.08.2021	1,45	0,223	537,22	533,13	525,06	521,8	3,26	24	0	0	71	68,6	2,32	0,51	0,44	-
31.08.2021	1,377	0,145	408,36	405,43	399,11	396,93	2,18	24	0	0	71	68	3,07	0,53	0,43	-
01.09.2021	1,086	0,01	63,65	62,82	62,38	62,13	0,25	24	0	0	66,3	49,1	17,18	0,53	0,43	-
02.09.2021	1,064	0,007	61,27	60,5	60,04	59,82	0,22	24	0	0	66,2	48,6	17,58	0,53	0,43	-
03.09.2021	1,139	0,01	61,84	61	60,62	60,33	0,29	24	0	0	66,3	47,7	18,56	0,52	0,43	-
04.09.2021	1,204	0,012	62,7	61,8	61,45	61,15	0,3	24	0	0	66,4	47	19,37	0,52	0,43	-
05.09.2021	1,214	0,011	62,81	61,9	61,53	61,28	0,25	24	0	0	66,5	47	19,51	0,52	0,43	-
06.09.2021	1,166	0,013	61,38	60,47	60,15	59,83	0,32	24	0	0	66,4	47,2	19,14	0,52	0,43	-
07.09.2021	1,145	0,012	59,54	58,66	58,36	58,02	0,34	24	0	0	66,5	47,2	19,35	0,52	0,43	-
08.09.2021	1,059	0,008	57,09	56,26	55,94	55,69	0,25	24	0	0	66,2	47,4	18,76	0,53	0,43	-
09.09.2021	1,08	0,009	57,47	56,63	56,33	56,05	0,28	24	0	0	66,1	47,2	18,94	0,53	0,43	-
10.09.2021	1,055	0,011	55,55	54,72	54,46	54,16	0,3	24	0	0	66	46,9	19,13	0,53	0,43	-
11.09.2021	1,113	0,007	58,02	57,16	56,84	56,56	0,28	24	0	0	66,3	46,9	19,41	0,53	0,43	-
12.09.2021	1,217	0,012	60,52	59,57	59,31	58,94	0,37	24	0	0	66,4	46,2	20,21	0,53	0,43	-
13.09.2021	1,088	0,013	57,97	57,11	56,83	56,5	0,33	24	0	0	66	47,2	18,88	0,53	0,43	-
14.09.2021	1,063	0,009	56,51	55,66	55,37	55,11	0,26	24	0	0	66,3	47,3	18,99	0,53	0,43	-
15.09.2021	1,071	0,011	56,52	55,67	55,38	55,08	0,3	24	0	0	66,2	47,1	19,11	0,52	0,43	-
16.09.2021	1,086	0,011	54,33	53,55	53,29	52,99	0,3	24	0	0	65,7	45,5	20,15	0,52	0,43	-
17.09.2021	1,144	0,004	51,86	51,14	50,85	50,66	0,19	24	0	0	65,1	42,8	22,32	0,52	0,44	-
18.09.2021	1,247	0,003	56,14	55,35	55,04	54,87	0,17	24	0	0	64,9	42,4	22,52	0,52	0,43	-
19.09.2021	1,361	0,005	58,84	57,97	57,71	57,49	0,22	24	0	0	65,3	41,9	23,42	0,52	0,44	-
20.09.2021	1,306	0,001	57,16	56,33	56,04	55,85	0,19	24	0	0	65,2	42,1	23,16	0,52	0,43	-
21.09.2021	1,272	0,004	55,74	54,91	54,65	54,43	0,22	24	0	0	65,3	42,1	23,12	0,43	0,43	-
22.09.2021	0,74	0,003	35,61	35,21	35,11	35	0,11	24	0	0	54	33	20,98	0,52	0,47	-
23.09.2021	1,12	0,004	49,97	49,23	49,1	48,9	0,2	24	0	0	60,1	37,3	22,75	0,52	0,43	-
Итого:	37,405	0	5093,56	5042,89	4982,07	4950,4	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,405															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	2047,002	130715,49	127803,88	126788,2	124985,62
23.09.2021	2084,407	135809,05	132846,77	131770,27	129936,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:59:21