

#16010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,102	0,028	58,65	57,54	57,54	56,93	0,61	24	0	0	65,1	46,4	18,68	0,54	0,43	-
25.08.2022	1,004	0,023	56,23	55,18	55,14	54,62	0,52	24	0	0	65	47,2	17,73	0,54	0,43	-
26.08.2022	0,995	0,025	56,21	55,18	55,14	54,61	0,53	24	0	0	64,8	47,2	17,57	0,54	0,43	-
27.08.2022	1,034	0,022	56,46	55,38	55,35	54,84	0,51	24	0	0	65	46,7	18,28	0,54	0,43	-
28.08.2022	1,004	0,024	55,82	54,79	54,75	54,22	0,53	24	0	0	64,8	47	17,86	0,54	0,43	-
29.08.2022	1,007	0,028	58,52	57,45	57,4	56,79	0,61	24	0	0	64,7	47,7	16,98	0,53	0,44	-
30.08.2022	1,077	0,025	59,47	58,33	58,32	57,72	0,6	24	0	0	64,4	46,4	18	0,54	0,44	-
31.08.2022	1,094	0,028	60,1	58,97	58,95	58,33	0,62	24	0	0	64,4	46,4	18,07	0,54	0,43	-
01.09.2022	0,629	0,021	41,01	40,35	40,21	39,83	0,38	19	5	1	66,3	51,2	15,15	0,53	0,44	-
02.09.2022	1,066	0,039	82,24	81,03	80,6	79,95	0,65	24	0	0	66,6	53,8	12,78	0,53	0,44	-
03.09.2022	1,07	0,039	83,35	82,12	81,67	81,01	0,66	24	0	0	66,5	53,8	12,67	0,53	0,44	-
04.09.2022	1,128	0,039	84,69	83,42	83,01	82,3	0,71	24	0	0	66,6	53,4	13,14	0,54	0,44	-
05.09.2022	1,076	0,039	87,03	85,76	85,29	84,61	0,68	24	0	0	66,2	54	12,17	0,53	0,44	-
06.09.2022	1,034	0,043	85,25	84,03	83,55	82,86	0,69	24	0	0	66,2	54,2	11,92	0,53	0,44	-
07.09.2022	1,095	0,043	87,87	86,61	86,12	85,42	0,7	24	0	0	66,2	54	12,27	0,54	0,44	-
08.09.2022	1,139	0,041	89,5	88,2	87,71	87	0,71	24	0	0	66,3	53,8	12,55	0,53	0,44	-
09.09.2022	1,12	0,041	90,59	89,28	88,78	88,08	0,7	24	0	0	66,4	54,3	12,18	0,54	0,44	-
10.09.2022	1,152	0,046	91,67	90,32	89,85	89,09	0,76	24	0	0	66,4	54	12,35	0,54	0,44	-
11.09.2022	1,28	0,041	91,35	89,95	89,5	88,77	0,73	24	0	0	66,7	52,9	13,86	0,54	0,44	-
12.09.2022	1,176	0,041	90,03	88,69	88,22	87,49	0,73	24	0	0	66,4	53,6	12,86	0,53	0,44	-
13.09.2022	1,145	0,04	86,12	84,83	84,39	83,69	0,7	24	0	0	66,6	53,4	13,1	0,53	0,44	-
14.09.2022	1,146	0,047	92,91	91,52	91,04	90,23	0,81	24	0	0	66,6	54,5	12,09	0,53	0,44	-
15.09.2022	1,065	0,051	98,18	96,79	96,21	95,33	0,88	24	0	0	67,1	56,5	10,54	0,54	0,44	-
16.09.2022	1,167	0,054	103,78	102,22	101,66	100,73	0,93	24	0	0	67	56	10,94	0,54	0,44	-
17.09.2022	1,192	0,05	105,99	104,47	103,81	102,94	0,87	24	0	0	67,2	56,2	10,97	0,53	0,43	-
18.09.2022	1,194	0,047	96,53	95,09	94,53	93,73	0,8	24	0	0	67,5	55,3	12,16	0,53	0,44	-
19.09.2022	1,086	0,045	95,08	93,69	93,13	92,34	0,79	24	0	0	67,2	56	11,15	0,53	0,44	-
20.09.2022	1,137	0,048	93,81	92,42	91,9	91,1	0,8	24	0	0	67,2	55,3	11,86	0,53	0,44	-
21.09.2022	1,101	0,048	96,57	95,15	94,62	93,76	0,86	24	0	0	66,9	55,8	11,14	0,53	0,44	-
22.09.2022	1,073	0,044	95,73	94,35	93,75	92,97	0,78	24	0	0	67,3	56,4	10,96	0,53	0,44	-
23.09.2022	1,129	0,047	95,73	94,29	93,77	92,91	0,86	24	0	0	67,2	55,7	11,52	0,53	0,44	-
Итого:	33,717	0	2526,47	2487,4	2475,91	2454,2	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,717															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	3364,467	194882,5	190729,98	189479,58	187123,32
23.09.2022	3398,184	197408,97	193217,38	191955,49	189577,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:38:29