

#35266#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,957	0,032	69,59	68,6	68,15	67,64	0,51	24	0	0	68	54,4	13,61	0,53	0,44	-
25.08.2023	0,911	0,032	63,71	62,79	62,39	61,92	0,47	24	0	0	68	53,8	14,16	0,53	0,44	-
26.08.2023	0,989	0,03	65,79	64,83	64,4	63,97	0,43	24	0	0	68	53,1	14,97	0,53	0,44	-
27.08.2023	1,003	0,027	68,35	67,34	66,94	66,44	0,5	24	0	0	68	53,5	14,58	0,53	0,44	-
28.08.2023	0,978	0,03	72,1	71,08	70,6	70,12	0,48	24	0	0	67,8	54,3	13,46	0,53	0,44	-
29.08.2023	0,944	0,03	69,51	68,52	68,06	67,61	0,45	24	0	0	67,8	54,3	13,5	0,52	0,45	-
30.08.2023	0,966	0,058	123,52	122,1	120,84	119,9	0,94	24	0	0	69,7	62,2	7,47	0,52	0,44	-
31.08.2023	1,057	0,023	62,46	61,44	61,19	60,76	0,43	24	0	0	66,8	49,9	16,93	0,52	0,44	-
01.09.2023	1,126	0,03	71,07	69,97	69,62	69,1	0,52	24	0	0	67	51,2	15,75	0,52	0,44	-
02.09.2023	1,155	0,03	70,45	69,35	69,02	68,5	0,52	24	0	0	67,2	50,9	16,34	0,51	0,45	-
03.09.2023	1,181	0,025	70,18	69,1	68,74	68,28	0,46	24	0	0	67,5	50,6	16,84	0,51	0,44	-
04.09.2023	1,119	0,025	69,5	68,47	68,09	67,62	0,47	24	0	0	67	50,9	16,12	0,52	0,44	-
05.09.2023	1,06	0,022	64,42	63,46	63,1	62,7	0,4	24	0	0	67,6	51,1	16,49	0,52	0,44	-
06.09.2023	1,029	0,024	64,44	63,48	63,11	62,69	0,42	24	0	0	67,4	51,5	15,94	0,52	0,44	-
07.09.2023	1,075	0,024	64,69	63,7	63,39	62,93	0,46	24	0	0	67,3	50,7	16,6	0,52	0,44	-
08.09.2023	0,999	0,027	60,9	59,97	59,65	59,24	0,41	24	0	0	67,2	50,8	16,39	0,52	0,44	-
09.09.2023	1,024	0,023	63,16	62,21	61,86	61,45	0,41	24	0	0	67,5	51,2	16,25	0,51	0,44	-
10.09.2023	1,065	0,023	62,52	61,54	61,24	60,82	0,42	24	0	0	67,4	50,3	17,05	0,52	0,44	-
11.09.2023	0,999	0,022	62,05	61,12	60,74	60,39	0,35	24	0	0	67,4	51,2	16,18	0,52	0,44	-
12.09.2023	0,983	0,026	61,01	60,1	59,76	59,36	0,4	24	0	0	67,4	51,4	16,05	0,52	0,44	-
13.09.2023	0,902	0,045	111	109,82	108,57	107,87	0,7	24	0	0	69,9	62,1	7,84	0,52	0,44	-
14.09.2023	1,037	0,021	64,35	63,38	63,01	62,63	0,38	24	0	0	67	50,9	16,13	0,49	0,44	-
15.09.2023	1,084	0,023	65,33	64,35	63,99	63,57	0,42	24	0	0	67,2	50,6	16,6	0,49	0,45	-
16.09.2023	1,025	0,02	62,42	61,47	61,15	60,75	0,4	24	0	0	67	50,6	16,45	0,49	0,44	-
17.09.2023	1,161	0,023	65,82	64,79	64,45	64,01	0,44	24	0	0	67,5	49,8	17,7	0,49	0,44	-
18.09.2023	1,036	0,021	61,55	60,61	60,3	59,88	0,42	24	0	0	67,2	50,3	16,82	0,5	0,45	-
19.09.2023	1,068	0,024	63,69	62,73	62,39	61,97	0,42	24	0	0	67,3	50,6	16,78	0,5	0,44	-
20.09.2023	1,066	0,024	64,67	63,68	63,34	62,9	0,44	24	0	0	67,2	50,7	16,47	0,5	0,45	-
21.09.2023	1,043	0,024	63,85	62,9	62,53	62,13	0,4	24	0	0	67,3	50,9	16,35	0,5	0,44	-
22.09.2023	1,028	0,025	64,08	63,13	62,77	62,35	0,42	24	0	0	67,4	51,3	16,01	0,5	0,44	-
23.09.2023	1,027	0,022	62,36	61,41	61,08	60,65	0,43	24	0	0	67,4	50,9	16,46	0,5	0,44	-
Итого:	32,097	0	2128,54	2097,44	2084,47	2070,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,097															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	4642,783	254739,23	249567,87	247936,16	245243,07
23.09.2023	4674,88	256867,77	251665,31	250020,63	247313,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:49:26