

# #16023#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6342
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00207805
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,313	0,02	57,23	56,02	56,11	55,54	0,57	24	0	0	65,1	42,1	22,97	0,52	0,43	-
25.09.2021	1,288	0,009	55,98	55,09	54,9	54,61	0,29	24	0	0	65,1	41,9	23,22	0,51	0,43	-
26.09.2021	1,32	0,009	55,82	54,91	54,73	54,43	0,3	24	0	0	65,4	41,6	23,89	0,51	0,43	-
27.09.2021	1,204	0,008	52,65	51,82	51,63	51,35	0,28	24	0	0	65	41,9	23,14	0,51	0,43	-
28.09.2021	1,216	0,006	52,86	52,03	51,82	51,56	0,26	24	0	0	65,2	41,9	23,29	0,5	0,43	-
29.09.2021	1,077	0,006	50,12	49,44	49,18	48,98	0,2	24	0	0	64,9	43,2	21,72	0,5	0,43	-
30.09.2021	1,237	0,011	52,91	52,06	51,88	51,59	0,29	24	0	0	65	41,3	23,68	0,53	0,45	-
Итого:	8,655	0	377,57	371,37	370,25	368,06	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,655															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2084,407	135809,05	132846,77	131770,27	129936,02
30.09.2021	2093,062	136186,62	133218,14	132140,52	130304,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:46:40