

#16033#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,145	0,051	99,75	98,25	97,71	96,83	0,88	24	0	0	67	55,9	11,19	0,54	0,44	-
25.09.2022	1,157	0,048	98,03	96,56	96,04	95,2	0,84	24	0	0	67,2	55,6	11,55	0,54	0,43	-
26.09.2022	1,119	0,053	104,21	102,68	102,1	101,15	0,95	24	0	0	66,9	56,4	10,43	0,54	0,44	-
27.09.2022	1,096	0,053	101,69	100,22	99,65	98,72	0,93	24	0	0	66,8	56,4	10,43	0,54	0,44	-
28.09.2022	1,133	0,05	101,85	100,35	99,79	98,88	0,91	24	0	0	66,9	56,1	10,82	0,53	0,44	-
29.09.2022	1,143	0,051	105,04	103,49	102,9	101,98	0,92	24	0	0	66,8	56,2	10,6	0,53	0,44	-
30.09.2022	1,101	0,054	105,35	103,83	103,23	102,26	0,97	24	0	0	66,7	56,6	10,13	0,53	0,44	-
01.10.2022	1,141	0,056	106,53	104,96	104,38	103,41	0,97	24	0	0	66,8	56,4	10,39	0,53	0,44	-
02.10.2022	1,203	0,054	109,2	107,6	106,99	106,02	0,97	24	0	0	66,8	56	10,73	0,53	0,44	-
03.10.2022	1,146	0,059	115,56	113,91	113,28	112,2	1,08	24	0	0	66,3	56,8	9,56	0,53	0,44	-
04.10.2022	2,436	0,049	139,47	137,25	136,59	135,62	0,97	24	0	0	67,1	49,7	17,46	0,54	0,45	-
Итого:	13,82	0	1186,68	1169,1	1162,66	1152,27	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,82															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	3398,184	197408,97	193217,38	191955,49	189577,52
04.10.2022	3412,004	198595,65	194386,48	193118,15	190729,79

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:39