

#16034#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,145	0,051	99,75	98,25	97,71	96,83	0,88	24	0	0	67	55,9	11,19	0,54	0,44	-
25.09.2022	1,157	0,048	98,03	96,56	96,04	95,2	0,84	24	0	0	67,2	55,6	11,55	0,54	0,43	-
26.09.2022	1,119	0,053	104,21	102,68	102,1	101,15	0,95	24	0	0	66,9	56,4	10,43	0,54	0,44	-
27.09.2022	1,096	0,053	101,69	100,22	99,65	98,72	0,93	24	0	0	66,8	56,4	10,43	0,54	0,44	-
28.09.2022	1,133	0,05	101,85	100,35	99,79	98,88	0,91	24	0	0	66,9	56,1	10,82	0,53	0,44	-
29.09.2022	1,143	0,051	105,04	103,49	102,9	101,98	0,92	24	0	0	66,8	56,2	10,6	0,53	0,44	-
30.09.2022	1,101	0,054	105,35	103,83	103,23	102,26	0,97	24	0	0	66,7	56,6	10,13	0,53	0,44	-
01.10.2022	1,141	0,056	106,53	104,96	104,38	103,41	0,97	24	0	0	66,8	56,4	10,39	0,53	0,44	-
02.10.2022	1,203	0,054	109,2	107,6	106,99	106,02	0,97	24	0	0	66,8	56	10,73	0,53	0,44	-
03.10.2022	1,146	0,059	115,56	113,91	113,28	112,2	1,08	24	0	0	66,3	56,8	9,56	0,53	0,44	-
04.10.2022	2,436	0,049	139,47	137,25	136,59	135,62	0,97	24	0	0	67,1	49,7	17,46	0,54	0,45	-
05.10.2022	3,588	0,029	146,69	144,13	143,63	142,85	0,78	24	0	0	67,8	43,1	24,75	0,54	0,45	-
06.10.2022	3,27	0,031	134,14	131,74	131,31	130,56	0,75	24	0	0	68,3	43,6	24,67	0,53	0,45	-
07.10.2022	3,399	0,059	143,18	140,11	140,15	138,76	1,39	24	0	0	68,5	44,7	23,81	0,53	0,46	-
08.10.2022	3,916	0,048	158,11	155,02	154,77	153,64	1,13	24	0	0	68,7	43,7	25	0,53	0,46	-
09.10.2022	4,391	0,049	180,66	177,36	176,81	175,69	1,12	24	0	0	68,8	44,2	24,58	0,52	0,46	-
10.10.2022	4,547	0,054	192,57	189,06	188,39	187,2	1,19	24	0	0	69,4	45,6	23,87	0,53	0,46	-
11.10.2022	4,339	0,042	166,48	163,35	162,85	161,91	0,94	24	0	0	69,6	43,1	26,41	0,53	0,46	-
12.10.2022	4,519	0,052	180,6	177,19	176,67	175,53	1,14	24	0	0	69,7	44,4	25,29	0,53	0,46	-
13.10.2022	4,385	0,049	171,26	168,01	167,54	166,47	1,07	24	0	0	69,6	43,7	25,92	0,53	0,46	-
14.10.2022	4,351	0,041	173,85	170,63	170	169,03	0,97	24	0	0	69,9	44,6	25,36	0,54	0,45	-
15.10.2022	4,074	0,035	153,11	150,27	149,79	148,95	0,84	24	0	0	69,6	42,7	26,97	0,54	0,46	-
16.10.2022	3,489	0,03	130,79	128,4	128,02	127,33	0,69	24	0	0	68,9	41,8	27,06	0,55	0,45	-
17.10.2022	3,187	0,034	125,89	123,58	123,16	122,47	0,69	24	0	0	69,2	43,5	25,65	0,54	0,45	-
18.10.2022	3,357	0,027	124,02	121,73	121,36	120,7	0,66	24	0	0	68,9	41,4	27,43	0,53	0,46	-
19.10.2022	4,814	0,056	201,86	198,18	197,42	196,23	1,19	24	0	0	69,9	45,8	24,12	0,52	0,46	-
20.10.2022	4,843	0,058	206,95	203,22	202,41	201,15	1,26	24	0	0	70	46,4	23,65	0,52	0,47	-
21.10.2022	5,109	0,069	229,12	225,04	224,01	222,59	1,42	24	0	0	70,5	48	22,5	0,53	0,46	-
22.10.2022	4,819	0,054	198,38	194,75	194	192,83	1,17	24	0	0	70,1	45,5	24,57	0,54	0,45	-
23.10.2022	4,381	0,038	161,14	158,09	157,66	156,77	0,89	24	0	0	69,5	41,9	27,56	0,54	0,46	-
Итого:	92,598	0	4365,48	4288,96	4272,61	4242,93	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,598															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	3398,184	197408,97	193217,38	191955,49	189577,52
23.10.2022	3490,782	201774,45	197506,34	196228,1	193820,45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2022 7:33:41