

#98134#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 25.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00207805	Показания прибора, Гкал 25.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	64,841	0	64.841

Подпись исполнителя



#98133#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 25.10.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 6342
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207805
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0,691	0,014	47,31	46,76	46,34	46,14	0,2	14	0	0	67,3	52,6	14,69	0,53	0,43
02.10.2024	-	1,136	0,023	79,8	78,84	78,15	77,8	0,35	24	0	0	67,2	52,9	14,28	0,52	0,43
03.10.2024	-	1,157	0,025	84,44	83,44	82,74	82,33	0,41	24	0	0	66,6	52,9	13,69	0,52	0,44
04.10.2024	-	1,158	0,031	83,53	82,42	81,86	81,37	0,49	24	0	0	66,8	52,9	13,85	0,53	0,43
05.10.2024	-	1,162	0,032	83,45	82,33	81,77	81,26	0,51	24	0	0	67	53,1	13,88	0,53	0,43
06.10.2024	-	1,245	0,029	84,43	83,27	82,72	82,22	0,5	24	0	0	67,1	52,4	14,72	0,52	0,43
07.10.2024	-	1,182	0,026	77,81	76,73	76,19	75,73	0,46	24	0	0	67,5	52,3	15,2	0,53	0,44
08.10.2024	-	1,53	0,041	85,5	83,95	83,73	82,96	0,77	24	0	0	67,6	49,8	17,83	0,55	0,44
09.10.2024	-	2,223	0,057	100,46	98,08	98,34	97,07	1,27	24	0	0	68,4	46,3	22,02	0,54	0,45
10.10.2024	-	2,288	0,052	99,46	97,1	97,34	96,13	1,21	24	0	0	68,9	45,9	22,96	0,52	0,45
11.10.2024	-	2,604	0,068	109,05	106,26	106,72	105,24	1,48	24	0	0	68,8	45	23,81	0,51	0,46
12.10.2024	-	3,482	0,069	140,8	137,54	137,77	136,27	1,5	24	0	0	69,2	44,4	24,8	0,52	0,46
13.10.2024	-	3,858	0,057	154,24	151	150,88	149,59	1,29	24	0	0	69,6	44,4	25,22	0,54	0,46
14.10.2024	-	3,239	0,053	133,24	130,43	130,34	129,21	1,13	24	0	0	69,5	45	24,48	0,54	0,46
15.10.2024	-	3,487	0,054	141,59	138,6	138,52	137,31	1,21	24	0	0	69,4	44,6	24,83	0,46	0,45
16.10.2024	-	1,838	0,033	98,46	96,69	96,57	95,77	0,8	24	0	1	63,5	44,8	18,73	0,55	0,47
17.10.2024	-	4,102	0,073	172,36	168,7	168,6	167,01	1,59	24	0	0	69,8	45,8	23,91	0,55	0,46
18.10.2024	-	3,661	0,062	143,07	139,79	139,94	138,5	1,44	24	0	0	70,1	44,4	25,73	0,56	0,46
19.10.2024	-	3,415	0,052	128,09	125,08	125,26	123,97	1,29	24	0	0	69,9	43	26,84	0,55	0,46
20.10.2024	-	3,449	0,059	128,72	125,65	125,9	124,53	1,37	24	0	0	70	43	26,91	0,56	0,46
21.10.2024	-	2,985	0,05	116,79	114,1	114,24	113,06	1,18	24	0	0	69,7	44	25,7	0,57	0,45
22.10.2024	-	2,563	0,089	103,02	99,78	100,78	98,81	1,97	24	0	0	69,5	45	24,51	0,56	0,45
23.10.2024	-	2,781	0,06	109,33	106,61	106,97	105,63	1,34	23	1	1	69,5	44	25,49	0,52	0,46
24.10.2024	-	4,088	0,045	217,8	214,77	212,86	211,99	0,87	24	0	0	71,2	52,2	18,99	0,51	0,47
25.10.2024	-	5,517	0,096	413,32	408,65	403,66	402,1	1,56	24	0	0	72,3	58,9	13,43	0,53	0,47
Итого:	-	64,841	1,25	3136,07	3076,57	3068,19	3042	26,19	589	1	-	68,66	47,98	20,66	0,53	0,45

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 589 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2024	0	0	0	0	0
25.10.2024	64,841	3136,07	3076,57	3068,19	3042

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
