

#103095#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 01.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00207805	Показания прибора, Гкал 01.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	251,044	204,743	46.301

Подпись исполнителя _____

от 02.12.24
поверка термометров
по вх.
нет сведений - корректив
с 01.12.24г.
24.11 - 30.11 не делалась

#103094#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 01.12.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6342
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207805
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	-	5,623	0,105	225,85	220,72	220,52	218,32	2,2	24	0	0	72,8	47,8	25,03	0,56	0,47
25.11.2024	-	5,037	0,092	193,62	189,05	189,1	187,13	1,97	24	0	0	72,5	46,4	26,16	0,55	0,46
26.11.2024	-	4,894	0,084	185,75	181,39	181,38	179,58	1,8	24	0	0	72,6	46	26,53	0,54	0,47
27.11.2024	-	5,04	0,081	196,66	192,25	192,03	190,26	1,77	24	0	0	72,5	46,7	25,83	0,55	0,47
28.11.2024	-	5,007	0,089	198,71	194,18	194,03	192,14	1,89	24	0	0	72,6	47,2	25,34	0,55	0,47
29.11.2024	-	5,06	0,089	201,02	196,46	196,31	194,42	1,89	24	0	0	72,4	47,1	25,33	0,54	0,48
30.11.2024	-	5,119	0,082	202,56	198,11	197,82	196,07	1,75	24	0	0	72,4	47	25,46	0,53	0,48
01.12.2024	-	5,291	0,084	208,08	203,53	203,19	201,39	1,8	24	0	0	72,7	47,1	25,63	0,54	0,48
Итого:	-	41,071	0,706	1612,25	1575,69	1574,38	1559,31	15,07	192	0	-	72,56	46,91	25,66	0,55	0,47

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	204,743	10260,45	10069,97	10029,47	9945,97
01.12.2024	251,044	12082,13	11850,61	11808,29	11708,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения