

#16028#

Отчёт по теплотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.12.2022	6,618	0,106	341,17	335,58	332,85	330,92	1,93	24	0	0	74,1	54,5	19,57	0,52	0,5	-0,6
26.12.2022	6,322	0,137	391,96	386,05	382,51	380,13	2,38	23	1	1	73,6	57,5	16,18	0,51	0,51	2,3
27.12.2022	6,41	0,126	381,66	375,88	372,9	370,64	2,26	24	0	0	71,6	54,8	16,86	0,51	0,51	4,2
28.12.2022	6,338	0,112	353,6	348,08	345,37	343,32	2,05	24	0	0	72,2	54,2	18,04	0,54	0,49	2,1
29.12.2022	6,33	0,117	335,44	329,83	327,64	325,47	2,17	24	0	0	72,2	53,3	18,96	0,54	0,49	5,6
30.12.2022	6,001	0,076	280,76	276,02	274,27	272,75	1,52	24	0	0	71,8	50,2	21,61	0,55	0,48	6,3
31.12.2022	5,645	0,048	216,5	212,51	211,52	210,45	1,07	24	0	0	71,7	45,2	26,46	0,56	0,47	6,1
01.01.2023	4,55	0,037	166,02	162,92	162,33	161,5	0,83	24	0	0	70,5	42,7	27,84	0,54	0,47	-
02.01.2023	5,063	0,044	198,24	194,67	193,78	192,79	0,99	24	0	0	70,9	45	25,91	0,52	0,49	-
03.01.2023	5,521	0,059	240,42	236,26	234,94	233,66	1,28	24	0	0	71,5	48,2	23,25	0,52	0,5	-
04.01.2023	5,795	0,068	260,17	255,74	254,16	252,8	1,36	24	0	0	71,9	49,4	22,55	0,53	0,5	-
05.01.2023	5,627	0,059	247,56	243,31	241,95	240,64	1,31	24	0	0	71,3	48,2	23,02	0,5	0,52	-
06.01.2023	6,394	0,067	265,71	260,87	259,1	257,76	1,34	24	0	0	74,9	50,5	24,43	0,52	0,5	-
07.01.2023	6,417	0,066	264,25	259,36	257,33	256,01	1,32	24	0	0	77,2	52,6	24,67	0,54	0,5	-
08.01.2023	6,318	0,056	240,32	235,71	234,23	233,04	1,19	24	0	0	75,7	49	26,73	0,52	0,5	-
09.01.2023	5,768	0,058	243,27	238,93	237,37	236,14	1,23	23	1	1	73,8	49,7	24,05	0,53	0,49	-
10.01.2023	5,713	0,061	252,51	248,18	246,7	245,41	1,29	24	0	0	71,8	48,8	22,92	0,53	0,5	-
11.01.2023	5,9	0,066	259,07	254,62	253,09	251,76	1,33	24	0	0	71,9	48,8	23,07	0,54	0,49	-
12.01.2023	5,603	0,054	234,64	230,53	229,28	228,1	1,18	24	0	0	71,6	47,4	24,21	0,55	0,48	-
13.01.2023	5,341	0,051	215,6	211,78	210,71	209,62	1,09	24	0	0	71,2	46,1	25,12	0,55	0,49	-
14.01.2023	5,539	0,05	228,22	224,21	223,04	221,9	1,14	24	0	0	71,3	46,7	24,62	0,54	0,49	-
15.01.2023	5,829	0,056	248,16	243,89	242,49	241,27	1,22	24	0	0	71,5	47,7	23,81	0,51	0,5	-
16.01.2023	5,93	0,067	271,67	267,17	265,39	264,05	1,34	24	0	0	71,9	49,8	22,11	0,52	0,5	-
17.01.2023	5,933	0,067	272,41	267,9	266,09	264,75	1,34	24	0	0	72	50	22,06	0,51	0,51	-
18.01.2023	6,316	0,074	290,7	285,86	283,71	282,3	1,41	24	0	0	73,6	51,5	22,03	0,51	0,51	-
19.01.2023	6,254	0,071	282,34	277,59	275,43	274,09	1,34	24	0	0	74,2	51,8	22,46	0,51	0,5	-
20.01.2023	6,435	0,069	275,25	270,4	268,21	266,92	1,29	24	0	0	76,2	52,4	23,75	0,5	0,51	-
21.01.2023	6,621	0,072	280,87	275,86	273,64	272,31	1,33	24	0	0	76,4	52,5	23,95	0,51	0,51	-
22.01.2023	6,78	0,067	285,51	280,43	278,09	276,8	1,29	24	0	0	76,7	52,5	24,15	0,51	0,5	-
23.01.2023	6,527	0,07	282,6	277,63	275,24	273,93	1,31	24	0	0	76,8	53,3	23,46	0,52	0,5	-
Итого:	179,838	0	8106,6	7967,77	7913,36	7871,23	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	179,838															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
24.12.2022	3843,122	217746,22	213198,82	211797,7	209303,75
23.01.2023	4022,96	225852,82	221166,59	219711,06	217174,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 8:07:20