

#116770#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,332	-0,024	168,82	167,71	164,28	165,07	-0,79	24	0	0	78,3	57,8	20,54	0,56	0,48	-
25.01.2025	4,257	-0,031	293,05	291,29	285,12	285,91	-0,79	24	0	0	78,6	63,5	15,09	0,54	0,49	-
26.01.2025	3,882	-0,023	291,8	290,18	283,92	284,64	-0,72	24	0	0	78,4	64,6	13,8	0,55	0,48	-
27.01.2025	4,049	-0,019	245,12	243,31	238,49	239,08	-0,59	24	0	0	78,4	61,4	17,08	0,57	0,47	-
28.01.2025	4,288	-0,01	189,79	187,85	184,68	185,2	-0,52	24	0	0	78,4	55	23,35	0,57	0,47	-
29.01.2025	4,263	-0,013	189,3	187,49	184,2	184,83	-0,63	24	0	0	78,4	55,1	23,3	0,57	0,48	-
30.01.2025	4,135	-0,002	177,56	175,52	172,79	173,09	-0,3	24	0	0	78,3	54,3	24	0,56	0,48	-
31.01.2025	3,943	-0,004	160,48	158,56	156,15	156,49	-0,34	24	0	0	78,4	53,1	25,35	0,55	0,49	-
01.02.2025	3,786	0,01	133,37	131,16	129,77	129,67	0,1	24	0	0	78,3	49,2	29,12	0,54	0,49	-
02.02.2025	3,594	0,004	116,96	115,06	113,8	113,86	-0,06	24	0	0	78,3	46,8	31,59	0,55	0,5	-
03.02.2025	3,677	0,006	119,75	117,66	116,5	116,46	0,04	24	0	0	78,4	46,8	31,54	0,54	0,49	-
04.02.2025	3,818	0,009	210,23	208,04	204,54	204,58	-0,04	24	0	0	78,6	59,9	18,63	0,54	0,49	-
05.02.2025	3,628	0,011	200,83	198,71	195,4	195,39	0,01	24	0	0	78,6	60,1	18,54	0,56	0,48	-
06.02.2025	3,747	-0,002	198,1	196,28	192,75	193,13	-0,38	24	0	0	78,4	58,8	19,53	0,55	0,49	-
07.02.2025	3,408	-0,002	165,61	163,91	161,16	161,45	-0,29	24	0	0	78,4	57,2	21,23	0,53	0,5	-
08.02.2025	3,118	-0,005	125,94	124,49	122,51	122,82	-0,31	24	0	0	79	53,4	25,57	0,54	0,51	-
09.02.2025	3,131	-0,004	117,5	116,12	114,16	114,6	-0,44	24	0	0	80,7	53,1	27,64	0,53	0,5	-
10.02.2025	3,984	-0,084	145,41	145,06	141,13	143,14	-2,01	24	0	1	82,4	53,4	28,98	0,53	0,5	-
11.02.2025	3,768	-0,083	142,57	142,21	138,36	140,24	-1,88	24	0	0	82,6	54,6	27,96	0,54	0,51	-
12.02.2025	4,56	-0,109	177,45	177,15	172,26	174,68	-2,42	24	0	0	82,1	54,9	27,23	0,54	0,5	-
13.02.2025	4,513	-0,121	183,33	183,27	178,03	180,65	-2,62	24	0	0	81,4	55,3	26,13	0,45	0,43	-
14.02.2025	5,698	1,809	182,56	152,35	177,61	150,2	27,41	24	0	1	78,5	54,8	23,62	0,55	0,51	-
15.02.2025	4,863	0,009	201,01	198,12	195,3	195,26	0,04	24	0	0	80,7	55,8	24,89	0,54	0,51	-
16.02.2025	4,618	0,009	176,84	174,12	171,76	171,71	0,05	24	0	0	81,4	54,5	26,86	0,54	0,51	-
17.02.2025	4,421	0,009	179,28	176,67	174,23	174,18	0,05	24	0	0	80,3	54,9	25,36	0,54	0,51	-
18.02.2025	4,217	0,023	176,98	174,26	172,15	171,83	0,32	24	0	0	79	54,6	24,39	0,54	0,5	-
19.02.2025	4,007	0,011	172,04	169,63	167,35	167,24	0,11	24	0	0	78,9	55	23,9	0,54	0,51	-
20.02.2025	3,888	0,008	144,29	142,01	140,14	140,11	0,03	24	0	0	81,4	53,6	27,73	0,55	0,51	-
21.02.2025	3,88	0,008	154,39	152,14	150,07	150,06	0,01	24	0	0	79,9	54	25,85	0,55	0,5	-
22.02.2025	3,947	0,007	169,62	167,33	165,04	165	0,04	24	0	0	78,6	54,7	23,89	0,55	0,51	-
23.02.2025	3,792	0,003	168,43	166,31	163,98	164,04	-0,06	24	0	0	77,4	54,2	23,14	0,55	0,5	-
Итого:	124,212	0	5478,41	5393,97	5327,63	5314,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	124,212															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1502,724	156618,42	156689,7	152803,11	153762,49
23.02.2025	1626,936	162096,83	162083,67	158130,74	159077,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.02.2025 8:57:11