

#16003#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	4,481	0,178	324,38	318,92	316,56	313,6	2,96	24	0	0	73,7	60,1	13,59	0,53	0,48	8,2
25.02.2021	4,103	0,192	323,4	317,97	315,8	312,63	3,17	24	0	0	72,6	60,2	12,37	0,52	0,49	10,7
26.02.2021	4,398	0,173	299,54	294,14	292,49	289,55	2,94	24	0	0	72,5	58,1	14,44	0,52	0,5	4,9
27.02.2021	4,306	0,159	261,87	256,63	255,69	252,85	2,84	24	0	0	72,6	56,3	16,22	0,51	0,5	3,2
28.02.2021	4,321	0,143	245,45	240,53	239,58	237,02	2,56	24	0	0	73,3	55,8	17,44	0,51	0,5	3
01.03.2021	4,191	0,151	237,52	232,47	231,77	229,05	2,72	24	0	0	73,6	56,2	17,43	0,51	0,5	2,5
02.03.2021	4,129	0,141	240,83	235,99	235,1	232,56	2,54	24	0	0	73	56	16,96	0,51	0,49	3,2
03.03.2021	4,493	0,135	261,97	257,07	255,32	252,99	2,33	24	0	0	75,7	58,6	17,06	0,51	0,49	1,3
04.03.2021	4,368	0,135	235,26	230,41	229,33	226,96	2,37	24	0	0	75,3	56,8	18,46	0,51	0,49	1,3
05.03.2021	4,721	0,126	235,85	230,95	229,58	227,39	2,19	24	0	0	77,6	57,6	20,01	0,51	0,49	-0,7
06.03.2021	4,744	0,138	236,76	231,69	230,52	228,14	2,38	24	0	0	77,3	57,4	19,98	0,51	0,49	1,4
07.03.2021	4,477	0,136	245,17	240,23	238,93	236,54	2,39	24	0	0	75,7	57,6	18,16	0,51	0,5	1,7
08.03.2021	4,645	0,133	223,29	218,26	217,48	215,08	2,4	24	0	0	76,7	56	20,73	0,51	0,49	0
09.03.2021	5,138	0,135	237,64	232,31	230,99	228,67	2,32	24	0	0	80	58,4	21,64	0,52	0,49	-1,7
10.03.2021	5,158	0,152	245,39	239,88	238,65	236,09	2,56	24	0	0	79,3	58,4	20,97	0,52	0,49	-0,7
11.03.2021	5,093	0,143	239,81	234,42	233,2	230,77	2,43	24	0	0	79,2	58	21,23	0,51	0,49	-0,8
12.03.2021	4,387	0,113	275,47	270,98	268,8	266,82	1,98	24	0	0	73,6	57,7	15,9	0,51	0,49	4,6
13.03.2021	4,387	0,113	275,47	270,98	268,8	266,82	1,98	24	0	0	73,6	57,7	15,9	0,51	0,49	4,9
14.03.2021	4,327	0,1	254,64	250,47	248,5	246,77	1,73	24	0	0	73,6	56,6	17,01	0,51	0,49	3,7
15.03.2021	4,327	0,1	254,64	250,47	248,5	246,77	1,73	24	0	0	73,6	56,6	17,01	0,51	0,49	3,2
16.03.2021	4,299	0,103	256,46	252,3	250,23	248,44	1,79	24	0	0	74,1	57,3	16,77	0,5	0,49	2,5
17.03.2021	4,445	0,098	250,6	246,36	244,45	242,7	1,75	24	0	0	74,3	56,6	17,78	0,51	0,5	1,6
18.03.2021	4,347	0,092	237,27	233,14	231,42	229,75	1,67	24	0	0	74,5	56,1	18,38	0,51	0,5	1
19.03.2021	4,385	0,098	216,01	211,77	210,44	208,68	1,76	24	0	0	76,2	55,8	20,36	0,5	0,49	-1,1
20.03.2021	4,781	0,106	225,19	220,6	219,14	217,31	1,83	24	0	0	78,2	56,9	21,34	0,51	0,49	-1,1
21.03.2021	4,982	0,123	263,16	258,2	256,27	254,16	2,11	24	0	0	77,2	58,2	18,96	0,51	0,49	1,8
22.03.2021	4,961	0,142	285,43	280,17	278,11	275,68	2,43	24	0	0	76,2	58,8	17,32	0,52	0,48	2,6
23.03.2021	4,695	0,124	307,33	302,56	299,77	297,67	2,1	24	0	0	74,4	59,2	15,24	0,51	0,48	-
Итого:	127,089	0	7195,8	7059,87	7015,42	6951,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,089															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1669,037	104713,33	102060,45	102188,97	100446,69
23.03.2021	1796,126	111909,13	109120,32	109204,39	107398,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:53:46