

#15989#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6341
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208381
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	4,593	0,23	244,81	238,2	238,93	234,81	4,12	24	0	0	73,6	55,4	18,24	0,55	0,49	4,7
25.02.2022	4,431	0,217	234,04	227,65	228,49	224,5	3,99	24	0	0	72,9	54,5	18,43	0,55	0,5	4,4
26.02.2022	4,731	0,216	245,9	239,37	240,02	236,05	3,97	24	0	0	73,2	54,4	18,81	0,54	0,5	2,9
27.02.2022	5,089	0,214	246,52	239,8	240,22	236,39	3,83	24	0	0	75,8	55,5	20,29	0,56	0,49	0,6
28.02.2022	4,591	0,223	208,88	202,35	203,42	199,45	3,97	24	0	0	77	55,6	21,47	0,55	0,5	0,5
01.03.2022	4,765	0,214	209,49	202,96	204,04	200,12	3,92	24	0	0	77	54,8	22,29	0,55	0,5	-1,2
02.03.2022	4,602	0,223	214,43	207,86	208,86	204,84	4,02	24	0	0	76,7	55,8	20,96	0,55	0,49	-0,1
03.03.2022	4,536	0,23	221,85	215,17	216,29	212,1	4,19	24	0	0	75,4	55,5	19,88	0,55	0,5	2,7
04.03.2022	4,519	0,246	233,69	226,83	227,92	223,53	4,39	24	0	0	74,6	55,9	18,75	0,55	0,5	2,1
05.03.2022	5,021	0,22	228,05	221,33	222,04	218,12	3,92	24	0	0	77,4	55,8	21,62	0,55	0,5	-2,2
06.03.2022	4,944	0,207	210,54	204	204,88	201,12	3,76	24	0	0	78,2	55,1	23,12	0,56	0,49	-1,1
07.03.2022	4,871	0,217	218,23	211,57	212,48	208,53	3,95	24	0	0	77,5	55,6	21,87	0,56	0,49	1,7
08.03.2022	4,373	0,213	203,12	196,81	197,97	194,06	3,91	24	0	0	75,8	54,8	20,99	0,56	0,5	2,8
09.03.2022	4,465	0,227	215,55	208,97	210,19	206,03	4,16	24	0	0	75	54,8	20,15	0,55	0,5	1,3
10.03.2022	4,985	0,225	221,57	214,79	215,75	211,71	4,04	24	0	0	77,4	55,4	22,06	0,55	0,49	-2,5
11.03.2022	4,643	0,265	207,43	200,13	201,85	197,18	4,67	24	0	1	78,2	56,5	21,67	0,56	0,49	-1,2
12.03.2022	4,52	0,225	213	206,41	207,43	203,39	4,04	24	0	0	76,9	56,3	20,67	0,55	0,49	-0,6
13.03.2022	4,529	0,222	228,14	221,62	222,46	218,42	4,04	24	0	0	75	55,6	19,34	0,56	0,49	0
14.03.2022	4,412	0,227	225,12	218,56	219,64	215,48	4,16	24	0	0	73,9	54,9	19,04	0,56	0,49	1,5
15.03.2022	4,155	0,245	220,26	213,61	214,94	210,56	4,38	24	0	0	73,5	55,3	18,2	0,55	0,49	1,8
16.03.2022	4,202	0,229	219,64	213,21	214,39	210,21	4,18	24	0	0	73,4	54,9	18,52	0,56	0,49	2,3
17.03.2022	4,089	0,234	216,23	209,78	211,06	206,82	4,24	24	0	0	73,4	55,2	18,27	0,56	0,49	3,3
18.03.2022	3,961	0,237	213,9	207,54	208,81	204,58	4,23	24	0	0	73,3	55,5	17,84	0,57	0,48	4,3
19.03.2022	3,973	0,246	219,89	213,33	214,64	210,24	4,4	24	0	0	73,3	55,9	17,35	0,56	0,49	2,6
20.03.2022	4,146	0,239	222,84	216,32	217,53	213,26	4,27	24	0	0	73,3	55,4	17,97	0,56	0,48	2,2
21.03.2022	4,093	0,249	286,36	279,93	279,5	275,29	4,21	24	0	0	73,4	59,7	13,72	0,56	0,48	3,3
22.03.2022	4,052	0,241	377,85	371,8	368,8	364,98	3,82	24	0	0	73,5	63,2	10,31	0,56	0,48	4,9
23.03.2022	4,251	0,241	383,11	376,82	373,91	370,03	3,88	24	0	0	73,4	62,6	10,71	0,56	0,48	-
Итого:	125,542	0	6590,44	6406,72	6426,46	6311,8	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,542															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	2858,174	206727,42	202041,07	201760,07	198643,3
23.03.2022	2983,716	213317,86	208447,79	208186,53	204955,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 7:45:21