

#75854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	4,214	-0,07	331,15	330,23	323,04	324,58	-1,54	24	0	0	74,3	61	13,33	0,55	0,5	-
25.02.2024	4,235	-0,068	323,01	322,04	315,07	316,55	-1,48	24	0	0	74,5	60,8	13,71	0,56	0,5	-
26.02.2024	4,249	-0,085	352,8	352,02	344,1	345,85	-1,75	24	0	0	74,4	61,7	12,64	0,56	0,49	-
27.02.2024	4,244	-0,055	382,41	381,18	373,04	374,31	-1,27	24	0	0	74,3	62,8	11,58	0,55	0,49	-
28.02.2024	4,244	-0,05	358,84	357,63	350,06	351,32	-1,26	24	0	0	74,3	62	12,33	0,55	0,5	-
29.02.2024	4,185	-0,048	323,59	322,34	315,64	316,84	-1,2	24	0	0	74,4	60,9	13,47	0,57	0,48	-
01.03.2024	4,181	-0,067	368,58	367,52	359,5	360,92	-1,42	24	0	0	74,5	62,7	11,86	0,56	0,48	-
02.03.2024	4,252	-0,067	372,1	371,04	362,96	364,42	-1,46	24	0	0	74,4	62,4	11,95	0,55	0,49	-
03.03.2024	4,294	-0,064	363,78	362,69	354,83	356,23	-1,4	24	0	0	74,6	62,2	12,33	0,54	0,5	-
04.03.2024	4,128	-0,073	308,98	308,19	301,36	302,98	-1,62	24	0	0	74,5	60,5	14,02	0,54	0,5	-
05.03.2024	4,205	-0,101	313,55	313,17	305,79	307,89	-2,1	24	0	0	74,7	60,5	14,17	0,54	0,5	-
06.03.2024	4,041	-0,092	292,48	292,07	285,25	287,19	-1,94	24	0	0	74,6	60,1	14,56	0,54	0,5	-
07.03.2024	4,101	-0,1	280,62	280,33	273,62	275,72	-2,1	24	0	0	75	59,6	15,44	0,54	0,51	-
08.03.2024	3,976	-0,124	258,66	258,86	252,23	254,77	-2,54	24	0	0	74,8	58,5	16,34	0,53	0,5	-
09.03.2024	4,031	-0,106	234,47	234,41	228,48	230,77	-2,29	24	0	0	76,1	57,9	18,2	0,54	0,51	-
10.03.2024	4,151	-0,107	255,38	255,24	248,91	251,19	-2,28	24	0	0	75,6	58,4	17,2	0,54	0,5	-
11.03.2024	4,082	-0,096	272,75	272,44	266	268,06	-2,06	24	0	0	74,7	58,9	15,78	0,54	0,5	-
12.03.2024	4,089	-0,102	277,85	277,61	271	273,15	-2,15	24	0	0	74,6	59	15,55	0,55	0,5	-
13.03.2024	4,302	-0,135	345,91	345,98	337,38	339,98	-2,6	24	0	0	74,7	61,5	13,21	0,57	0,49	-
14.03.2024	4,095	-0,133	364,88	365	355,88	358,44	-2,56	24	0	0	74,6	62,7	11,94	0,57	0,48	-
15.03.2024	3,988	-0,118	360,63	360,49	351,75	354,01	-2,26	24	0	0	74,5	62,8	11,72	0,57	0,48	-
16.03.2024	4,041	-0,074	352,25	351,45	343,59	345,19	-1,6	24	0	0	74,5	62,5	12,04	0,54	0,5	-
17.03.2024	4,043	-0,044	260,46	259,33	254,09	255,26	-1,17	24	0	0	74,3	58,2	16,17	0,54	0,51	-
18.03.2024	4,108	-0,048	274,12	272,97	267,32	268,55	-1,23	24	0	0	74,8	59,2	15,64	0,54	0,5	-
19.03.2024	4,168	-0,064	292,08	291,14	284,86	286,34	-1,48	24	0	0	74,7	59,8	14,93	0,54	0,49	-
20.03.2024	4,155	-0,059	305,56	304,57	297,99	299,43	-1,44	24	0	0	74,7	60,5	14,23	0,55	0,49	-
21.03.2024	4,413	-0,071	355,02	353,96	346,18	347,71	-1,53	24	0	0	75	62	13	0,56	0,49	-
22.03.2024	4,19	-0,066	350,46	349,44	341,8	343,23	-1,43	24	0	0	74,8	62,3	12,5	0,55	0,49	-
23.03.2024	4,276	-0,065	353,73	352,67	345,03	346,47	-1,44	24	0	0	74,5	61,9	12,64	0,55	0,5	-
Итого:	120,681	0	9286,1	9266,01	9056,75	9107,35	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,681															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	719,128	62642,14	62391,43	61101,99	61271,76
23.03.2024	839,809	71928,24	71657,44	70158,74	70379,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:13:54