

#297014#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,002	0	99,49	98,12	97,02	97,26	-0,24	24	0	0	74,5	43,4	31,07	0,57	0,48	-
20.03.2026	2,961	0	98,91	97,55	96,49	96,68	-0,19	24	0	0	74,4	43,6	30,77	0,57	0,48	-
21.03.2026	3,028	0	98,04	96,75	95,65	95,93	-0,28	24	0	0	74,4	42,7	31,79	0,57	0,48	-
22.03.2026	3,04	0	102,72	101,47	100,18	100,58	-0,4	24	0	0	74,5	44	30,53	0,59	0,47	-
23.03.2026	3,26	0	116,76	115,38	113,87	114,25	-0,38	24	0	0	74,7	45,9	28,78	0,6	0,46	-
24.03.2026	3,303	-0,001	127,28	125,89	124,14	124,56	-0,42	24	0	0	74,5	47,7	26,76	0,6	0,47	-
25.03.2026	3,262	0	125,08	123,73	122,01	122,4	-0,39	24	0	0	74,5	47,6	26,87	0,57	0,48	-
26.03.2026	3,006	0	104,33	103,16	101,76	102,18	-0,42	24	0	0	74,3	44,6	29,73	0,57	0,48	-
27.03.2026	2,963	0	100,28	99,16	97,82	98,24	-0,42	24	0	0	74,3	43,9	30,48	0,58	0,47	-
28.03.2026	3,146	-0,002	108,38	107,16	105,71	106,16	-0,45	24	0	0	74,6	44,6	29,97	0,58	0,47	-
29.03.2026	3,128	0	110,66	109,46	107,94	108,41	-0,47	24	0	0	74,4	45,2	29,17	0,58	0,48	-
30.03.2026	3,116	0	111,44	110,21	108,66	109,13	-0,47	24	0	0	74,6	45,7	28,88	0,57	0,48	-
31.03.2026	3,033	0	104,97	103,77	102,39	102,76	-0,37	24	0	0	74,4	44,6	29,8	0,57	0,48	-
01.04.2026	2,086	0	95,19	94,37	92,83	93,14	-0,31	23	1	1	74,6	52	22,56	0,57	0,48	-
02.04.2026	2,937	0	98,1	96,99	95,7	96,08	-0,38	24	0	0	74,5	43,6	30,86	0,57	0,48	-
03.04.2026	3,043	-0,002	101,7	100,52	99,2	99,6	-0,4	24	0	0	74,5	43,7	30,86	0,58	0,48	-
04.04.2026	3,148	0	109,91	108,71	107,19	107,67	-0,48	24	0	0	74,6	45	29,59	0,59	0,47	-
05.04.2026	3,321	-0,002	119,63	118,37	116,69	117,2	-0,51	24	0	0	74,6	45,9	28,68	0,58	0,47	-
06.04.2026	3,197	0	115,24	114,04	112,4	112,91	-0,51	24	0	0	74,6	45,9	28,64	0,57	0,48	-
07.04.2026	2,964	-0,001	100,6	99,48	98,12	98,59	-0,47	24	0	0	74,3	43,9	30,43	0,55	0,48	-
08.04.2026	2,621	0	93,19	92,25	90,92	91,34	-0,42	23	1	1	74,4	45,4	29,01	0,56	0,49	-
09.04.2026	3,489	-0,001	114,9	113,65	112,1	112,63	-0,53	24	0	0	74,4	43,1	31,38	0,57	0,48	-
10.04.2026	3,571	-0,006	129,59	128,31	126,38	127,03	-0,65	24	0	0	74,5	46	28,51	0,58	0,48	-
11.04.2026	3,653	-0,005	137,5	136,22	134,13	134,8	-0,67	24	0	0	74,5	47	27,47	0,58	0,47	-
12.04.2026	3,66	-0,007	146,08	144,79	142,48	143,17	-0,69	24	0	0	74,5	48,6	25,91	0,59	0,47	-
13.04.2026	3,625	-0,011	149,85	148,59	146,17	146,89	-0,72	24	0	0	74,3	49,3	25,02	0,6	0,46	-
14.04.2026	3,773	-0,014	166,03	164,65	161,94	162,65	-0,71	24	0	0	74,4	50,9	23,5	0,58	0,47	-
15.04.2026	3,498	-0,008	144,63	143,35	141,09	141,7	-0,61	24	0	0	74,3	49,3	25	0,58	0,47	-
16.04.2026	3,541	-0,007	138,91	137,64	135,5	136,15	-0,65	24	0	0	74,5	48,1	26,35	0,57	0,47	-
17.04.2026	3,524	-0,007	139,66	138,4	136,22	136,87	-0,65	24	0	0	74,6	48,5	26,1	0,6	0,46	-
18.04.2026	3,722	-0,013	158,32	157	154,44	155,15	-0,71	24	0	0	74,4	50	24,32	0,59	0,47	-
Итого:	99,621	0	3667,37	3629,14	3577,14	3592,11	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,621															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	3961,107	280203,6	262503,71	273326,31	257645,95
18.04.2026	4060,728	283870,97	266132,85	276903,45	261238,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:56:23