

#80146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	4,257	-0,063	325,54	324,5	317,5	318,95	-1,45	24	0	0	74,7	61	13,67	0,55	0,49	3,6
25.03.2024	4,215	-0,061	328,63	327,59	320,46	321,89	-1,43	24	0	0	74,8	61,4	13,41	0,56	0,49	3,9
26.03.2024	4,209	-0,071	349,08	348,14	340,45	341,98	-1,53	24	0	0	74,8	62,1	12,63	0,57	0,48	5,5
27.03.2024	3,946	-0,066	349,41	348,5	340,8	342,22	-1,42	24	0	0	74,6	62,8	11,81	0,59	0,47	9,1
28.03.2024	3,772	-0,078	350,35	349,73	341,73	343,33	-1,6	24	0	0	74,5	63,2	11,32	0,59	0,47	11,8
29.03.2024	3,741	-0,1	346,64	346,37	338,09	340,03	-1,94	24	0	0	74,6	63,2	11,4	0,59	0,46	10,7
30.03.2024	3,283	-0,092	333,79	333,7	325,61	327,44	-1,83	24	0	0	74,4	64	10,41	0,6	0,46	13,4
31.03.2024	2,732	-0,078	319,88	319,81	312,02	313,58	-1,56	24	0	0	74,3	65,3	9,05	0,6	0,46	16,7
01.04.2024	2,563	-0,07	322,43	322,3	314,53	315,96	-1,43	24	0	0	74,2	65,8	8,42	0,59	0,47	-
02.04.2024	3,969	-0,021	360,36	358,71	351,48	352,15	-0,67	24	0	0	74,6	63,2	11,39	0,54	0,49	-
03.04.2024	4,277	-0,028	328,01	326,43	319,92	320,79	-0,87	24	0	0	74,7	61,2	13,52	0,55	0,48	-
04.04.2024	4,268	-0,039	343,94	342,49	335,42	336,48	-1,06	24	0	0	74,8	61,9	12,91	0,59	0,46	-
05.04.2024	3,722	-0,042	349,93	348,78	341,31	342,35	-1,04	24	0	0	74,6	63,5	11,07	0,58	0,46	-
06.04.2024	3,916	-0,047	354,07	352,83	345,33	346,39	-1,06	24	0	0	74,6	63	11,51	0,59	0,46	-
07.04.2024	2,812	-0,031	316,67	315,86	308,87	309,7	-0,83	24	0	0	74,6	65,4	9,24	0,6	0,46	-
08.04.2024	2,79	-0,036	312,78	312,07	305,12	306,06	-0,94	24	0	0	74,5	65,2	9,32	0,59	0,45	-
09.04.2024	1,967	-0,03	285,31	284,96	278,28	279,11	-0,83	24	0	0	74,4	67,2	7,23	0,5	0,43	-
10.04.2024	1,189	-0,018	195,87	195,73	191,14	191,74	-0,6	24	0	0	73,4	67	6,4	0,54	0,44	-
11.04.2024	1,265	-0,031	286,29	286,33	279,43	280,23	-0,8	24	0	0	73,3	68,6	4,7	0,53	0,44	-
12.04.2024	1,215	-0,032	283,81	283,89	277	277,83	-0,83	24	0	0	73,4	68,8	4,57	0,53	0,43	-
13.04.2024	1,298	-0,031	289,86	289,87	282,93	283,73	-0,8	24	0	0	73,2	68,4	4,76	0,53	0,44	-
14.04.2024	1,403	-0,028	286,5	286,42	279,67	280,46	-0,79	24	0	0	73,1	67,9	5,19	0,51	0,44	-
15.04.2024	1,271	-0,035	250,17	250,24	244,21	245,06	-0,85	24	0	0	73	67,6	5,42	0,5	0,43	-
16.04.2024	1,256	-0,028	232,57	232,63	227,03	227,78	-0,75	24	0	0	73,3	67,5	5,75	0,53	0,43	-
17.04.2024	1,34	-0,034	283,82	283,84	276,94	277,76	-0,82	24	0	0	73,8	68,8	5,01	0,53	0,45	-
18.04.2024	3,349	-0,066	332,29	331,78	324,16	325,59	-1,43	24	0	0	74,3	63,7	10,59	0,53	0,47	-
19.04.2024	4,12	-0,116	344,83	344,62	336,25	338,47	-2,22	24	0	0	75	62,4	12,64	0,52	0,47	-
20.04.2024	4,29	-0,102	340,19	339,68	331,72	333,75	-2,03	24	0	0	75	61,7	13,3	0,52	0,47	-
21.04.2024	4,443	-0,125	335,41	335,22	327,08	329,5	-2,42	24	0	0	75	60,9	14,03	0,52	0,47	-
22.04.2024	4,237	-0,113	297,39	297,17	289,98	292,23	-2,25	24	0	0	75	60	15,05	0,52	0,47	-
23.04.2024	4,183	-0,109	305,19	304,93	297,56	299,77	-2,21	24	0	0	75,1	60,6	14,49	0,54	0,47	-
Итого:	95,298	0	9741,01	9725,12	9502,02	9542,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,298															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	839,809	71928,24	71657,44	70158,74	70379,11
23.04.2024	935,107	81669,25	81382,56	79660,76	79921,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 13:26:25