

#126500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 35-47, Калининград

4817

6341

ВКТ-7

00208381

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,779	-0,001	222,92	220,97	217,29	217,54	-0,25	24	0	0	75,5	58,1	17,44	0,57	0,48	5,5
25.03.2025	3,899	0	235,39	233,5	229,46	229,8	-0,34	24	0	0	75,5	58,5	17,07	0,57	0,48	4,4
26.03.2025	3,943	0,001	240,24	238,23	234,2	234,44	-0,24	24	0	0	75,5	58,6	16,87	0,58	0,48	6,9
27.03.2025	3,995	0	242,51	240,47	236,4	236,62	-0,22	24	0	0	75,6	58,7	16,93	0,59	0,47	5,7
28.03.2025	4,145	-0,002	259,27	257,17	252,71	253	-0,29	24	0	0	75,7	59,3	16,44	0,59	0,48	8,9
29.03.2025	4,132	0	267,59	265,43	260,86	261,08	-0,22	24	0	0	75,5	59,6	15,87	0,57	0,48	9,9
30.03.2025	4,058	0,001	246,61	244,42	240,4	240,53	-0,13	24	0	0	75,5	58,6	16,89	0,58	0,48	6,8
31.03.2025	4,052	0,001	252,92	250,73	246,55	246,68	-0,13	24	0	0	75,5	59	16,45	0,57	0,48	5,9
01.04.2025	3,954	0,001	240,27	238,12	234,19	234,36	-0,17	24	0	0	75,5	58,6	16,91	0,58	0,48	-
02.04.2025	4,2	0,001	264,43	262,24	257,76	257,98	-0,22	24	0	0	75,5	59,2	16,32	0,59	0,47	-
03.04.2025	4,136	0,001	275,87	273,66	268,92	269,07	-0,15	24	0	0	75,6	60,2	15,39	0,58	0,48	-
04.04.2025	4,087	0	255,88	253,78	249,44	249,67	-0,23	24	0	0	75,5	59,1	16,41	0,55	0,49	-
05.04.2025	3,675	0,001	200,96	199,07	195,89	196,1	-0,21	24	0	0	75,6	56,8	18,8	0,54	0,5	-
06.04.2025	3,639	0,001	183,22	181,39	178,57	178,82	-0,25	24	0	0	75,6	55,2	20,45	0,56	0,49	-
07.04.2025	3,857	0,001	215,42	213,34	209,98	210,08	-0,1	24	0	0	75,6	57,3	18,38	0,56	0,49	-
08.04.2025	3,776	0,003	212,93	210,9	207,53	207,67	-0,14	24	0	0	75,6	57,4	18,22	0,56	0,49	-
09.04.2025	3,861	0	217,13	215,12	211,64	211,82	-0,18	24	0	0	75,7	57,4	18,28	0,55	0,5	-
10.04.2025	3,585	-0,001	197	195,23	192,08	192,34	-0,26	24	0	0	75	56,3	18,73	0,56	0,5	-
11.04.2025	3,579	0	222,29	220,51	216,93	217,15	-0,22	24	0	0	73,8	57,2	16,53	0,57	0,49	-
12.04.2025	3,834	-0,001	240,1	238,17	234,31	234,54	-0,23	24	0	0	73,8	57,3	16,41	0,58	0,48	-
13.04.2025	3,916	0,002	271,73	269,67	265,17	265,33	-0,16	24	0	0	73,7	58,9	14,79	0,58	0,47	-
14.04.2025	3,956	0	282,31	280,32	275,49	275,77	-0,28	24	0	0	73,7	59,3	14,4	0,57	0,46	-
15.04.2025	3,881	0	284,64	282,65	277,83	278,04	-0,21	24	0	0	73,5	59,5	13,99	0,57	0,46	-
16.04.2025	3,818	0,004	287,77	285,7	280,9	280,99	-0,09	24	0	0	73,3	59,7	13,6	0,57	0,45	-
17.04.2025	2,2	0,015	202,75	201,3	197,95	197,77	0,18	24	0	0	72,9	61,8	11,05	0,58	0,45	-
18.04.2025	0,904	0,007	154,23	153,61	150,63	150,58	0,05	24	0	0	72,2	66,2	5,96	0,58	0,45	-
19.04.2025	0,988	0,007	157,44	156,82	153,79	153,74	0,05	24	0	0	72,2	65,8	6,38	0,58	0,45	-
20.04.2025	0,982	0,008	159,95	159,36	156,21	156,21	0	24	0	0	72,2	66	6,26	0,58	0,45	-
21.04.2025	1,039	0,007	170,69	170,07	166,71	166,7	0,01	24	0	0	72,2	66	6,2	0,58	0,45	-
22.04.2025	1,025	0,005	163,08	162,5	159,28	159,3	-0,02	24	0	0	72,1	65,7	6,41	0,58	0,45	-
23.04.2025	1,007	0,01	152,39	151,81	148,86	148,84	0,02	24	0	0	72,2	65,5	6,72	0,57	0,45	-
Итого:	101,902	0	6979,93	6926,26	6807,93	6812,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,902															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1737,354	168230,61	168160,31	164108,49	165060,96
23.04.2025	1839,256	175210,54	175086,57	170916,42	171873,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:26:37