

#15999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,488	0,099	334,48	330,35	326,3	324,71	1,59	24	0	0	74,2	60,8	13,44	0,51	0,47	4
25.04.2021	4,6	0,111	328,84	324,44	320,8	318,98	1,82	24	0	0	74,3	60,3	13,98	0,51	0,48	3,7
26.04.2021	4,632	0,106	320,44	316,05	312,55	310,8	1,75	24	0	0	74,6	60,1	14,48	0,52	0,48	2,9
27.04.2021	4,552	0,105	334,36	329,97	326,13	324,38	1,75	24	0	0	74,5	60,8	13,62	0,53	0,47	4,1
28.04.2021	4,042	0,109	312,91	308,79	305,28	303,48	1,8	24	0	0	74,2	61,3	12,86	0,53	0,46	6,7
29.04.2021	3,862	0,12	311,49	307,35	303,93	301,97	1,96	24	0	0	74	61,7	12,3	0,46	0,44	9,3
30.04.2021	2,172	0,145	163,26	159,53	159,39	156,83	2,56	24	0	1	73,1	60,4	12,62	0,48	0,43	7
01.05.2021	1,703	0,174	217,06	213,45	211,94	209,3	2,64	24	0	0	72,7	65,5	7,21	0,47	0,43	7,3
02.05.2021	1,604	0,186	214	210,24	209	206,13	2,87	24	0	0	72,3	65,5	6,76	0,47	0,44	6,2
03.05.2021	1,713	0,189	202,71	198,86	197,99	195,06	2,93	24	0	0	72,3	64,6	7,7	0,48	0,44	5,8
04.05.2021	1,709	0,198	232,31	228,37	226,83	223,85	2,98	24	0	0	72,7	66	6,65	0,49	0,44	9,6
05.05.2021	1,679	0,209	250,11	246,1	244,18	241,08	3,1	24	0	0	72,9	66,9	6,02	0,49	0,44	10,4
06.05.2021	1,676	0,17	252,68	249,16	246,68	244,13	2,55	24	0	0	72,9	66,8	6,09	0,49	0,44	6,9
07.05.2021	1,63	0,199	248,18	244,24	242,26	239,29	2,97	24	0	0	73	67,1	5,9	0,49	0,44	6,9
08.05.2021	1,758	0,204	249,86	245,82	243,93	240,89	3,04	24	0	0	72,8	66,4	6,36	0,49	0,44	6,3
09.05.2021	1,69	0,195	254,73	250,9	248,68	245,78	2,9	24	0	0	72,9	66,9	5,99	0,5	0,43	11,1
10.05.2021	1,685	0,176	260,48	256,83	254,28	251,63	2,65	24	0	0	72,8	66,9	5,91	0,5	0,43	17,8
11.05.2021	1,59	0,18	267,44	263,88	261,13	258,45	2,68	24	0	0	72,8	67,4	5,38	0,51	0,43	19,7
12.05.2021	1,599	0,195	278,75	275,02	272,19	269,32	2,87	24	0	0	72,8	67,6	5,14	0,52	0,43	19,2
13.05.2021	1,603	0,203	270,21	266,29	263,83	260,82	3,01	24	0	0	72,8	67,5	5,29	0,5	0,43	9,9
14.05.2021	1,548	0,198	262,61	258,79	256,41	253,46	2,95	24	0	0	72,7	67,5	5,25	0,5	0,43	10,6
15.05.2021	1,593	0,208	259,97	256,08	253,84	250,81	3,03	24	0	0	72,8	67,3	5,47	0,5	0,43	10
16.05.2021	1,681	0,209	264,41	260,36	258,18	255,09	3,09	24	0	0	72,6	66,9	5,69	0,51	0,44	12,5
17.05.2021	1,582	0,218	278,16	274,14	271,6	268,43	3,17	24	0	0	72,8	67,8	5,01	0,51	0,43	14,5
18.05.2021	1,628	0,215	269,51	265,41	263,15	259,96	3,19	24	0	0	72,7	67,3	5,36	0,51	0,43	11,4
19.05.2021	1,54	0,211	271,38	267,43	264,97	261,87	3,1	24	0	0	72,7	67,7	5,01	0,5	0,43	10,4
20.05.2021	1,613	0,211	271,72	267,71	265,31	262,18	3,13	24	0	0	72,7	67,5	5,27	0,51	0,43	-
21.05.2021	1,603	0,22	283,57	279,48	276,85	273,65	3,2	24	0	0	72,8	67,9	4,99	0,5	0,43	14
22.05.2021	1,57	0,211	267,05	263,12	260,76	257,66	3,1	24	0	0	72,7	67,5	5,2	0,5	0,43	-
23.05.2021	1,705	0,207	265,76	261,74	259,48	256,41	3,07	24	0	0	72,8	67	5,76	0,5	0,43	-
Итого:	66,05	0	7998,44	7879,9	7807,85	7726,4	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,05															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1929,183	122194,95	119266,95	119238,31	117368,94
23.05.2021	1995,233	130193,39	127146,85	127046,16	125095,34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:37:53