

#84219#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6341
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208381
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	4,28	-0,108	351,52	351,11	342,76	344,9	-2,14	24	0	0	75	62,1	12,86	0,54	0,46	4,9
25.04.2024	4,268	-0,101	349,3	348,82	340,61	342,61	-2	24	0	0	75	62,2	12,88	0,55	0,46	6,4
26.04.2024	3,725	-0,098	330,62	330,34	322,38	324,29	-1,91	24	0	0	75	63,1	11,9	0,57	0,46	7,8
27.04.2024	3,132	-0,099	315,08	315,1	307,26	309,16	-1,9	24	0	0	74,8	64,3	10,57	0,56	0,45	12,1
28.04.2024	2,544	-0,092	293,8	294,01	286,5	288,26	-1,76	24	0	0	74,8	65,6	9,24	0,56	0,45	14,6
29.04.2024	2,234	-0,078	285,05	285,22	278	279,52	-1,52	24	0	0	74,6	66,3	8,37	0,57	0,45	16,9
30.04.2024	1,742	-0,079	281,28	281,73	274,34	275,85	-1,51	24	0	0	74,5	67,8	6,69	0,54	0,44	16,1
01.05.2024	1,178	-0,06	250,01	250,5	243,91	245,1	-1,19	24	0	0	74,2	69	5,15	0,5	0,43	-
02.05.2024	1,119	-0,044	200,11	200,48	195,31	196,34	-1,03	24	0	0	73,4	67,4	6,06	0,57	0,43	-
03.05.2024	1,107	-0,083	301,77	302,63	294,47	295,98	-1,51	24	0	0	74	69,8	4,1	0,56	0,43	-
04.05.2024	1,169	-0,057	291,31	291,75	284,28	285,43	-1,15	24	0	0	73,7	69,4	4,36	0,57	0,43	-
05.05.2024	1,125	-0,055	292,61	293,09	285,52	286,67	-1,15	24	0	0	74	69,8	4,2	0,57	0,43	-
06.05.2024	1,113	-0,058	303,07	303,55	295,72	296,88	-1,16	24	0	0	73,9	69,8	4,01	0,57	0,43	-
07.05.2024	1,233	-0,057	328,69	329,14	320,69	321,9	-1,21	24	0	0	74	69,9	4,08	0,57	0,44	-
08.05.2024	1,202	-0,069	324,94	325,57	317,05	318,42	-1,37	24	0	0	73,9	69,9	4,06	0,57	0,43	-
09.05.2024	1,19	-0,075	333,22	333,98	325,17	326,63	-1,46	24	0	0	73,9	69,9	3,95	0,56	0,43	-
10.05.2024	1,208	-0,076	317,28	317,98	309,59	311,05	-1,46	24	0	0	73,8	69,6	4,21	0,54	0,44	-
11.05.2024	1,204	-0,073	288,96	289,62	281,92	283,31	-1,39	24	0	0	74,2	69,6	4,59	0,55	0,44	-
12.05.2024	1,258	-0,085	299,55	300,35	292,22	293,8	-1,58	24	0	0	74,1	69,5	4,65	0,55	0,43	-
13.05.2024	1,177	-0,083	298,09	298,9	290,78	292,33	-1,55	24	0	0	74,2	69,8	4,39	0,55	0,44	-
14.05.2024	1,172	-0,082	285,19	285,95	278,21	279,73	-1,52	24	0	0	74,2	69,6	4,56	0,55	0,44	-
15.05.2024	1,163	-0,072	268,89	269,6	262,29	263,71	-1,42	24	0	0	74,4	69,6	4,78	0,54	0,44	-
16.05.2024	1,136	-0,07	260,77	261,42	254,36	255,71	-1,35	24	0	0	74,4	69,6	4,83	0,56	0,44	-
17.05.2024	1,146	-0,072	278,19	278,86	271,38	272,76	-1,38	24	0	0	74,2	69,7	4,54	0,56	0,43	-
18.05.2024	1,108	-0,072	293,89	294,63	286,75	288,15	-1,4	24	0	0	74	69,8	4,17	0,56	0,43	-
19.05.2024	1,132	-0,07	286,99	287,66	280,01	281,4	-1,39	24	0	0	73,9	69,5	4,36	0,57	0,43	-
20.05.2024	1,089	-0,075	294,68	295,43	287,53	288,98	-1,45	24	0	0	73,8	69,7	4,11	0,57	0,43	-
21.05.2024	1,114	-0,069	291,05	291,73	283,98	285,35	-1,37	24	0	0	73,9	69,7	4,23	0,57	0,43	-
22.05.2024	1,065	-0,066	280,47	281,14	273,64	274,93	-1,29	24	0	0	74	69,8	4,19	0,56	0,43	-
23.05.2024	1,072	-0,069	288,14	288,79	281,15	282,49	-1,34	24	0	0	73,8	69,7	4,12	0,57	0,43	-
Итого:	48,405	0	8864,52	8879,08	8647,78	8691,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,405															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	935,107	81669,25	81382,56	79660,76	79921,42
23.05.2024	983,512	90533,77	90261,64	88308,54	88613,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:05:28