

#130220#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208381	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2070,593	1839,256	231.337

50.0472

Подпись исполнителя



#129573#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6341
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208381
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	1,022	0,003	154,6	154,05	151,01	151,06	-0,05	24	0	0	72,1	65,4	6,74	0,57	0,45
25.04.2025	-	1,114	0,004	185,8	185,18	181,52	181,54	-0,02	24	0	0	72,1	65,9	6,12	0,57	0,45
26.04.2025	-	1,279	0,004	198,2	197,47	193,58	193,61	-0,03	24	0	0	72,1	65,5	6,61	0,57	0,46
27.04.2025	-	1,331	0,004	194,17	193,45	189,64	189,7	-0,06	24	0	0	72,4	65,3	7,01	0,57	0,45
28.04.2025	-	1,277	0,005	194,28	193,62	189,77	189,83	-0,06	24	0	0	72,2	65,5	6,71	0,58	0,45
29.04.2025	-	1,245	0,004	191,04	190,34	186,56	186,62	-0,06	24	0	0	72,4	65,7	6,68	0,58	0,45
30.04.2025	-	1,283	0,003	191,14	190,48	186,64	186,77	-0,13	24	0	0	72,4	65,5	6,9	0,57	0,45
01.05.2025	-	1,259	0,005	191,61	190,92	187,13	187,2	-0,07	24	0	0	72,3	65,6	6,72	0,57	0,45
02.05.2025	-	1,225	0,003	185,17	184,54	180,87	180,95	-0,08	24	0	0	72,4	65,6	6,78	0,57	0,45
03.05.2025	-	1,186	0,005	179,62	178,99	175,44	175,49	-0,05	24	0	0	72,4	65,7	6,75	0,57	0,46
04.05.2025	-	1,248	0,002	180,27	179,63	176,05	176,12	-0,07	24	0	0	72,3	65,3	7,07	0,56	0,46
05.05.2025	-	1,328	0,004	191,59	190,88	187,14	187,17	-0,03	24	0	0	72,3	65,2	7,09	0,56	0,46
06.05.2025	-	1,284	0,003	185,17	184,51	180,86	180,97	-0,11	24	0	0	72,3	65,2	7,12	0,56	0,46
07.05.2025	-	1,325	0,002	197,59	196,9	193,01	193,1	-0,09	24	0	0	72,1	65,2	6,88	0,56	0,46
08.05.2025	-	1,4	0,001	197,4	196,67	192,8	192,9	-0,1	24	0	0	72,1	64,8	7,27	0,56	0,46
09.05.2025	-	1,33	0,003	190,51	189,81	186,08	186,14	-0,06	24	0	0	72,2	65,1	7,15	0,55	0,46
10.05.2025	-	1,318	0,004	192	191,31	187,54	187,61	-0,07	24	0	0	72,2	65,2	7,03	0,56	0,46
11.05.2025	-	1,42	0,001	191,72	190,99	187,29	187,35	-0,06	24	0	0	72,1	64,6	7,57	0,56	0,46
12.05.2025	-	1,319	0,002	188,48	187,8	184,07	184,15	-0,08	24	0	0	72,4	65,2	7,16	0,57	0,46
13.05.2025	-	1,277	0,005	188,64	187,98	184,26	184,32	-0,06	24	0	0	72,3	65,4	6,93	0,57	0,46
14.05.2025	-	1,364	0,001	190,99	190,32	186,52	186,66	-0,14	24	0	0	72,4	65	7,33	0,57	0,46
15.05.2025	-	1,303	0,001	192,05	191,39	187,54	187,65	-0,11	24	0	0	72,6	65,6	6,98	0,57	0,46
16.05.2025	-	1,38	0,003	197,55	196,8	192,89	192,96	-0,07	24	0	0	72,7	65,5	7,17	0,56	0,46
17.05.2025	-	1,377	0,004	190,04	189,26	185,61	185,64	-0,03	24	0	0	72,6	65,1	7,41	0,56	0,46
18.05.2025	-	1,328	0,007	180,56	179,78	176,3	176,29	0,01	24	0	0	72,6	65	7,52	0,57	0,46
19.05.2025	-	1,308	0,006	184,68	183,91	180,35	180,33	0,02	24	0	0	72,4	65,2	7,22	0,57	0,46
20.05.2025	-	1,277	0,01	180,79	179,96	176,53	176,45	0,08	24	0	0	72,6	65,4	7,17	0,57	0,46
21.05.2025	-	1,284	0,015	181,84	180,95	177,58	177,44	0,14	24	0	0	72,6	65,4	7,15	0,58	0,45
22.05.2025	-	72,711	64,459	1188,64	179,3	1160,77	175,8	984,97	24	0	1	72,6	65,7	6,82	0,57	0,46
23.05.2025	-	122,535	109,738	1888,71	178,12	1844,35	174,61	1669,74	24	0	1	72,6	65,8	6,84	0,57	0,46
Итого:	-	231,337	174,311	8344,85	5605,31	8149,7	5496,43	2653,27	720	0	-	72,36	65,35	7	0,57	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1839,256	175210,54	175086,57	170916,42	171873,52
23.05.2025	2070,593	183555,39	180691,88	179066,12	177369,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения