

#15988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,625	0,278	364,46	358,84	355,82	351,66	4,16	24	0	0	72,9	66,4	6,57	0,54	0,44	-
27.04.2022	1,751	0,272	334,83	329,82	327,03	322,99	4,04	24	0	0	72,2	67,7	4,5	0,55	0,44	-
28.04.2022	1,773	0,272	344,17	339,27	336,13	332,17	3,96	24	0	0	72,3	67,8	4,45	0,55	0,44	-
29.04.2022	1,699	0,262	352,25	347,51	344,04	340,21	3,83	24	0	0	72,3	68,1	4,16	0,54	0,44	-
30.04.2022	1,765	0,269	340,32	335,42	332,4	328,42	3,98	24	0	0	72,3	67,8	4,47	0,55	0,44	-
01.05.2022	1,732	0,267	345,06	340,21	336,98	333,06	3,92	24	0	0	72,4	68,1	4,32	0,54	0,44	-
02.05.2022	1,742	0,261	340,16	335,35	332,2	328,36	3,84	24	0	0	72,3	67,9	4,44	0,54	0,44	-
03.05.2022	1,8	0,259	337,04	332,27	329,21	325,4	3,81	24	0	0	72,2	67,5	4,66	0,55	0,44	-
04.05.2022	1,763	0,267	341,33	336,45	333,36	329,45	3,91	24	0	0	72,3	67,8	4,47	0,55	0,44	-
05.05.2022	1,739	0,264	350,72	345,93	342,52	338,67	3,85	24	0	0	72,4	68,1	4,29	0,55	0,44	-
06.05.2022	1,693	0,264	345,96	341,2	337,92	334,06	3,86	24	0	0	72,3	68,1	4,21	0,55	0,44	-
07.05.2022	1,733	0,264	345,78	340,99	337,7	333,85	3,85	24	0	0	72,3	68	4,33	0,55	0,44	-
08.05.2022	1,815	0,263	346,16	341,32	338,09	334,24	3,85	24	0	0	72,2	67,7	4,56	0,55	0,44	-
09.05.2022	1,792	0,262	348	343,21	339,87	336,03	3,84	24	0	0	72,4	67,9	4,48	0,55	0,44	-
10.05.2022	1,755	0,249	346,42	341,77	338,32	334,63	3,69	24	0	0	72,4	68	4,43	0,55	0,44	-
11.05.2022	1,639	0,236	349,95	345,57	341,79	338,31	3,48	24	0	0	72,3	68,2	4,07	0,55	0,44	-
12.05.2022	1,629	0,223	344,56	340,4	336,47	333,24	3,23	24	0	0	72,4	68,3	4,17	0,54	0,44	-
13.05.2022	1,614	0,225	336,24	332,12	328,32	325,06	3,26	24	0	0	72,8	68,5	4,22	0,54	0,44	-
14.05.2022	1,696	0,222	333,22	329,03	325,36	322,13	3,23	24	0	0	72,7	68,2	4,52	0,54	0,44	-
15.05.2022	1,742	0,218	329,31	325,15	321,56	318,38	3,18	24	0	0	72,7	68	4,72	0,54	0,44	-
16.05.2022	1,654	0,217	330,62	326,53	322,82	319,66	3,16	24	0	0	72,7	68,3	4,43	0,54	0,44	-
17.05.2022	1,703	0,226	329,8	325,63	322	318,76	3,24	24	0	0	72,8	68,2	4,59	0,54	0,44	-
18.05.2022	1,645	0,213	326,98	322,94	319,22	316,13	3,09	24	0	0	72,9	68,4	4,47	0,54	0,44	-
19.05.2022	1,67	0,218	333,55	329,43	325,6	322,44	3,16	24	0	0	73	68,6	4,43	0,55	0,44	-
20.05.2022	1,57	0,217	345,49	341,47	337,32	334,17	3,15	24	0	0	72,8	68,8	4	0,55	0,44	-
21.05.2022	1,694	0,221	342,75	338,65	334,66	331,46	3,2	24	0	0	72,8	68,4	4,39	0,54	0,44	-
22.05.2022	1,687	0,222	327,35	323,18	319,63	316,38	3,25	24	0	0	72,8	68,2	4,56	0,55	0,44	-
23.05.2022	1,647	0,222	344,51	340,4	336,31	333,1	3,21	24	0	0	73,1	68,8	4,23	0,55	0,44	-
Итого:	48,767	0	9556,99	9430,06	9332,65	9232,42	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,767															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	3119,279	225994,66	220922,09	220558,26	217200,78
23.05.2022	3168,046	235551,65	230352,15	229890,91	226433,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:40:59