

#15996#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,845	0,005	61,66	61,22	60,26	60,3	-0,04	24	0	0	71,2	57,2	14,05	0,52	0,43	-
25.05.2023	0,798	0,005	57,51	57,09	56,22	56,22	0	24	0	1	71	56,8	14,18	0,51	0,43	-
26.05.2023	0,914	0,005	63,71	63,26	62,29	62,3	-0,01	24	0	0	70,8	56,1	14,66	0,5	0,43	-
27.05.2023	0,918	0,001	62,46	61,99	61,05	61,11	-0,06	24	0	0	70,8	55,7	15,1	0,5	0,43	-
28.05.2023	0,931	0,002	60,18	59,71	58,81	58,87	-0,06	24	0	0	70,9	55	15,88	0,5	0,43	-
29.05.2023	0,914	0,004	61,16	60,71	59,76	59,84	-0,08	24	0	0	70,9	55,6	15,35	0,5	0,43	-
30.05.2023	0,915	0,004	62,97	62,5	61,55	61,57	-0,02	24	0	0	70,8	56	14,88	0,5	0,43	-
31.05.2023	0,934	0,004	61,26	60,79	59,85	59,94	-0,09	24	0	0	71	55,4	15,66	0,5	0,43	-
01.06.2023	0,884	0,005	61,4	60,96	60,04	60,02	0,02	24	0	0	71	56,3	14,7	0,5	0,43	-
02.06.2023	0,885	0,004	64,27	63,82	62,82	62,86	-0,04	24	0	0	70,8	56,7	14,12	0,5	0,43	-
03.06.2023	0,912	0,004	64,54	64,08	63,09	63,11	-0,02	24	0	0	71	56,5	14,45	0,5	0,43	-
04.06.2023	0,887	0,005	61,67	61,22	60,28	60,31	-0,03	24	0	0	70,9	56,1	14,77	0,5	0,43	-
05.06.2023	0,873	0,002	61,84	61,41	60,44	60,51	-0,07	24	0	0	70,9	56,4	14,48	0,51	0,43	-
06.06.2023	0,88	0,004	60,96	60,53	59,58	59,63	-0,05	24	0	0	71,2	56,4	14,81	0,51	0,43	-
07.06.2023	0,824	0,004	62,08	61,66	60,69	60,71	-0,02	24	0	0	71	57,4	13,59	0,52	0,43	-
08.06.2023	0,827	0,007	60,73	60,31	59,37	59,36	0,01	24	0	0	71,5	57,6	13,91	0,51	0,43	-
09.06.2023	0,797	0,005	59,8	59,38	58,45	58,46	-0,01	24	0	0	71	57,4	13,58	0,5	0,43	-
10.06.2023	0,813	0,002	59,6	59,19	58,26	58,3	-0,04	24	0	0	71,2	57,2	13,98	0,5	0,43	-
11.06.2023	0,802	0,002	59,64	59,25	58,31	58,38	-0,07	24	0	0	70,8	57	13,77	0,51	0,43	-
12.06.2023	0,876	0,002	59,95	59,54	58,6	58,68	-0,08	24	0	0	71	56	15	0,51	0,43	-
13.06.2023	0,806	0,006	61,4	61	60,03	60,06	-0,03	24	0	0	71	57,5	13,46	0,52	0,43	-
14.06.2023	0,808	0,003	59,92	59,53	58,59	58,62	-0,03	24	0	0	71,4	57,6	13,79	0,53	0,43	-
15.06.2023	0,818	0,006	61,66	61,25	60,27	60,31	-0,04	24	0	0	71,3	57,7	13,57	0,53	0,43	-
16.06.2023	0,797	0,003	62,56	62,16	61,15	61,19	-0,04	24	0	0	71,2	58,2	13,01	0,52	0,43	-
17.06.2023	0,839	0,002	61,08	60,66	59,68	59,73	-0,05	24	0	0	71,2	57,1	14,06	0,52	0,43	-
18.06.2023	0,838	0,005	60,24	59,82	58,88	58,89	-0,01	24	0	0	71,1	56,9	14,2	0,53	0,43	-
19.06.2023	0,811	0,004	61,21	60,81	59,83	59,86	-0,03	24	0	0	71,2	57,7	13,55	0,53	0,43	-
20.06.2023	0,752	0,003	60,87	60,47	59,5	59,5	0	24	0	0	71,4	58,8	12,58	0,53	0,43	-
21.06.2023	0,792	0,002	60,2	59,79	58,82	58,86	-0,04	24	0	0	71,3	57,8	13,51	0,53	0,43	-
22.06.2023	0,78	0,008	59,56	59,16	58,19	58,21	-0,02	24	0	0	71,3	57,9	13,41	0,53	0,43	-
23.06.2023	0,736	0,005	59,71	59,32	58,34	58,37	-0,03	24	0	0	71,3	58,7	12,65	0,53	0,43	-
Итого:	26,206	0	1895,8	1882,59	1853	1854,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,206															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	25,991	1788,91	1775,57	1748,44	1749,32
23.06.2023	52,197	3684,71	3658,16	3601,44	3603,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:10:47