

#132922#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208381	Показания прибора, Гкал 22.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3106,361	2070,593	1035.768

Подпись исполнителя



#132493#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 22.06.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 6341
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208381
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	87,025	77,074	1386,75	176,8	1354,2	173,37	1180,83	24	0	1	72,6	65,4	7,23	0,57	0,46
25.05.2025	-	98,56	87,938	1544,75	171,9	1508,45	168,53	1339,92	24	0	1	72,6	65,7	6,93	0,57	0,46
26.05.2025	-	90,98	80,968	1439,45	171,48	1405,7	168,14	1237,56	24	0	1	72,5	65,5	7	0,57	0,46
27.05.2025	-	82,627	73,18	1318,62	171,24	1287,59	167,9	1119,69	24	0	1	72,7	65,5	7,17	0,57	0,45
28.05.2025	-	89,83	81,386	1398,78	137,72	1366,18	134,93	1231,25	24	0	1	72,3	66,8	5,54	0,57	0,45
29.05.2025	-	88,643	80,499	1400,79	153,17	1368,33	150,07	1218,26	24	0	1	72	66,7	5,39	0,57	0,46
30.05.2025	-	87,382	77,546	1374,12	157,56	1341,85	154,49	1187,36	24	0	1	72,6	65,4	7,24	0,57	0,46
31.05.2025	-	87,33	77,502	1374,12	156,74	1341,92	153,69	1188,23	24	0	1	72,5	65,3	7,24	0,57	0,45
01.06.2025	-	87,697	77,911	1374,12	153,05	1341,82	150,06	1191,76	24	0	1	72,6	65,4	7,18	0,58	0,46
02.06.2025	-	81,418	72,119	1278,7	150,72	1248,41	147,77	1100,64	24	0	1	72,9	65,6	7,38	0,57	0,46
03.06.2025	-	61,675	53,906	1010,61	156,11	986,95	153,14	833,81	24	0	1	72,5	64,7	7,8	0,3	0,26
04.06.2025	-	64,151	35,514	1010,6	50,58	989,46	49,8	939,66	24	0	1	67,8	58,6	9,24	0,19	0,18
05.06.2025	-	19,228	9,007	345,27	11,59	339,93	11,59	328,34	23	1	1	57,5	25,5	31,97	0,19	0,19
06.06.2025	-	0,303	0	12,57	12,83	12,33	12,83	-0,5	24	0	1	51,4	25,9	25,49	0,2	0,19
07.06.2025	-	0,237	0	11,14	11,38	11,02	11,38	-0,36	24	0	1	46,8	24,3	22,48	0,2	0,2
08.06.2025	-	0,19	0	10,45	10,7	10,45	10,7	-0,25	24	0	1	42	23,3	18,73	0,2	0,2
09.06.2025	-	0,123	0	8,81	9,02	8,81	9,02	-0,21	24	0	1	36,5	22,1	14,4	0,2	0,19
10.06.2025	-	0,078	0	7,36	7,54	7,36	7,54	-0,18	24	0	1	32,2	21	11,25	0,21	0,2
11.06.2025	-	0,052	0	6,13	6,32	6,13	6,32	-0,19	24	0	1	28,8	19,4	9,35	0,23	0,22
12.06.2025	-	0,038	0	5,14	5,35	5,14	5,35	-0,21	24	0	1	26	18,6	7,45	0,23	0,22
13.06.2025	-	0	-0,004	1,33	2,76	1,33	2,76	-1,43	24	0	1	24,6	17,8	6,85	0,23	0,22
14.06.2025	-	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	1	22,5	17,8	4,71	0,23	0,22
15.06.2025	-	0	0	0,01	0,14	0,01	0,14	-0,13	24	0	1	22,5	18,7	3,72	0,22	0,21
16.06.2025	-	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	1	21,6	17,8	3,73	0,44	0,4
17.06.2025	-	0,466	0,001	139,52	139,34	137,67	137,71	-0,04	24	0	1	49,7	46,3	3,4	0,54	0,45
18.06.2025	-	1,243	0,006	284,9	284,21	278,33	278,32	0,01	24	0	0	72	67,5	4,45	0,55	0,45
19.06.2025	-	1,304	0,005	297,4	296,64	290,39	290,38	0,01	24	0	0	72,8	68,3	4,47	0,55	0,45
20.06.2025	-	1,329	0,002	306,79	306,06	299,54	299,58	-0,04	24	0	0	72,8	68,4	4,43	0,55	0,45
21.06.2025	-	1,324	0,006	300,48	299,71	293,43	293,41	0,02	24	0	0	72,6	68,2	4,48	0,55	0,45
22.06.2025	-	1,282	0,009	300,29	299,46	293,21	293,15	0,06	24	0	0	72,8	68,4	4,33	0,55	0,45
Итого:	-	1034,515	884,575	17949,02	3510,13	17535,96	3442,08	14093,88	719	1	-	56,36	47,33	9,03	0,41	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	2070,593	183555,39	180691,88	179066,12	177369,95
22.06.2025	3106,361	201807,1	184503,81	196897,64	181107,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения