

#15998#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	1,398	0,24	306,01	301,7	299,1	295,53	3,57	24	0	0	71	67,2	3,84	0,54	0,43	-
25.06.2021	1,428	0,236	315,79	311,49	308,64	305,11	3,53	24	0	0	71,1	67,3	3,83	0,54	0,43	-
26.06.2021	1,452	0,241	315,46	311,07	308,31	304,71	3,6	24	0	0	71	67,2	3,9	0,53	0,43	-
27.06.2021	1,479	0,246	324,51	320,07	317,19	313,52	3,67	24	0	0	71,1	67,2	3,86	0,55	0,43	-
28.06.2021	1,473	0,247	320,2	315,76	312,94	309,27	3,67	24	0	0	71,2	67,3	3,9	0,54	0,43	-
29.06.2021	1,436	0,243	313,28	308,91	306,18	302,57	3,61	24	0	0	71,1	67,2	3,88	0,55	0,43	-
30.06.2021	1,424	0,232	284,21	279,94	277,76	274,26	3,5	24	0	0	71,2	66,9	4,27	0,54	0,43	-
01.07.2021	1,399	0,231	302,83	298,63	295,98	292,5	3,48	24	0	0	71,1	67,2	3,93	0,54	0,43	-
02.07.2021	1,394	0,227	304,98	300,85	298,09	294,7	3,39	24	0	0	71	67,2	3,89	0,55	0,43	-
03.07.2021	1,386	0,224	282,92	278,84	276,5	273,14	3,36	24	0	0	71,2	67,1	4,18	0,55	0,43	-
04.07.2021	1,424	0,217	266,15	262,11	260,07	256,79	3,28	24	0	0	71,4	66,8	4,6	0,54	0,43	-
05.07.2021	1,411	0,229	279,77	275,59	273,42	269,97	3,45	24	0	0	71,2	66,9	4,29	0,54	0,43	-
06.07.2021	1,395	0,224	288,53	284,42	282,01	278,61	3,4	24	0	0	71,2	67	4,12	0,27	0,23	-
07.07.2021	0,472	0,076	95,15	93,8	92,98	91,89	1,09	24	0	1	71,2	66,9	4,24	0,1	0,1	-
08.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	30	29,9	0,05	0,11	0,1	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,3	27,8	-0,53	0,11	0,1	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,3	26,5	-0,19	0,11	0,1	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	25,2	-0,02	0,1	0,1	-
12.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	24,9	-0,07	0,1	0,1	-
13.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,1	25,2	-0,12	0,11	0,1	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	25,1	-0,07	0,11	0,1	-
15.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,2	25,3	-0,13	0,13	0,1	-
16.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,4	25,5	-0,14	0,15	0,1	-
17.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,3	25,3	-0,06	0,15	0,1	-
18.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	24,9	0	0,26	0,2	-
19.07.2021	0	0	0,03	0,05	0,03	0,05	-0,02	24	0	1	22	23,6	-1,57	0,46	0,46	-
20.07.2021	0	0	0,01	0,07	0,01	0,07	-0,06	24	0	1	22,4	22,5	-0,12	0,53	0,49	-
21.07.2021	0,901	0,09	179,28	177,59	175,6	174,38	1,22	24	0	1	66,6	61,9	4,66	0,54	0,44	-
22.07.2021	1,479	0,241	339,36	335,07	331,7	328,13	3,57	24	0	0	71,1	67,4	3,7	0,54	0,44	-
23.07.2021	1,406	0,243	337,76	333,37	330,08	326,45	3,63	24	0	0	71,2	67,7	3,49	0,53	0,44	-
Итого:	22,757	0	4856,23	4789,33	4746,59	4691,65	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,757															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	2040,31	138974,19	135799,58	135627,42	133573,03
23.07.2021	2063,067	143830,42	140588,91	140374,01	138264,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2021 13:57:05