

#15995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,764	0,002	60,83	60,44	59,45	59,49	-0,04	24	0	0	71,3	58,4	12,91	0,53	0,43	-
25.06.2023	0,772	0,004	60,07	59,66	58,69	58,7	-0,01	24	0	0	71,4	58,3	13,13	0,53	0,43	-
26.06.2023	0,745	0,006	60,19	59,8	58,84	58,83	0,01	24	0	0	71,3	58,7	12,62	0,53	0,43	-
27.06.2023	0,838	0,006	61,06	60,64	59,67	59,72	-0,05	24	0	0	71,2	57,1	14,06	0,32	0,29	-
28.06.2023	0,032	0,013	34,14	33,9	33,57	33,41	0,16	24	0	1	56,9	56,6	0,28	0,14	0,14	-
29.06.2023	-0,22	0,019	15,64	15,5	15,64	15,26	0,38	24	0	0	34,1	50,9	-16,83	0,2	0,2	-
30.06.2023	-0,129	0,003	12,5	12,42	12,5	12,38	0,12	24	0	1	30,1	42,8	-12,7	0,34	0,33	-
01.07.2023	-0,086	0	10,74	10,65	10,74	10,65	0,09	24	0	1	27,6	38,1	-10,53	0,34	0,34	-
02.07.2023	-0,055	0	9,68	9,6	9,68	9,6	0,08	24	0	1	26,2	35	-8,75	0,34	0,34	-
03.07.2023	-0,036	0	8,66	8,6	8,66	8,6	0,06	24	0	1	25	32,3	-7,28	0,35	0,34	-
04.07.2023	-0,024	0	7,94	7,87	7,94	7,87	0,07	24	0	1	24	30	-6	0,35	0,34	-
05.07.2023	-0,011	0	7,26	7,17	7,26	7,17	0,09	24	0	1	23,3	28,6	-5,22	0,35	0,34	-
06.07.2023	0	0	6,78	6,67	6,78	6,67	0,11	24	0	1	23	27,2	-4,14	0,35	0,34	-
07.07.2023	0	0	6,3	6,21	6,3	6,21	0,09	24	0	1	22,7	26,1	-3,4	0,35	0,34	-
08.07.2023	0	0	5,81	5,72	5,81	5,72	0,09	24	0	1	22,3	25	-2,75	0,35	0,34	-
09.07.2023	0,002	0,003	4,32	4,1	4,32	4,1	0,22	24	0	1	22,2	24,1	-1,88	0,39	0,38	-
10.07.2023	0,07	0,001	31,12	31,04	31	30,94	0,06	24	0	1	27,4	25,1	2,25	0,53	0,43	-
11.07.2023	0,93	0,006	82,99	82,42	81,13	81,08	0,05	24	0	0	70,6	59,2	11,4	0,56	0,43	-
12.07.2023	0,786	0,006	79,86	79,36	78,05	78,01	0,04	24	0	0	70,9	60,9	9,99	0,57	0,43	-
13.07.2023	0,762	0,008	76,8	76,33	75,05	75,02	0,03	24	0	0	71	60,9	10,07	0,56	0,43	-
14.07.2023	0,741	0,008	74,84	74,38	73,14	73,09	0,05	24	0	0	71,3	61,2	10,06	0,56	0,43	-
15.07.2023	0,694	0,01	76,29	75,83	74,56	74,48	0,08	24	0	0	71	61,8	9,22	0,56	0,43	-
16.07.2023	0,698	0,007	71,68	71,22	70,06	70	0,06	24	0	0	71,3	61,4	9,89	0,55	0,43	-
17.07.2023	0,772	0,007	71,02	70,55	69,41	69,37	0,04	24	0	0	71,1	60,1	11,05	0,55	0,43	-
18.07.2023	0,718	0,007	68,99	68,56	67,44	67,39	0,05	24	0	0	71	60,5	10,58	0,55	0,43	-
19.07.2023	0,719	0,006	69,61	69,2	68,04	68,04	0	24	0	0	71	60,5	10,56	0,55	0,43	-
20.07.2023	0,745	0,009	71,52	71,05	69,92	69,85	0,07	24	0	0	71	60,4	10,56	0,55	0,43	-
21.07.2023	0,74	0,01	70,5	70,05	68,92	68,84	0,08	24	0	0	71,1	60,5	10,63	0,55	0,43	-
22.07.2023	0,751	0,009	69,6	69,15	68,01	67,99	0,02	24	0	0	71,2	60,2	11,01	0,54	0,43	-
23.07.2023	0,726	0,01	69,63	69,19	68,07	67,99	0,08	24	0	0	71,2	60,7	10,54	0,55	0,43	-
Итого:	12,444	0	1356,37	1347,28	1328,65	1326,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,444															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	52,197	3684,71	3658,16	3601,44	3603,4
23.07.2023	64,641	5041,08	5005,44	4930,09	4929,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 9:29:56