

#142415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 35-47, Калининград

4817

6341

ВКТ-7

00208381

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,299	0,02	309,31	308,3	302,04	301,77	0,27	24	0	0	72,6	68,4	4,23	0,55	0,45	-
25.06.2025	1,331	0,019	303,85	302,8	296,72	296,45	0,27	24	0	0	72,6	68,2	4,41	0,55	0,45	-
26.06.2025	1,312	0,02	297,07	296,06	290,04	289,8	0,24	24	0	0	72,8	68,4	4,44	0,55	0,45	-
27.06.2025	1,285	0,018	292,2	291,22	285,34	285,1	0,24	24	0	0	72,6	68,2	4,43	0,55	0,45	-
28.06.2025	1,314	0,019	297,91	296,9	290,87	290,6	0,27	24	0	0	72,8	68,4	4,43	0,54	0,45	-
29.06.2025	1,292	0,014	289,89	288,92	283,04	282,85	0,19	24	0	0	72,9	68,4	4,5	0,55	0,45	-
30.06.2025	1,316	0,012	296,78	295,84	289,76	289,62	0,14	24	0	0	72,8	68,3	4,48	0,55	0,45	-
01.07.2025	1,3	0,011	306,04	305,08	298,79	298,65	0,14	24	0	0	72,7	68,4	4,3	0,56	0,45	-
02.07.2025	1,283	0,017	314,34	313,34	306,92	306,69	0,23	24	0	0	72,8	68,7	4,1	0,55	0,45	-
03.07.2025	1,269	0,019	307,49	306,54	300,25	300,02	0,23	24	0	0	72,8	68,6	4,16	0,55	0,45	-
04.07.2025	1,255	0,017	307,4	306,48	300,16	299,95	0,21	24	0	0	72,8	68,6	4,11	0,55	0,45	-
05.07.2025	1,248	0,012	309,14	308,3	301,86	301,75	0,11	24	0	0	72,8	68,7	4,09	0,55	0,45	-
06.07.2025	1,237	0,015	306,29	305,4	299,08	298,9	0,18	24	0	0	72,7	68,6	4,07	0,55	0,45	-
07.07.2025	1,236	0,019	311,79	310,88	304,43	304,23	0,2	24	0	0	72,8	68,8	3,99	0,55	0,45	-
08.07.2025	1,27	0,016	310,97	310,04	303,65	303,46	0,19	24	0	0	72,7	68,6	4,11	0,55	0,45	-
09.07.2025	1,245	0,018	311,35	310,39	304,01	303,77	0,24	24	0	0	72,7	68,7	4,02	0,55	0,45	-
10.07.2025	1,305	0,014	309,57	308,6	302,28	302,1	0,18	24	0	0	72,6	68,3	4,26	0,55	0,45	-
11.07.2025	1,251	0,019	310,48	309,51	303,18	302,92	0,26	24	0	0	72,6	68,6	4,04	0,55	0,45	-
12.07.2025	1,265	0,018	309,14	308,15	301,85	301,62	0,23	24	0	0	72,7	68,6	4,12	0,55	0,45	-
13.07.2025	1,247	0,019	310,89	309,92	303,57	303,33	0,24	24	0	0	72,7	68,7	4,03	0,56	0,45	-
14.07.2025	1,238	0,021	316,9	315,91	309,42	309,13	0,29	24	0	0	72,7	68,8	3,91	0,56	0,45	-
15.07.2025	1,241	0,02	316,06	315,07	308,59	308,34	0,25	24	0	0	72,7	68,8	3,95	0,55	0,45	-
16.07.2025	1,225	0,02	315,1	314,13	307,69	307,44	0,25	24	0	0	72,6	68,7	3,91	0,56	0,45	-
17.07.2025	1,261	0,018	320,18	319,17	312,62	312,36	0,26	24	0	0	72,8	68,8	3,95	0,56	0,45	-
18.07.2025	1,232	0,02	321,32	320,35	313,77	313,49	0,28	24	0	0	72,7	68,9	3,84	0,55	0,45	-
19.07.2025	1,24	0,019	314,46	313,47	307,06	306,82	0,24	24	0	0	72,6	68,6	3,96	0,56	0,45	-
20.07.2025	1,222	0,02	316,68	315,72	309,2	308,93	0,27	24	0	0	72,8	69	3,87	0,56	0,45	-
21.07.2025	1,22	0,02	327,23	326,25	319,46	319,21	0,25	24	0	0	73	69,3	3,74	0,56	0,45	-
22.07.2025	1,182	0,024	321,02	320,06	313,47	313,17	0,3	24	0	0	72,7	69,1	3,68	0,56	0,45	-
23.07.2025	1,205	0,021	319,38	318,38	311,81	311,55	0,26	24	0	0	72,8	69	3,78	0,56	0,44	-
Итого:	37,826	0	9300,23	9271,18	9080,93	9074,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,826															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	3106,361	201807,1	184503,81	196897,64	181107,42
23.07.2025	3144,187	211107,33	193774,99	205978,57	190181,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:44:59