

#15997#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	6341
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00208381
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	1,436	0,266	328,09	323,38	320,56	316,64	3,92	24	0	0	71,6	68	3,63	0,53	0,44	-
25.07.2021	1,451	0,264	316,1	311,47	308,87	304,98	3,89	24	0	0	71,6	67,8	3,82	0,53	0,44	-
26.07.2021	1,398	0,272	307,68	302,94	300,66	296,66	4	24	0	0	71,4	67,7	3,73	0,53	0,44	-
27.07.2021	1,371	0,259	278,07	273,51	271,71	267,88	3,83	24	0	0	71,5	67,4	4,07	0,54	0,44	-
28.07.2021	1,374	0,259	277,49	272,87	271,16	267,25	3,91	24	0	0	71,4	67,4	4,07	0,54	0,44	-
29.07.2021	1,339	0,246	235	230,62	229,6	225,91	3,69	24	0	0	71,9	67,2	4,74	0,53	0,44	-
30.07.2021	1,387	0,269	297,3	292,52	290,53	286,48	4,05	24	0	0	71,3	67,4	3,82	0,53	0,44	-
31.07.2021	1,383	0,277	285,02	280,16	278,49	274,38	4,11	24	0	0	71,5	67,5	3,97	0,53	0,44	-
01.08.2021	1,456	0,28	291,09	286,15	284,42	280,26	4,16	24	0	0	71,5	67,4	4,12	0,52	0,44	-
02.08.2021	1,3	0,251	249,52	245,1	243,77	240,03	3,74	22	2	1	71,8	67,5	4,29	0,52	0,44	-
03.08.2021	1,431	0,292	302,59	297,54	295,67	291,36	4,31	24	0	0	71,6	67,7	3,83	0,52	0,44	-
04.08.2021	1,453	0,283	292	287,06	285,26	281,08	4,18	24	0	0	71,8	67,6	4,1	0,52	0,44	-
05.08.2021	1,43	0,268	292,45	287,73	285,72	281,76	3,96	24	0	0	71,7	67,7	4,04	0,51	0,44	-
06.08.2021	1,449	0,259	288,76	284,15	282,16	278,31	3,85	24	0	0	71,5	67,3	4,2	0,53	0,44	-
07.08.2021	1,428	0,247	312,43	307,98	305,28	301,62	3,66	24	0	0	71,5	67,6	3,85	0,53	0,44	-
08.08.2021	1,411	0,219	309,95	306,01	302,83	299,62	3,21	24	0	0	71,7	67,8	3,92	0,53	0,44	-
09.08.2021	1,381	0,214	319,74	315,82	312,41	309,27	3,14	24	0	0	71,6	67,9	3,72	0,53	0,44	-
10.08.2021	1,374	0,208	317,96	314,15	310,65	307,6	3,05	24	0	0	71,6	67,9	3,73	0,53	0,44	-
11.08.2021	1,394	0,221	330,06	326,08	322,56	319,28	3,28	24	0	0	71,4	67,8	3,61	0,53	0,44	-
12.08.2021	1,329	0,193	314,53	310,93	307,3	304,44	2,86	24	0	0	71,7	68	3,68	0,53	0,44	-
13.08.2021	1,341	0,193	302,68	299,06	295,73	292,86	2,87	24	0	0	71,6	67,8	3,85	0,53	0,44	-
14.08.2021	1,376	0,212	306,16	302,31	299,15	296,04	3,11	24	0	0	71,6	67,7	3,88	0,53	0,44	-
15.08.2021	1,436	0,214	317,05	313,14	309,79	306,65	3,14	24	0	0	71,6	67,7	3,93	0,53	0,44	-
16.08.2021	1,4	0,211	302,89	299,06	295,94	292,87	3,07	24	0	0	71,6	67,6	4,01	0,52	0,44	-
17.08.2021	1,337	0,199	308,16	304,48	301,1	298,14	2,96	24	0	0	71,5	67,7	3,76	0,52	0,44	-
18.08.2021	1,371	0,182	310,65	307,18	303,53	300,81	2,72	24	0	0	71,5	67,6	3,9	0,53	0,44	-
19.08.2021	1,385	0,19	323,88	320,34	316,51	313,69	2,82	24	0	0	71,4	67,6	3,76	0,52	0,44	-
20.08.2021	1,382	0,185	301,06	297,52	294,21	291,41	2,8	24	0	0	71,3	67,3	4,03	0,52	0,44	-
21.08.2021	1,431	0,197	299,74	296,07	292,87	289,94	2,93	24	0	0	71,7	67,5	4,19	0,52	0,44	-
22.08.2021	1,493	0,198	297,07	293,27	290,15	287,22	2,93	24	0	0	72,1	67,6	4,44	0,52	0,44	-
23.08.2021	1,45	0,201	304,25	300,48	297,26	294,28	2,98	24	0	0	71,7	67,5	4,18	0,52	0,44	-
Итого:	43,377	0	9319,42	9189,08	9105,85	8998,72	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,377															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	2063,067	143830,42	140588,91	140374,01	138264,68
23.08.2021	2106,444	153149,84	149777,99	149479,86	147263,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 19:42:48