

#28817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6341
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208381
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,718	0,005	70,19	69,75	68,6	68,57	0,03	24	0	0	71,1	60,6	10,44	0,54	0,43	-
25.07.2023	0,735	0,009	68,12	67,68	66,59	66,53	0,06	24	0	0	71,1	60,1	10,98	0,54	0,43	-
26.07.2023	0,746	0,006	68,72	68,3	67,17	67,14	0,03	24	0	0	71,1	60	11,06	0,54	0,43	-
27.07.2023	0,76	0,009	69,85	69,41	68,29	68,24	0,05	24	0	0	71,1	60,1	11,06	0,55	0,43	-
28.07.2023	0,718	0,007	70,03	69,57	68,45	68,39	0,06	24	0	0	71,1	60,7	10,38	0,56	0,43	-
29.07.2023	0,715	0,006	71,57	71,09	69,92	69,87	0,05	24	0	0	71,2	61	10,14	0,56	0,43	-
30.07.2023	0,744	0,007	70,56	70,1	68,96	68,91	0,05	24	0	0	71,3	60,6	10,69	0,55	0,43	-
31.07.2023	0,728	0,004	68,18	67,74	66,63	66,61	0,02	24	0	0	71,2	60,3	10,9	0,55	0,43	-
01.08.2023	0,701	0,012	69,28	68,83	67,74	67,64	0,1	24	0	0	71,1	60,9	10,22	0,55	0,43	-
02.08.2023	0,711	0,008	69,91	69,46	68,35	68,27	0,08	24	0	0	71,1	60,8	10,3	0,55	0,43	-
03.08.2023	0,74	0,009	69,36	68,92	67,8	67,74	0,06	24	0	0	71,1	60,3	10,83	0,55	0,43	-
04.08.2023	0,708	0,006	69,86	69,43	68,31	68,28	0,03	24	0	0	71	60,6	10,33	0,55	0,43	-
05.08.2023	0,707	0,006	70,06	69,61	68,45	68,4	0,05	24	0	0	71,3	61	10,27	0,55	0,43	-
06.08.2023	0,714	0,005	69,04	68,59	67,46	67,42	0,04	24	0	0	71,1	60,6	10,52	0,55	0,43	-
07.08.2023	0,699	0,01	69,75	69,31	68,18	68,14	0,04	24	0	0	71,1	61	10,17	0,55	0,43	-
08.08.2023	0,73	0,012	70,94	70,46	69,33	69,24	0,09	24	0	0	71,2	60,8	10,41	0,55	0,43	-
09.08.2023	0,717	0,007	71,31	70,86	69,67	69,64	0,03	24	0	0	71,2	61	10,22	0,55	0,43	-
10.08.2023	0,722	0,005	72,53	72,06	70,85	70,83	0,02	24	0	0	71,2	61,1	10,15	0,55	0,43	-
11.08.2023	0,719	0,008	72,14	71,68	70,51	70,47	0,04	24	0	0	71,1	61	10,15	0,55	0,43	-
12.08.2023	0,717	0,012	71,81	71,34	70,2	70,11	0,09	24	0	0	71,3	61,2	10,12	0,56	0,43	-
13.08.2023	0,723	0,011	71,08	70,61	69,46	69,38	0,08	24	0	0	71,4	61,1	10,3	0,56	0,43	-
14.08.2023	0,706	0,008	70,91	70,46	69,3	69,25	0,05	24	0	0	71,2	61,1	10,12	0,56	0,43	-
15.08.2023	0,68	0,01	69,44	68,99	67,86	67,8	0,06	24	0	0	71,3	61,4	9,96	0,56	0,43	-
16.08.2023	0,66	0,01	68,47	68,03	66,91	66,8	0,11	24	0	0	71,3	61,6	9,72	0,56	0,43	-
17.08.2023	0,682	0,011	68,25	67,8	66,7	66,64	0,06	24	0	0	71,2	61,1	10,09	0,56	0,43	-
18.08.2023	0,685	0,013	65,79	65,35	64,31	64,23	0,08	24	0	0	71,5	60,9	10,55	0,57	0,43	-
19.08.2023	0,708	0,017	98,25	97,68	95,99	95,81	0,18	24	0	0	71,6	64,4	7,23	0,56	0,43	-
20.08.2023	1,176	0,074	343,53	341,73	335,48	334,37	1,11	24	0	0	72,5	69,2	3,24	0,56	0,43	-
21.08.2023	1,118	0,029	347,34	346,2	339,19	338,72	0,47	24	0	0	72,5	69,4	3,17	0,55	0,43	-
22.08.2023	1,124	0,022	341,55	340,6	333,55	333,25	0,3	24	0	0	72,5	69,2	3,29	0,55	0,43	-
23.08.2023	1,096	0,015	340,75	339,92	332,76	332,57	0,19	24	0	0	72,5	69,3	3,22	0,55	0,43	-
Итого:	23,807	0	3288,57	3271,56	3212,97	3209,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,807															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	64,641	5041,08	5005,44	4930,09	4929,87
23.08.2023	88,448	8329,65	8277	8143,06	8139,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 12:24:38