

#92934#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6341
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208381
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,915	-0,106	308,51	309,87	301,39	303,34	-1,95	24	0	0	71,8	68,3	3,45	0,56	0,43	-
25.07.2024	0,95	-0,11	314,86	316,2	307,54	309,51	-1,97	24	0	0	72,1	68,6	3,51	0,56	0,43	-
26.07.2024	0,927	-0,108	319,65	321,03	312,23	314,16	-1,93	24	0	0	72,1	68,8	3,37	0,56	0,43	-
27.07.2024	0,901	-0,108	319,04	320,46	311,66	313,64	-1,98	24	0	0	72	68,7	3,3	0,55	0,43	-
28.07.2024	0,958	-0,101	308,13	309,47	301,06	302,94	-1,88	24	0	0	71,8	68,2	3,59	0,55	0,43	-
29.07.2024	0,973	-0,109	309,68	311,04	302,52	304,45	-1,93	24	0	0	72	68,4	3,62	0,55	0,43	-
30.07.2024	0,966	-0,103	311,76	313,09	304,55	306,47	-1,92	24	0	0	71,9	68,3	3,58	0,55	0,43	-
31.07.2024	0,966	-0,101	308,85	310,15	301,74	303,61	-1,87	24	0	0	71,8	68,2	3,6	0,56	0,43	-
01.08.2024	0,945	-0,112	317,48	318,88	310,15	312,13	-1,98	24	0	0	71,8	68,4	3,46	0,57	0,43	-
02.08.2024	0,942	-0,117	324,17	325,65	316,66	318,71	-2,05	24	0	0	72,1	68,7	3,38	0,56	0,43	-
03.08.2024	0,951	-0,117	322,42	323,93	314,96	317,05	-2,09	24	0	0	72	68,5	3,45	0,56	0,43	-
04.08.2024	0,959	-0,115	321,93	323,39	314,5	316,54	-2,04	24	0	0	71,9	68,4	3,46	0,56	0,43	-
05.08.2024	0,976	-0,115	321,02	322,5	313,61	315,69	-2,08	24	0	0	71,9	68,4	3,53	0,56	0,43	-
06.08.2024	0,976	-0,116	323,02	324,49	315,57	317,66	-2,09	24	0	0	71,8	68,3	3,52	0,56	0,43	-
07.08.2024	0,953	-0,112	322	323,4	314,59	316,62	-2,03	24	0	0	71,6	68,2	3,44	0,56	0,43	-
08.08.2024	0,93	-0,106	322,63	323,99	315,19	317,14	-1,95	24	0	0	71,8	68,4	3,34	0,56	0,43	-
09.08.2024	0,918	-0,111	323,03	324,4	315,59	317,54	-1,95	24	0	0	71,8	68,5	3,3	0,57	0,43	-
10.08.2024	0,957	-0,109	327,98	329,36	320,42	322,38	-1,96	24	0	0	71,8	68,4	3,38	0,56	0,43	-
11.08.2024	0,993	-0,103	313,22	314,52	305,99	307,91	-1,92	24	0	0	71,8	68,2	3,64	0,56	0,43	-
12.08.2024	0,987	-0,101	316,28	317,57	309,03	310,89	-1,86	24	0	0	71,7	68,2	3,58	0,56	0,43	-
13.08.2024	0,915	-0,094	299,93	301,09	293,03	294,73	-1,7	23	1	1	71,8	68,3	3,49	0,56	0,43	-
14.08.2024	1,003	-0,105	321,51	322,74	314,03	315,89	-1,86	24	0	0	72,1	68,5	3,57	0,56	0,43	-
15.08.2024	0,969	-0,099	322,05	323,27	314,61	316,39	-1,78	24	0	0	72	68,6	3,44	0,56	0,43	-
16.08.2024	0,955	-0,1	320,38	321,64	313,01	314,83	-1,82	24	0	0	71,9	68,5	3,42	0,57	0,43	-
17.08.2024	0,927	-0,105	323,14	324,42	315,67	317,55	-1,88	24	0	0	71,8	68,5	3,33	0,56	0,43	-
18.08.2024	0,933	-0,105	317,37	318,66	310,02	311,92	-1,9	24	0	0	71,9	68,5	3,4	0,57	0,43	-
19.08.2024	0,946	-0,107	326,7	328,04	319,15	321,06	-1,91	24	0	0	72	68,6	3,35	0,57	0,43	-
20.08.2024	0,907	-0,105	327	328,36	319,48	321,4	-1,92	24	0	0	71,7	68,5	3,22	0,57	0,43	-
21.08.2024	0,918	-0,108	330,75	332,18	323,16	325,14	-1,98	24	0	0	71,7	68,4	3,23	0,57	0,43	-
22.08.2024	0,961	-0,106	328,84	330,23	321,28	323,26	-1,98	24	0	0	71,7	68,4	3,38	0,57	0,43	-
23.08.2024	0,946	-0,106	332,22	333,63	324,59	326,54	-1,95	24	0	0	71,8	68,6	3,3	0,57	0,43	-
Итого:	29,423	0	9905,55	9947,65	9676,98	9737,09	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,423															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	1032,553	105629,31	105423,27	103052,05	103452,41
23.08.2024	1061,976	115534,86	115370,92	112729,03	113189,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:22:23