

# #16001#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6341  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208381  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,381	0,177	291,38	287,97	284,66	282	2,66	23	1	1	71,8	67,6	4,21	0,52	0,44	-
25.08.2021	1,424	0,196	297,7	293,99	290,81	287,9	2,91	24	0	0	71,8	67,6	4,2	0,52	0,44	-
26.08.2021	1,416	0,184	296,35	292,81	289,53	286,78	2,75	24	0	0	71,8	67,5	4,24	0,52	0,44	-
27.08.2021	1,454	0,205	304,55	300,72	297,53	294,47	3,06	24	0	0	71,8	67,6	4,18	0,53	0,44	-
28.08.2021	1,47	0,198	303,29	299,53	296,23	293,29	2,94	24	0	0	72,1	67,8	4,26	0,53	0,44	-
29.08.2021	1,483	0,209	307,41	303,49	300,32	297,23	3,09	24	0	0	71,8	67,6	4,22	0,52	0,44	-
30.08.2021	1,52	0,196	298,38	294,65	291,54	288,62	2,92	24	0	0	71,6	67	4,54	0,52	0,44	-
31.08.2021	1,607	0,214	309,38	305,34	302,24	299,08	3,16	24	0	0	71,8	67,2	4,6	0,47	0,38	-
01.09.2021	1,792	0,636	289	277,6	282,5	271,94	10,56	24	0	1	70,9	67,1	3,81	0,54	0,44	-
02.09.2021	1,57	0,36	343,82	337,71	335,98	330,69	5,29	24	0	0	71,4	67,8	3,59	0,54	0,44	-
03.09.2021	1,584	0,362	341,92	335,77	334,08	328,75	5,33	24	0	0	71,6	68	3,64	0,53	0,44	-
04.09.2021	1,627	0,346	332,1	326,11	324,5	319,37	5,13	24	0	0	71,5	67,6	3,93	0,54	0,44	-
05.09.2021	1,693	0,356	331,23	325,08	323,64	318,38	5,26	24	0	0	71,5	67,4	4,11	0,54	0,44	-
06.09.2021	1,668	0,345	334,87	328,87	327,23	322,11	5,12	24	0	0	71,5	67,4	4,02	0,54	0,44	-
07.09.2021	1,654	0,356	336,49	330,39	328,76	323,52	5,24	24	0	0	71,7	67,8	3,92	0,54	0,44	-
08.09.2021	1,634	0,354	334,36	328,28	326,69	321,47	5,22	24	0	0	71,6	67,7	3,91	0,54	0,44	-
09.09.2021	1,578	0,337	339,21	333,41	331,44	326,44	5	24	0	0	71,5	67,8	3,72	0,54	0,44	-
10.09.2021	1,56	0,325	343,15	337,59	335,3	330,55	4,75	24	0	0	71,5	67,9	3,66	0,54	0,44	-
11.09.2021	1,556	0,334	328,31	322,57	320,8	315,86	4,94	24	0	0	71,6	67,8	3,78	0,54	0,44	-
12.09.2021	1,614	0,319	320,48	314,91	313,14	308,41	4,73	24	0	0	71,6	67,5	4,12	0,54	0,43	-
13.09.2021	1,602	0,357	341,08	335	333,29	328,03	5,26	24	0	0	71,5	67,8	3,72	0,54	0,44	-
14.09.2021	1,641	0,373	336,49	330,11	328,77	323,25	5,52	24	0	0	71,6	67,8	3,82	0,54	0,44	-
15.09.2021	1,6	0,352	325,35	319,31	317,89	312,69	5,2	24	0	0	71,6	67,7	3,9	0,54	0,44	-
16.09.2021	1,653	0,365	335,66	329,45	327,99	322,63	5,36	24	0	0	71,5	67,6	3,91	0,54	0,44	-
17.09.2021	1,611	0,352	327,54	321,48	320,08	314,84	5,24	24	0	0	71,5	67,6	3,9	0,53	0,44	-
18.09.2021	1,642	0,327	332,15	326,43	324,59	319,73	4,86	24	0	0	71,3	67,3	4,03	0,53	0,44	-
19.09.2021	1,723	0,331	330,16	324,28	322,62	317,66	4,96	24	0	0	71,3	67	4,29	0,54	0,44	-
20.09.2021	1,665	0,334	334,44	328,6	326,79	321,82	4,97	24	0	0	71,5	67,5	4,05	0,53	0,44	-
21.09.2021	1,675	0,33	331,53	325,71	323,97	319,03	4,94	24	0	0	71,4	67,3	4,13	0,45	0,43	-
22.09.2021	1,011	0,183	139,32	135,25	136,89	133,25	3,64	24	0	1	61,2	55,3	5,92	0,53	0,48	-
23.09.2021	1,449	0,246	228,91	223,99	224,03	219,84	4,19	24	0	1	68,3	63,1	5,27	0,53	0,44	-
Итого:	48,557	0	9746,01	9576,4	9523,83	9379,63	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,557															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	2106,444	153149,84	149777,99	149479,86	147263,4
23.09.2021	2155,001	162895,85	159354,39	159003,69	156643,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 19:58:58