

#95275#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6341
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208381
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,934	-0,108	332,08	333,47	324,47	326,41	-1,94	24	0	0	71,7	68,5	3,25	0,57	0,43	-
25.08.2024	0,969	-0,104	327,34	328,61	319,8	321,66	-1,86	24	0	0	71,7	68,3	3,4	0,57	0,43	-
26.08.2024	0,922	-0,101	325,61	326,83	318,09	319,9	-1,81	24	0	0	71,8	68,6	3,26	0,56	0,43	-
27.08.2024	0,948	-0,106	321,84	323,12	314,41	316,27	-1,86	24	0	0	71,9	68,5	3,4	0,56	0,43	-
28.08.2024	0,938	-0,103	318,4	319,72	311,12	312,98	-1,86	24	0	0	71,6	68,2	3,39	0,57	0,43	-
29.08.2024	0,592	-0,056	233,89	234,76	228,59	229,77	-1,18	24	0	0	71,4	68,5	2,91	0,57	0,43	-
30.08.2024	0,603	-0,096	312,18	313,54	304,94	306,68	-1,74	24	0	0	72	69,6	2,34	0,57	0,43	-
31.08.2024	0,863	-0,109	332,89	334,34	325,19	327,16	-1,97	24	0	0	72	69	3,04	0,57	0,43	-
01.09.2024	0,933	-0,109	325,04	326,43	317,5	319,48	-1,98	24	0	0	72,1	68,7	3,34	0,57	0,43	-
02.09.2024	0,914	-0,112	326,04	327,5	318,53	320,51	-1,98	24	0	0	71,9	68,6	3,26	0,57	0,43	-
03.09.2024	0,895	-0,112	322,66	324,08	315,16	317,14	-1,98	24	0	0	72,2	68,9	3,24	0,57	0,43	-
04.09.2024	0,941	-0,104	316,71	318	309,35	311,22	-1,87	24	0	0	72,1	68,7	3,43	0,56	0,43	-
05.09.2024	0,896	-0,114	320,58	322,04	313,16	315,21	-2,05	24	0	0	72	68,7	3,29	0,56	0,43	-
06.09.2024	0,887	-0,102	315,59	316,95	308,36	310,25	-1,89	24	0	0	71,6	68,3	3,27	0,56	0,43	-
07.09.2024	0,923	-0,112	319,88	321,24	312,5	314,44	-1,94	24	0	0	71,9	68,6	3,36	0,56	0,43	-
08.09.2024	0,964	-0,111	317,83	319,14	310,39	312,34	-1,95	24	0	0	72,3	68,8	3,5	0,57	0,43	-
09.09.2024	0,949	-0,102	322,73	323,95	315,28	317,07	-1,79	24	0	0	71,9	68,6	3,37	0,56	0,43	-
10.09.2024	0,932	-0,101	318,26	319,49	310,93	312,75	-1,82	24	0	0	71,7	68,4	3,37	0,57	0,43	-
11.09.2024	0,97	-0,101	320,74	322,01	313,35	315,18	-1,83	24	0	0	71,9	68,4	3,47	0,55	0,43	-
12.09.2024	0,946	-0,098	305,56	306,79	298,55	300,32	-1,77	24	0	0	71,8	68,3	3,54	0,56	0,43	-
13.09.2024	1,018	-0,101	307,97	309,22	300,93	302,8	-1,87	24	0	0	71,6	67,8	3,78	0,56	0,43	-
14.09.2024	1,058	-0,1	309,73	310,97	302,59	304,49	-1,9	24	0	0	71,8	67,9	3,89	0,56	0,43	-
15.09.2024	1,102	-0,098	307,51	308,7	300,46	302,33	-1,87	24	0	0	71,7	67,6	4,07	0,56	0,43	-
16.09.2024	0,926	-0,096	288,8	289,99	282,12	283,9	-1,78	22	2	1	71,9	68,2	3,68	0,56	0,43	-
17.09.2024	0,963	-0,107	304,8	306,09	297,78	299,67	-1,89	23	1	1	71,8	68,2	3,64	0,56	0,43	-
18.09.2024	0,939	-0,098	296,28	297,48	289,46	291,23	-1,77	23	1	1	71,8	68,2	3,64	0,56	0,43	-
19.09.2024	0,988	-0,105	311,31	312,57	304,1	305,99	-1,89	24	0	0	71,9	68,2	3,65	0,56	0,43	-
20.09.2024	1,001	-0,102	315,14	316,47	307,87	309,79	-1,92	24	0	0	72	68,3	3,65	0,56	0,43	-
21.09.2024	0,976	-0,104	313,51	314,84	306,3	308,22	-1,92	24	0	0	71,7	68,1	3,59	0,55	0,43	-
22.09.2024	1,02	-0,105	307,18	308,46	300,11	302,05	-1,94	24	0	0	71,6	67,8	3,81	0,57	0,43	-
23.09.2024	0,969	-0,109	326,4	327,82	318,89	320,92	-2,03	24	0	0	71,8	68,3	3,44	0,57	0,43	-
Итого:	28,879	0	9724,48	9764,62	9500,28	9558,13	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,879															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1061,976	115534,86	115370,92	112729,03	113189,5
23.09.2024	1090,855	125259,34	125135,54	122229,31	122747,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:51:08